Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 19 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9907.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204697-ч(с)-0316.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204697 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 25	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,29

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,217 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,18404
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,03927
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=68,88 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=15,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	94,21	77,55	16,66	80,54	51,33	29,21	7,00	5,00	2,38	15,28	-	-	15,71	-	15,71	-	80,44	-	1,23			3,61
25.02.16	24,00	-	94,15	78,26	15,89	80,88	51,61	29,27	7,00	5,00	2,40	14,52	-	-	14,91	-	14,91	-	80,78	-	1,18			3,58
26.02.16	24,00	-	92,12	78,30	13,82	80,65	51,47	29,18	7,00	5,00	2,41	12,36	-	-	12,73	-	12,73	-	80,50	-	1,00			3,41
27.02.16	24,00	-	94,29	77,45	16,84	80,47	50,88	29,59	7,00	5,00	2,41	15,39	-	-	15,83	-	15,83	-	80,36	-	1,24			3,65
28.02.16	24,00	-	94,63	77,83	16,80	80,77	51,18	29,59	7,00	5,00	2,43	15,33	-	-	15,79	-	15,79	-	80,69	-	1,24			3,67
29.02.16	24,00	-	92,55	77,80	14,75	80,71	51,18	29,53	7,00	5,00	2,41	13,33	-	-	13,71	-	13,71	-	80,54	-	1,08			3,49
01.03.16	24,00	-	94,26	76,84	17,42	80,84	50,59	30,25	7,00	5,00	2,45	15,85	-	-	16,33	-	16,33	-	80,76	-	1,28			3,73
02.03.16	24,00	-	93,52	76,60	16,92	80,78	50,28	30,50	7,00	5,00	2,47	15,29	-	-	15,75	-	15,75	-	80,71	-	1,23			3,71
03.03.16	24,00	-	91,96	76,89	15,07	80,76	50,63	30,13	7,00	5,00	2,45	13,47	-	-	13,85	-	13,85	-	80,66	-	1,09			3,54
04.03.16	24,00	-	93,25	77,49	15,76	80,62	50,94	29,68	7,00	5,00	2,43	14,13	-	-	14,55	-	14,55	-	80,52	-	1,14			3,58
05.03.16	24,00	-	94,43	77,87	16,56	80,88	51,48	29,40	7,00	5,00	2,42	14,99	-	-	15,42	-	15,42	-	80,75	-	1,21			3,63
06.03.16	24,00	-	93,53	77,86	15,67	79,83	51,16	28,67	7,00	5,00	2,36	14,12	-	-	14,51	-	14,51	-	79,70	-	1,13			3,49
07.03.16	24,00	-	95,02	77,59	17,43	77,28	49,99	27,29	7,00	5,00	2,24	15,88	-	-	16,33	-	16,33	-	77,11	-	1,22			3,47
08.03.16	24,00	-	94,96	76,90	18,06	75,87	49,24	26,63	7,00	5,00	2,17	16,45	-	-	16,88	-	16,88	-	75,83	-	1,25			3,42
09.03.16	24,00	-	92,95	77,64	15,31	75,86	49,47	26,39	7,00	5,00	2,17	13,74	-	-	14,10	-	14,10	-	75,73	-	1,04			3,21
10.03.16	24,00	-	93,33	77,42	15,91	75,92	49,15	26,77	7,00	5,00	2,21	14,26	-	-	14,64	-	14,64	-	75,74	-	1,08			3,29
11.03.16	24,00	-	93,11	77,31	15,80	76,12	49,14	26,98	7,00	5,00	2,21	14,19	-	-	14,55	-	14,55	-	75,97	-	1,08			3,29
12.03.16	24,00	-	95,82	77,26	18,56	76,37	49,24	27,13	7,00	5,00	2,22	16,94	-	-	17,39	-	17,39	-	76,24	-	1,29			3,52
13.03.16	24,00	-	94,29	77,13	17,16	76,13	49,12	27,01	7,00	5,00	2,20	15,65	-	-	16,07	-	16,07	-	75,98	-	1,19			3,39
14.03.16	24,00	-	94,76	77,46	17,30	76,82	49,25	27,57	7,00	5,00	2,25	15,86	-	-	16,27	-	16,27	-	76,81	-	1,22			3,47
15.03.16	24,00	-	93,16	78,89	14,27	78,29	50,12	28,17	7,00	5,00	2,34	12,88	-	-	13,22	-	13,22	-	78,28	-	1,01			3,34
16.03.16	24,00	-	95,43	79,30	16,13	78,84	50,88	27,96	7,00	5,00	2,34	14,66	-	-	15,07	-	15,07	-	78,39	-	1,15			3,49
17.03.16	24,00	-	94,66	78,76	15,90	76,83	50,06	26,77	7,00	5,00	2,22	14,48	-	-	14,87	-	14,87	-	76,89	-	1,11			3,33
18.03.16	24,00	-	93,11	76,83	16,28	78,03	49,94	28,09	7,00	5,00	2,29	14,74	-	-	15,16	-	15,16	-	77,85	-	1,15			3,43
19.03.16	24,00	-	92,89	75,78	17,11	78,16	49,32	28,84	7,00	5,00	2,31	15,58	-	-	16,00	-	16,00	-	78,00	-	1,22			3,53
20.03.16	24,00	-	94,91	75,70	19,21	79,45	50,07	29,38	7,00	5,00	2,36	17,60	-	-	18,10	-	18,10	-	79,10	-	1,40			3,75
21.03.16	24,00	-	93,28	76,77	16,51	80,01	50,53	29,48	7,00	5,00	2,41	14,81	-	-	15,28	-	15,28	-	79,78	-	1,18			3,59
22.03.16	24,00	-	92,11	76,70	15,41	79,84	50,38	29,46	7,00	5,00	2,40	13,77	-	-	14,18	-	14,18	-	79,66	-	1,10			3,49
23.03.16	24,00	-	93,46	77,14	16,32	79,89	50,63	29,26	7,00	5,00	2,39	14,66	-	-	15,08	-	15,08	-	79,86	-	1,17			3,56
Среднее	24,00	-	93,80	77,42	16,37	78,88	50,32	28,56	7,00	5,00	2,34	14,83	-	-	15,25	-	15,25	-	78,75	-	1,17	-	-	3,50
Итого	696,00		2720,15	2245,32	474,83						67,77	430,21	0,00	0,00	442,28	0,00	442,28	0,00			33,88	0,00	0,00	101,64

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 01:00	40642,82	33061,53	7732,77	-	7914,01	-	1253,42	-	-
	24.03.16 02:00	43362,64	35306,85	8162,64	-	8355,95	-	1355,03	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °С -0,12 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **101,52** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **442,28** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Отрегулировать температуру

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

Отрегулировать температуру 16с

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 30 МАР 2016 г.