Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 24 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9341.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206093-ч(с)-0316.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206093 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,29

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,327 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1549
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0704
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=98,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=28,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	164,39	139,36	25,03	81,84	54,31	27,53	7,00	5,00	4,32	19,22	-	-	19,79	-	19,79	-	81,58	-	1,57			5,89
25.02.16	24,00	-	164,55	140,16	24,39	82,20	54,49	27,71	7,00	5,00	4,37	18,56	-	-	19,13	-	19,13	-	81,94	-	1,52			5,90
26.02.16	24,00	-	165,05	140,13	24,92	81,97	54,33	27,64	7,00	5,00	4,37	19,05	-	-	19,62	-	19,62	-	81,68	-	1,56			5,92
27.02.16	24,00	-	166,05	139,35	26,70	81,73	53,96	27,77	7,00	5,00	4,36	20,84	-	-	21,46	-	21,46	-	81,46	-	1,70			6,06
28.02.16	24,00	-	168,67	140,07	28,60	82,12	54,33	27,79	7,00	5,00	4,38	22,79	-	-	23,44	-	23,44	-	81,87	-	1,87			6,25
29.02.16	24,00	-	165,52	139,10	26,42	82,04	54,06	27,98	7,00	5,00	4,40	20,36	-	-	20,97	-	20,97	-	81,70	-	1,67			6,07
01.03.16	24,00	-	164,73	140,11	24,62	82,20	53,63	28,57	7,00	5,00	4,38	20,20	-	-	20,80	-	20,80	-	81,94	-	1,65			6,03
02.03.16	24,00	-	164,42	140,45	23,97	82,14	53,30	28,84	7,00	5,00	4,36	20,36	-	-	20,99	-	20,99	-	81,90	-	1,67			6,03
03.03.16	24,00	-	166,97	140,12	26,85	82,11	53,62	28,49	7,00	5,00	4,34	22,75	-	-	23,42	-	23,42	-	81,89	-	1,86			6,21
04.03.16	24,00	-	164,99	140,92	24,07	81,91	53,92	27,99	7,00	5,00	4,29	19,95	-	-	20,57	-	20,57	-	81,64	-	1,63			5,92
05.03.16	24,00	-	168,07	141,83	26,24	82,20	54,55	27,65	7,00	5,00	4,26	22,27	-	-	22,92	-	22,92	-	81,91	-	1,83			6,09
06.03.16	24,00	-	168,55	141,54	27,01	80,91	54,13	26,78	7,00	5,00	4,13	23,01	-	-	23,69	-	23,69	-	80,55	-	1,86			5,99
07.03.16	24,00	-	167,92	141,72	26,20	78,33	52,76	25,57	7,00	5,00	3,96	22,09	-	-	22,70	-	22,70	-	77,87	-	1,72			5,68
08.03.16	24,00	-	168,35	141,00	27,35	77,03	51,95	25,08	7,00	5,00	3,86	23,21	-	-	23,82	-	23,82	-	76,80	-	1,78			5,65
09.03.16	24,00	-	167,22	141,41	25,81	77,07	52,23	24,84	7,00	5,00	3,84	21,65	-	-	22,20	-	22,20	-	76,80	-	1,67			5,51
10.03.16	24,00	-	167,10	141,42	25,68	77,07	52,02	25,05	7,00	5,00	3,87	21,59	-	-	22,15	-	22,15	-	76,71	-	1,66			5,53
11.03.16	24,00	-	167,06	141,13	25,93	77,40	51,95	25,45	7,00	5,00	3,91	21,89	-	-	22,50	-	22,50	-	77,11	-	1,69			5,60
12.03.16	24,00	-	169,23	141,62	27,61	77,59	52,26	25,33	7,00	5,00	3,91	23,68	-	-	24,31	-	24,31	-	77,28	-	1,83			5,74
13.03.16	24,00	-	170,23	141,43	28,80	77,31	52,16	25,15	7,00	5,00	3,87	24,92	-	-	25,58	-	25,58	-	77,03	-	1,92			5,79
14.03.16	24,00	-	167,88	141,54	26,34	78,16	52,06	26,10	7,00	5,00	4,00	22,55	-	-	23,17	-	23,17	-	78,01	-	1,76			5,76
15.03.16	24,00	-	170,20	143,46	26,74	79,71	53,04	26,67	7,00	5,00	4,12	23,10	-	-	23,76	-	23,76	-	79,73	-	1,84			5,97
16.03.16	24,00	-	170,23	144,90	25,33	79,87	53,73	26,14	7,00	5,00	4,09	21,84	-	-	22,45	-	22,45	-	79,27	-	1,73			5,82
17.03.16	24,00	-	170,18	143,64	26,54	78,16	53,02	25,14	7,00	5,00	3,89	23,13	-	-	23,74	-	23,74	-	78,02	-	1,80			5,69
18.03.16	24,00	-	166,93	140,84	26,09	79,24	52,87	26,37	7,00	5,00	4,01	22,54	-	-	23,17	-	23,17	-	78,88	-	1,78			5,79
19.03.16	24,00	-	166,96	139,81	27,15	79,66	52,60	27,06	7,00	5,00	4,07	23,63	-	-	24,31	-	24,31	-	79,48	-	1,88			5,95
20.03.16	24,00	-	164,50	141,64	22,86	80,67	53,24	27,43	7,00	5,00	4,05	20,98	-	-	21,56	-	21,56	-	80,30	-	1,69			5,74
21.03.16	24,00	-	166,87	144,71	22,16	81,48	54,02	27,46	7,00	5,00	3,97	22,39	-	-	23,04	-	23,04	-	81,12	-	1,82			5,79
22.03.16	24,00	-	166,74	144,56	22,18	81,04	53,78	27,26	7,00	5,00	3,95	22,27	-	-	22,91	-	22,91	-	80,72	-	1,80			5,75
23.03.16	24,00	-	167,58	145,35	22,23	81,31	53,90	27,41	7,00	5,00	3,99	22,31	-	-	22,96	-	22,96	-	81,16	-	1,81			5,80
Среднее	24,00	-	167,14	141,49	25,65	80,15	53,32	26,84	7,00	5,00	4,12	21,83	-	-	22,45	-	22,45	-	79,87	-	1,74	-	-	5,86
Итого	696,00		4847,14	4103,32	743,82						119,34	633,13	0,00	0,00	651,13	0,00	651,13	0,00			50,55	0,00	0,00	169,89

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V5(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 01:00	35854,50	31278,87	4464,08	-	4571,52	-	882,88	-	-
	24.03.16 03:00	40708,38	35388,46	5097,92	-	5223,38	-	1052,98	-	-

Период расчета по среднему: суток
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °C = -0,18 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **169,71** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **651,13** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру t2

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком"

Отрегулировать температуру t2

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
30 МАР 2016
«___» _____ г.

печать энергосбыта