Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 25 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 10965.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 25
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206408-ч(с)-0316.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206408 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,29

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,224 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,19688
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0635
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,6 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=25,44

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	92,55	76,99	15,56	80,72	49,76	30,96	7,00	5,00	2,58	13,24	-	-	13,63	-	13,63	-	80,70	-	1,07			3,64
25.02.16	24,00	-	92,81	77,47	15,34	81,06	50,05	31,01	7,00	5,00	2,59	13,11	-	-	13,48	-	13,48	-	81,00	-	1,06			3,65
26.02.16	24,00	-	92,33	77,46	14,87	80,83	49,96	30,87	7,00	5,00	2,58	12,60	-	-	12,97	-	12,97	-	80,75	-	1,02			3,60
27.02.16	24,00	-	91,93	76,99	14,94	80,61	49,53	31,08	7,00	5,00	2,58	12,66	-	-	13,01	-	13,01	-	80,54	-	1,02			3,60
28.02.16	24,00	-	92,92	77,34	15,58	80,97	49,86	31,11	7,00	5,00	2,60	13,22	-	-	13,63	-	13,63	-	80,97	-	1,07			3,67
29.02.16	24,00	-	91,85	76,93	14,92	80,90	49,66	31,24	7,00	5,00	2,59	12,68	-	-	13,03	-	13,03	-	80,77	-	1,02			3,62
01.03.16	24,00	-	92,68	76,61	16,07	81,05	49,11	31,94	7,00	5,00	2,64	13,76	-	-	14,15	-	14,15	-	81,06	-	1,11			3,75
02.03.16	24,00	-	92,45	76,36	16,09	80,98	48,81	32,17	7,00	5,00	2,65	13,73	-	-	14,12	-	14,12	-	80,97	-	1,11			3,76
03.03.16	24,00	-	92,37	76,51	15,86	80,93	49,12	31,81	7,00	5,00	2,63	13,42	-	-	13,82	-	13,82	-	80,89	-	1,09			3,72
04.03.16	24,00	-	92,67	76,91	15,76	80,77	49,39	31,38	7,00	5,00	2,61	13,34	-	-	13,74	-	13,74	-	80,74	-	1,08			3,69
05.03.16	24,00	-	93,27	77,37	15,90	81,05	49,86	31,19	7,00	5,00	2,61	13,52	-	-	13,90	-	13,90	-	80,99	-	1,10			3,71
06.03.16	24,00	-	92,77	76,93	15,84	80,92	49,46	31,46	7,00	5,00	2,62	13,43	-	-	13,82	-	13,82	-	80,87	-	1,09	-	-	3,71
07.03.16	24,00	-	92,77	76,93	15,84	80,92	49,46	31,46	7,00	5,00	2,62	13,43	-	-	13,82	-	13,82	-	80,87	-	1,09	-	-	3,71
08.03.16	24,00	-	92,77	76,93	15,84	80,92	49,46	31,46	7,00	5,00	2,62	13,43	-	-	13,82	-	13,82	-	80,87	-	1,09	-	-	3,71
09.03.16	24,00	-	92,77	76,93	15,84	80,92	49,46	31,46	7,00	5,00	2,62	13,43	-	-	13,82	-	13,82	-	80,87	-	1,09	-	-	3,71
10.03.16	24,00	-	92,77	76,93	15,84	80,92	49,46	31,46	7,00	5,00	2,62	13,43	-	-	13,82	-	13,82	-	80,87	-	1,09	-	-	3,71
11.03.16	24,00	-	92,77	76,93	15,84	80,92	49,46	31,46	7,00	5,00	2,62	13,43	-	-	13,82	-	13,82	-	80,87	-	1,09	-	-	3,71
12.03.16	24,00	-	92,77	76,93	15,84	80,92	49,46	31,46	7,00	5,00	2,62	13,43	-	-	13,82	-	13,82	-	80,87	-	1,09	-	-	3,71
13.03.16	24,00	-	92,77	76,93	15,84	80,92	49,46	31,46	7,00	5,00	2,62	13,43	-	-	13,82	-	13,82	-	80,87	-	1,09	-	-	3,71
14.03.16	24,00	-	92,77	76,93	15,84	80,92	49,46	31,46	7,00	5,00	2,62	13,43	-	-	13,82	-	13,82	-	80,87	-	1,09	-	-	3,71
15.03.16	24,00	-	92,77	76,93	15,84	80,92	49,46	31,46	7,00	5,00	2,62	13,43	-	-	13,82	-	13,82	-	80,87	-	1,09	-	-	3,71
16.03.16	24,00	-	92,77	76,93	15,84	80,92	49,46	31,46	7,00	5,00	2,62	13,43	-	-	13,82	-	13,82	-	80,87	-	1,09	-	-	3,71
17.03.16	24,00	-	92,77	76,93	15,84	80,92	49,46	31,46	7,00	5,00	2,62	13,43	-	-	13,82	-	13,82	-	80,87	-	1,09	-	-	3,71
18.03.16	24,00	-	92,77	76,93	15,84	80,92	49,46	31,46	7,00	5,00	2,62	13,43	-	-	13,82	-	13,82	-	80,87	-	1,09	-	-	3,71
19.03.16	24,00	-	92,77	76,93	15,84	80,92	49,46	31,46	7,00	5,00	2,62	13,43	-	-	13,82	-	13,82	-	80,87	-	1,09	-	-	3,71
20.03.16	24,00	-	92,77	76,93	15,84	80,92	49,46	31,46	7,00	5,00	2,62	13,43	-	-	13,82	-	13,82	-	80,87	-	1,09	-	-	3,71
21.03.16	24,00	-	92,77	76,93	15,84	80,92	49,46	31,46	7,00	5,00	2,62	13,43	-	-	13,82	-	13,82	-	80,87	-	1,09	-	-	3,71
22.03.16	24,00	-	92,77	76,93	15,84	80,92	49,46	31,46	7,00	5,00	2,62	13,43	-	-	13,82	-	13,82	-	80,87	-	1,09	-	-	3,71
23.03.16	24,00		92,77	76,93	15,84	80,92	49,46	31,46	7,00	5,00	2,62	13,43	-	-	13,82	-	13,82	-	80,87	-	1,09	-	-	3,71
Среднее	24,00	-	92,68	76,95	15,72	80,91	49,49	31,42	7,00	5,00	2,61	13,34	-	-	13,73	-	13,73	-	80,87	-	1,08	-	-	3,69
Итого	696,00		2687,69	2231,68	456,01						75,80	386,96	0,00	0,00	398,24	0,00	398,24	0,00			31,33	0,00	0,00	107,12

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 10:00	7047,84	7102,86	1252,38	-	1288,85	-	220,52	-	-
	23.03.16 02:00	9127,71	9233,95	1626,58	-	1673,32	-	281,23	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °С = -0,11 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **107,01** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **398,24** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
30 МАР 2016
«____» _____ г.