Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8969 | Телефон: | Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 108-2 / СЦО | Строит.Адрес: Обуховской Обороны 108-2 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ТСРВ026М-1318190-ч(с)-0316.txt

Вычислитель: ТСРВ-026М № 1318190 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,29

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв), лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 91,44 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	98,34	98,79	-0,45	82,18	53,00	29,18	4,81	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,85
25.02.16	24,00	-	98,97	99,41	-0,44	82,00	52,96	29,04	4,77	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,85
26.02.16	24,00	-	99,53	99,99	-0,46	82,35	53,20	29,15	4,78	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,88
27.02.16	24,00	-	99,44	99,87	-0,43	82,13	53,12	29,01	4,77	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,86
28.02.16	24,00	-	98,61	99,07	-0,46	81,93	52,71	29,22	4,77	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,86
29.02.16	24,00	-	99,41	99,86	-0,46	82,26	52,89	29,37	4,75	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,90
01.03.16	24,00	-	98,44	98,91	-0,48	82,23	52,66	29,57	4,75	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,89
02.03.16	24,00	-	97,70	98,23	-0,54	82,39	52,29	30,10	4,80	3,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,91
03.03.16	24,00	-	97,29	97,84	-0,56	82,35	52,06	30,29	4,75	3,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,92
04.03.16	24,00	-	97,73	98,24	-0,51	82,29	52,39	29,90	4,74	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,90
05.03.16	24,00	-	98,51	98,98	-0,46	82,10	52,54	29,56	4,71	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,89
06.03.16	24,00	-	99,37	99,82	-0,46	82,36	53,02	29,34	4,63	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,89
07.03.16	24,00	-	99,31	99,63	-0,32	81,12	52,73	28,39	4,65	3,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,80
08.03.16	24,00	-	99,53	99,64	-0,12	78,54	51,48	27,06	4,64	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,69
09.03.16	24,00	-	99,09	99,10	-0,01	77,17	50,79	26,38	4,65	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,61
10.03.16	24,00	-	99,46	99,45	0,01	77,20	51,06	26,14	4,65	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,60
11.03.16	24,00	-	99,27	99,28	0,00	77,23	51,08	26,15	4,68	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,60
12.03.16	24,00	-	98,97	99,01	-0,04	77,55	51,17	26,38	4,62	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,61
13.03.16	24,00	-	99,50	99,54	-0,04	77,74	51,45	26,29	4,64	3,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,61
14.03.16	24,00	-	99,42	99,44	-0,02	77,46	51,32	26,14	4,56	3,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,60
15.03.16	24,00	-	99,20	99,31	-0,11	78,27	51,49	26,78	4,66	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,65
16.03.16	24,00	-	100,45	100,67	-0,21	79,82	52,30	27,52	4,61	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,75
17.03.16	24,00	-	101,64	101,85	-0,21	80,14	52,69	27,45	4,58	3,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,78
18.03.16	24,00	-	100,85	100,92	-0,07	78,25	51,88	26,37	4,54	3,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,66
19.03.16	24,00	-	98,17	98,48	-0,30	79,45	51,27	28,18	4,56	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,75
20.03.16	24,00	-	97,24	97,60	-0,36	79,81	51,15	28,66	4,59	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,77
21.03.16	24,00	-	97,42	97,85	-0,42	80,89	51,86	29,03	4,58	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,81
22.03.16	24,00	-	98,13	98,60	-0,46	81,63	52,42	29,21	4,61	3,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,84
23.03.16	24,00	-	97,88	98,30	-0,42	81,25	52,30	28,95	4,59	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,81
Среднее	24,00	-	98,93	99,23	-0,30	80,35	52,11	28,23	4,67	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,78
Итого	696,00		2868,89	2877,67	-8,79						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	80,55

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.15 04:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11.05.15 04:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **80,55** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Петербургэнергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта

ОТЧЁТ ПРИНЯТ

«____» 30 МАР 2016 г.