Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 217 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8998
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 217
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1319029-ч(с)-0316.txt

Вычислитель: TCPB-026M № 1319029 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,29

Подающ.тр.(M1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(M2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,1229 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 68,64 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	77,11	75,94	1,17	82,34	48,74	33,60	7,47	3,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,65
25.02.16	24,00	-	77,62	76,46	1,17	82,08	48,51	33,57	7,53	3,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,67
26.02.16	24,00	-	78,06	76,90	1,16	82,37	48,79	33,58	7,58	3,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,68
27.02.16	24,00	-	78,00	76,84	1,16	82,29	48,83	33,46	7,58	3,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,67
28.02.16	24,00	-	77,41	76,25	1,16	82,05	48,51	33,54	7,56	3,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,66
29.02.16	24,00	-	77,99	76,85	1,14	82,25	48,44	33,81	7,58	3,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,70
01.03.16	24,00	-	77,11	76,01	1,10	82,43	48,37	34,06	7,54	3,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,69
02.03.16	24,00	-	76,64	75,55	1,09	82,52	47,80	34,72	7,52	3,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,72
03.03.16	24,00	-	76,35	75,25	1,10	82,46	47,71	34,75	7,48	3,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,71
04.03.16	24,00	-	76,64	75,55	1,08	82,41	47,93	34,48	7,49	3,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,70
05.03.16	24,00	-	77,21	76,11	1,10	82,23	48,22	34,01	7,54	3,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,68
06.03.16	24,00	-	77,83	76,72	1,11	82,46	48,88	33,58	7,58	3,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,67
07.03.16	24,00	-	77,70	76,58	1,12	81,50	48,84	32,66	7,57	3,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,60
08.03.16	24,00	-	77,79	76,42	1,38	78,69	47,79	30,90	7,60	3,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,47
09.03.16	24,00	-	77,40	76,17	1,23	77,23	47,08	30,15	7,54	3,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,40
10.03.16	24,00	-	77,67	76,44	1,24	77,30	47,29	30,01	7,56	3,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,39
11.03.16	24,00	-	77,57	76,37	1,20	77,28	47,20	30,08	7,57	3,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,39
12.03.16	24,00	-	77,36	76,18	1,18	77,61	47,08	30,53	7,55	3,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,42
13.03.16	24,00	-	77,75	76,57	1,17	77,81	47,27	30,54	7,57	3,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,43
14.03.16	24,00	-	77,69	76,48	1,21	77,44	47,26	30,18	7,56	3,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,41
15.03.16	24,00	-	77,56	76,36	1,20	78,41	47,17	31,24	7,57	3,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,48
16.03.16	24,00	-	78,55	77,37	1,18	79,87	47,93	31,94	7,63	3,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,57
17.03.16	24,00	-	79,45	78,23	1,22	80,17	48,59	31,58	7,64	3,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,57
18.03.16	24,00	-	78,85	77,59	1,26	78,24	47,75	30,49	7,62	3,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,47
19.03.16	24,00	-	76,99	75,72	1,27	79,38	47,73	31,65	7,54	3,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,50
20.03.16	24,00	-	76,32	75,09	1,24	79,84	47,12	32,72	7,47	3,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,56
21.03.16	24,00	-	76,46	75,27	1,19	81,07	47,80	33,27	7,48	3,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,61
22.03.16	24,00	-	77,00	75,84	1,16	81,69	47,97	33,72	7,54	3,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,66
23.03.16	24,00		76,60	75,40	1,20	80,87	47,63	33,24	7,50	3,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,61
Среднее	24,00	-	77,47	76,29	1,18	80,42	47,94	32,48	7,55	3,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,58
Итого	696,00		2246,67	2212,48	34,18						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	74,75

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.15 04:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11.05.15 04:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **74,75** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«___» 30 МАР 2016 г.
печать энергосбыта