Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 10748.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 227-1 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Обуховской Обороны 227-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206925-ч(с)-0316.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206925 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,29

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,16	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,16	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,597 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,184
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,136
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=191,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=54,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	183,62	151,30	32,32	79,19	45,74	33,45	8,11	4,64	5,29	29,60	0,00	0,00	30,43	0,00	30,43	-	79,16	0,00	2,34			7,63
25.02.16	24,00	-	183,26	152,14	31,12	79,55	46,02	33,53	8,14	4,63	5,32	28,49	0,00	0,00	29,28	0,00	29,28	-	79,53	0,00	2,27			7,59
26.02.16	24,00	-	182,79	152,22	30,57	79,31	46,05	33,26	8,16	4,63	5,29	27,94	0,00	0,00	28,74	0,00	28,74	-	79,25	0,00	2,21			7,50
27.02.16	24,00	-	183,56	151,18	32,38	79,12	45,77	33,35	8,13	4,66	5,27	29,67	0,00	0,00	30,49	0,00	30,49	-	79,12	0,00	2,35			7,62
28.02.16	24,00	-	183,20	151,85	31,36	79,33	45,95	33,38	8,14	4,64	5,29	28,70	-	-	29,50	-	29,50	-	79,30	-	2,28	-	-	7,57
29.02.16	24,00	-	183,20	151,85	31,36	79,33	45,95	33,38	8,14	4,64	5,29	28,70	-	-	29,50	-	29,50	-	79,30	-	2,28	-	-	7,57
01.03.16	24,00	-	183,20	151,85	31,36	79,33	45,95	33,38	8,14	4,64	5,29	28,70	-	-	29,50	-	29,50	-	79,30	-	2,28	-	-	7,57
02.03.16	24,00	-	183,20	151,85	31,36	79,33	45,95	33,38	8,14	4,64	5,29	28,70	-	-	29,50	-	29,50	-	79,30	-	2,28	-	-	7,57
03.03.16	24,00	-	183,20	151,85	31,36	79,33	45,95	33,38	8,14	4,64	5,29	28,70	-	-	29,50	-	29,50	-	79,30	-	2,28	-	-	7,57
04.03.16	24,00	-	183,20	151,85	31,36	79,33	45,95	33,38	8,14	4,64	5,29	28,70	-	-	29,50	-	29,50	-	79,30	-	2,28	-	-	7,57
05.03.16	24,00	-	183,20	151,85	31,36	79,33	45,95	33,38	8,14	4,64	5,29	28,70	-	-	29,50	-	29,50	-	79,30	-	2,28	-	-	7,57
06.03.16	24,00	-	185,19	151,69	33,50	78,56	45,69	32,87	8,13	4,64	5,24	30,44	0,00	0,00	31,29	0,00	31,29	-	78,39	0,00	2,39			7,63
07.03.16	24,00	-	185,06	151,82	33,24	76,06	44,81	31,25	8,16	4,67	4,97	30,45	0,00	0,00	31,23	0,00	31,23	-	75,91	0,00	2,31			7,29
08.03.16	24,00	-	185,08	150,86	34,22	74,70	44,25	30,45	8,11	4,65	4,80	31,58	0,00	0,00	32,39	0,00	32,39	-	74,69	0,00	2,36			7,16
09.03.16	24,00	-	182,73	151,35	31,38	74,32	44,24	30,08	8,13	4,65	4,75	28,86	0,00	0,00	29,58	0,00	29,58	-	74,26	0,00	2,14			6,90
10.03.16	24,00	-	182,98	151,42	31,56	74,34	44,11	30,23	8,15	4,67	4,78	28,99	0,00	0,00	29,73	0,00	29,73	-	74,31	0,00	2,15			6,93
11.03.16	24,00	-	185,78	151,03	34,75	74,66	44,16	30,50	8,11	4,66	4,80	32,23	0,00	0,00	33,04	0,00	33,04	-	74,65	0,00	2,41			7,21
12.03.16	24,00	-	186,23	151,72	34,51	74,86	44,47	30,39	8,13	4,65	4,80	32,18	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00	-	74,81	0,00	2,41			7,21
13.03.16	24,00	-	189,11	151,47	37,64	74,63	44,50	30,13	8,12	4,65	4,73	35,50	0,00	0,00	36,41	0,00	36,41	-	74,59	0,00	2,65			7,38
14.03.16	24,00	-	182,87	151,92	30,95	75,36	44,53	30,83	8,15	4,66	4,83	29,08	0,00	0,00	29,82	0,00	29,82	-	75,47	0,00	2,20			7,02
15.03.16	24,00	-	187,44	153,72	33,72	76,91	45,13	31,78	8,19	4,61	5,04	31,83	0,00	0,00	32,67	0,00	32,67	-	77,13	0,00	2,45			7,49
16.03.16	24,00	-	186,42	155,30	31,12	77,07	45,62	31,45	8,21	4,54	5,05	29,22	0,00	0,00	29,99	0,00	29,99	-	76,71	0,00	2,24			7,29
17.03.16	24,00	-	186,23	153,86	32,37	75,51	44,94	30,57	8,18	4,59	4,85	30,59	0,00	0,00	31,40	0,00	31,40	-	75,67	0,00	2,31			7,16
18.03.16	24,00	-	182,06	151,14	30,92	76,39	44,81	31,58	8,12	4,68	4,92	29,15	0,00	0,00	29,91	0,00	29,91	-	76,25	0,00	2,22			7,15
19.03.16	24,00	-	183,24	149,72	33,52	76,85	44,42	32,43	8,06	4,70	5,01	31,65	0,00	0,00	32,50	0,00	32,50	-	76,97	0,00	2,44			7,44
20.03.16	24,00	-	185,45	149,94	35,51	77,87	44,87	33,00	8,07	4,69	5,12	33,63	0,00	0,00	34,53	0,00	34,53	-	77,58	0,00	2,61			7,73
21.03.16	24,00	-	183,36	151,17	32,19	78,72	45,32	33,40	8,14	4,68	5,21	30,30	0,00	0,00	31,16	0,00	31,16	-	78,60	0,00	2,38			7,59
22.03.16	24,00	-	183,73	150,99	32,74	78,41	45,12	33,29	8,13	4,69	5,19	30,74	0,00	0,00	31,60	0,00	31,60	-	78,37	0,00	2,41			7,60
23.03.16	24,00	-	183,06	151,85	31,21	78,61	45,25	33,36	8,17	4,69	5,23	29,22	0,00	0,00	30,07	0,00	30,07	-	78,66	0,00	2,30			7,53
Среднее	24,00	-	184,20	151,75	32,45	77,46	45,22	32,24	8,14	4,65	5,09	30,08	-	-	30,89	-	30,89	-	77,42	-	2,33	-	-	7,41
Итого	696,00		5341,67	4400,74	940,94						147,51	872,24	0,00	0,00	895,78	0,00	895,78	0,00			67,49	0,00	0,00	215,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 02:00	27364,78	27989,37	6920,65	0,00	7084,19	0,00	591,30	-	-
	24.03.16 04:00	31714,45	32390,79	7800,93	0,00	7988,29	0,00	728,13	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °С = -0,25 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **214,75** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **895,78** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации УУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«29» 03 16 г.

Урегулир. дог. отнош.