Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 229-7 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8997
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 229-7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207152-ч(с)-0316.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207152 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,29

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 91,356 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 106,8 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	127,06	111,31	15,75	78,46	47,25	31,21	7,73	4,80	3,62	13,96	-	-	14,33	-	14,33	-	78,26	-	1,09			4,72
25.02.16	24,00	-	129,00	111,83	17,17	78,83	47,66	31,17	7,75	4,79	3,64	15,27	-	-	15,68	-	15,68	-	78,65	-	1,21			4,85
26.02.16	24,00	-	127,97	111,97	16,00	78,62	47,53	31,09	7,76	4,79	3,65	14,02	-	-	14,42	-	14,42	-	78,38	-	1,10			4,75
27.02.16	24,00	-	128,57	110,84	17,73	78,47	47,03	31,44	7,73	4,82	3,65	15,74	-	-	16,16	-	16,16	-	78,29	-	1,23			4,88
28.02.16	24,00	-	128,76	111,60	17,16	78,81	47,32	31,49	7,74	4,79	3,69	14,99	-	-	15,40	-	15,40	-	78,66	-	1,18			4,87
29.02.16	24,00	-	127,55	110,56	16,99	78,81	47,18	31,63	7,69	4,81	3,68	14,84	-	-	15,25	-	15,25	-	78,55	-	1,17			4,84
01.03.16	24,00	-	126,35	110,22	16,13	78,93	46,68	32,25	7,70	4,84	3,73	13,96	-	-	14,36	-	14,36	-	78,73	-	1,10			4,83
02.03.16	24,00	-	127,14	109,63	17,51	78,92	46,45	32,47	7,67	4,84	3,72	15,57	-	-	15,98	-	15,98	-	78,76	-	1,23			4,95
03.03.16	24,00	-	125,61	110,37	15,24	78,85	46,67	32,18	7,69	4,82	3,70	13,39	-	-	13,73	-	13,73	-	78,67	-	1,06			4,76
04.03.16	24,00	-	127,73	110,94	16,79	78,69	46,90	31,79	7,73	4,81	3,69	14,74	-	-	15,17	-	15,17	-	78,47	-	1,16			4,85
05.03.16	24,00	-	128,58	111,58	17,00	78,98	47,50	31,48	7,74	4,80	3,67	15,10	-	-	15,51	-	15,51	-	78,78	-	1,19			4,86
06.03.16	24,00	-	128,48	111,33	17,15	77,82	47,22	30,60	7,74	4,80	3,56	15,33	-	-	15,76	-	15,76	-	77,42	-	1,19			4,75
07.03.16	24,00	-	128,53	111,35	17,18	75,42	46,14	29,28	7,76	4,82	3,42	15,25	-	-	15,64	-	15,64	-	75,11	-	1,15			4,56
08.03.16	24,00	-	128,46	110,65	17,81	73,97	45,54	28,43	7,69	4,81	3,31	15,74	-	-	16,13	-	16,13	-	73,78	-	1,16			4,47
09.03.16	24,00	-	127,79	111,09	16,70	73,64	45,53	28,11	7,73	4,81	3,27	14,77	-	-	15,13	-	15,13	-	73,38	-	1,08			4,36
10.03.16	24,00	-	128,13	111,03	17,10	73,60	45,39	28,21	7,73	4,82	3,29	15,12	-	-	15,50	-	15,50	-	73,33	-	1,11			4,40
11.03.16	24,00	-	128,31	110,75	17,56	73,91	45,32	28,59	7,71	4,82	3,32	15,60	-	-	15,99	-	15,99	-	73,71	-	1,15			4,47
12.03.16	24,00	-	128,18	111,49	16,69	74,11	45,55	28,56	7,74	4,81	3,34	14,78	-	-	15,15	-	15,15	-	73,86	-	1,09			4,43
13.03.16	24,00	-	129,49	111,17	18,32	73,94	45,49	28,45	7,71	4,81	3,31	16,38	-	-	16,78	-	16,78	-	73,74	-	1,21			4,52
14.03.16	24,00	-	129,39	111,22	18,17	74,70	45,65	29,05	7,72	4,81	3,38	16,26	-	-	16,68	-	16,68	-	74,66	-	1,21			4,59
15.03.16	24,00	-	128,88	112,94	15,94	76,20	46,51	29,69	7,77	4,77	3,50	14,10	-	-	14,46	-	14,46	-	76,32	-	1,08			4,57
16.03.16	24,00	-	131,33	114,12	17,21	76,49	47,00	29,49	7,77	4,71	3,53	15,27	-	-	15,67	-	15,67	-	75,87	-	1,16			4,69
17.03.16	24,00	-	130,06	113,03	17,03	74,87	46,29	28,58	7,76	4,75	3,37	15,17	-	-	15,55	-	15,55	-	74,89	-	1,14			4,51
18.03.16	24,00	-	127,94	110,56	17,38	75,85	46,15	29,70	7,72	4,84	3,44	15,52	-	-	15,92	-	15,92	-	75,49	-	1,17			4,61
19.03.16	24,00	-	127,30	109,41	17,89	76,23	45,77	30,46	7,66	4,85	3,48	16,13	-	-	16,56	-	16,56	-	76,06	-	1,23			4,70
20.03.16	24,00	-	129,27	109,46	19,81	77,24	46,17	31,07	7,66	4,83	3,58	17,78	-	-	18,25	-	18,25	-	76,66	-	1,36			4,94
21.03.16	24,00	-	127,83	110,60	17,23	77,96	46,61	31,35	7,72	4,83	3,64	15,19	-	-	15,60	-	15,60	-	77,68	-	1,18			4,82
22.03.16	24,00	-	127,33	110,45	16,88	77,68	46,58	31,10	7,72	4,85	3,60	14,84	-	-	15,24	-	15,24	-	77,41	-	1,15			4,75
23.03.16	24,00	-	128,26	111,06	17,20	77,90	46,78	31,12	7,76	4,85	3,62	15,10	-	-	15,46	-	15,46	-	77,88	-	1,18			4,80
Среднее	24,00	-	128,25	111,12	17,13	76,82	46,48	30,35	7,72	4,81	3,53	15,17	-	-	15,57	-	15,57	-	76,60	-	1,16	-	-	4,69
Итого	696,00		3719,28	3222,56	496,72						102,37	439,91	0,00	0,00	451,46	0,00	451,46	0,00			33,71	0,00	0,00	136,08

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 03:00	53143,34	45602,79	7108,19	-	7266,96	-	1522,86	-	-
	24.03.16 05:00	56867,37	48829,76	7548,36	-	7718,69	-	1659,11	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °С = -0,13 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **135,95** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **451,46** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
30 МАР 2016
«____»