

Абонент: ЖЭС №3 Кировского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховский Обороны 289-2 / СЦО-ГВС
 Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
 Источники: Обуховский ЭД

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭЗ за март 2016
 Договор: 156
 Строй. адрес: Обуховский Обороны 289-2
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подписания: Директор/И.О.

Узел учета: СЦО-ГВС
 Код УТЭЗ:
 Расчетный лист составлен с УТЭЗ. График: 150/70

Установленные приборы:
 Вычислитель: ТСПВ-026М № 1401590
 Подача тр.(M1): расходемер: Gmln=
 Обрат тр.(M2): расходемер: Gmln=
 Тр.д. ГВС(M3): расходемер: Gmln=
 Тр.ИЖК-ГВС(M4): расходемер: Gmln=
 Тр.подпитки(V5): расходемер: Gmln=
 Расчетный алгоритм: зима: Qот=п1*(п1-пхв)-п1*(п1-пхв) лето: Qот=п2*(п2-пхв) Qот=п3*(п3-пхв)
 Договорные нагрузки (Гкал/час): Qот=п1*(п1-пхв)-п1*(п1-пхв) Qот=п2*(п2-пхв) Qот=п3*(п3-пхв)
 Договорные нагрузки (ср.час): Гкал/час: Qот=п1*(п1-пхв)-п1*(п1-пхв) Qот=п2*(п2-пхв) Qот=п3*(п3-пхв)
 Договорные расходы (ср.сут.): Гкал/сут.: Gот=0 Сбегит=0 Qот=п1*(п1-пхв)-п1*(п1-пхв) Qот=п2*(п2-пхв) Qот=п3*(п3-пхв)
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016: Gот=0 Сбегит=0 Qот=п1*(п1-пхв)-п1*(п1-пхв) Qот=п2*(п2-пхв) Qот=п3*(п3-пхв)

Дата	Тд	НС	Учет отопления (ГВ-1)												Учет ГВС (ГВ-2)												Контрольные данные		Общие теплоспогре- е Гкал.
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	Qотпл	M3	M4	DM	V3	V4	двкв	индл	T3	T4	Qгвс общ.	Qгвс кал.	Qгвс кал.	Qгвс кал.					
24.02.16	24.00	-	106.20	90.08	16.11	77.25	49.21	28.04	7.17	2.98	2.79	12.78	0.00	0.00	12.78	13.13	0.00	13.13	-	76.88	0.00	0.99	3.78						
25.02.16	24.00	-	105.16	90.53	14.63	77.04	49.13	27.91	7.24	2.99	2.79	11.32	0.00	0.00	11.32	11.63	0.00	11.63	-	76.64	0.00	0.87	3.66						
26.02.16	24.00	-	105.56	91.34	14.22	77.34	49.27	28.07	7.28	2.98	2.83	10.91	0.00	0.00	10.91	11.20	0.00	11.20	-	76.96	0.00	0.84	3.67						
27.02.16	24.00	-	104.65	90.76	13.89	77.16	49.20	27.96	7.28	2.99	2.80	10.62	0.00	0.00	10.62	10.90	0.00	10.90	-	76.75	0.00	0.82	3.62						
28.02.16	24.00	-	107.39	91.58	15.81	77.01	48.92	28.09	7.27	2.98	2.84	12.43	0.00	0.00	12.43	12.76	0.00	12.76	-	76.63	0.00	0.96	3.80						
29.02.16	24.00	-	106.70	90.19	16.51	77.25	48.96	28.29	7.27	2.98	2.85	12.23	0.00	0.00	12.23	13.58	0.00	13.58	-	76.83	0.00	1.02	3.84						
01.03.16	24.00	-	106.46	90.84	15.61	77.21	48.87	28.34	7.25	2.99	2.85	12.23	0.00	0.00	12.23	12.56	0.00	12.56	-	76.87	0.00	0.94	3.79						
02.03.16	24.00	-	104.71	90.04	14.67	77.34	48.65	28.69	7.27	3.00	2.85	11.34	0.00	0.00	11.34	11.65	0.00	11.65	-	76.91	0.00	0.88	3.73						
03.03.16	24.00	-	105.17	90.54	14.62	77.29	48.45	28.84	7.25	3.00	2.88	11.34	0.00	0.00	11.34	11.65	0.00	11.65	-	76.89	0.00	0.90	3.75						
04.03.16	24.00	-	106.06	91.05	15.02	77.28	48.50	28.78	7.24	2.99	2.89	11.64	0.00	0.00	11.64	11.95	0.00	11.95	-	76.89	0.00	0.90	3.83						
05.03.16	24.00	-	106.92	90.87	16.05	77.16	48.74	28.42	7.24	2.99	2.85	12.67	0.00	0.00	12.67	13.01	0.00	13.01	-	76.89	0.00	0.98	3.79						
06.03.16	24.00	-	104.14	90.18	13.96	77.33	49.18	28.15	7.29	2.99	2.82	10.49	0.00	0.00	10.49	10.77	0.00	10.77	-	76.91	0.00	0.81	3.83						
07.03.16	24.00	-	104.46	90.17	14.29	76.47	48.97	27.50	7.29	2.99	2.84	11.04	0.00	0.00	11.04	11.32	0.00	11.32	-	76.06	0.00	0.84	3.58						
08.03.16	24.00	-	105.58	91.04	14.55	74.22	48.05	26.17	7.29	3.00	2.64	11.22	0.00	0.00	11.22	11.50	0.00	11.50	-	73.88	0.00	0.83	3.47						
09.03.16	24.00	-	105.51	90.32	15.19	72.78	47.34	25.44	7.23	2.99	2.54	11.93	0.00	0.00	11.93	12.22	0.00	12.22	-	72.45	0.00	0.87	3.41						
10.03.16	24.00	-	104.63	89.97	14.66	72.70	47.39	25.31	7.25	3.00	2.52	11.42	0.00	0.00	11.42	11.69	0.00	11.69	-	72.37	0.00	0.83	3.35						
11.03.16	24.00	-	105.46	91.35	14.11	72.53	47.31	25.22	7.22	2.97	2.55	10.80	0.00	0.00	10.80	11.05	0.00	11.05	-	72.16	0.00	0.78	3.33						
12.03.16	24.00	-	107.16	92.30	14.86	72.42	47.17	25.25	7.33	2.93	2.58	11.57	0.00	0.00	11.57	11.84	0.00	11.84	-	72.05	0.00	0.84	3.42						
13.03.16	24.00	-	108.21	91.57	15.64	72.70	47.35	25.35	7.33	2.93	2.57	13.30	0.00	0.00	13.30	13.62	0.00	13.62	-	72.34	0.00	0.97	3.54						
14.03.16	24.00	-	107.86	92.33	15.53	72.52	47.33	25.19	7.33	2.93	2.58	12.19	0.00	0.00	12.19	12.48	0.00	12.48	-	72.16	0.00	0.88	3.46						
15.03.16	24.00	-	107.15	92.94	14.20	73.02	47.50	25.52	7.35	2.94	2.63	10.82	0.00	0.00	10.82	11.08	0.00	11.08	-	74.03	0.00	0.87	3.42						
16.03.16	24.00	-	107.06	92.99	14.47	74.38	48.20	26.18	7.41	2.82	2.73	11.63	0.00	0.00	11.63	11.92	0.00	11.92	-	72.68	0.00	0.79	3.51						
17.03.16	24.00	-	108.99	94.08	14.90	75.10	48.74	26.36	7.41	2.82	2.73	11.18	0.00	0.00	11.18	11.46	0.00	11.46	-	74.03	0.00	0.83	3.51						
18.03.16	24.00	-	108.80	93.25	15.55	73.15	47.87	25.28	7.38	2.88	2.61	12.26	0.00	0.00	12.26	12.56	0.00	12.56	-	72.78	0.00	0.90	3.60						
19.03.16	24.00	-	103.69	90.57	13.12	74.10	47.93	26.17	7.35	2.95	2.62	9.88	0.00	0.00	9.88	10.12	0.00	10.12	-	73.69	0.00	0.73	3.51						
20.03.16	24.00	-	106.43	90.75	15.68	74.14	47.51	26.63	7.30	2.95	2.66	12.48	0.00	0.00	12.48	12.79	0.00	12.79	-	73.73	0.00	0.93	3.59						
21.03.16	24.00	-	108.16	91.17	16.99	75.45	48.60	26.85	7.31	2.95	2.74	13.29	0.00	0.00	13.29	13.63	0.00	13.63	-	75.07	0.00	1.00	3.73						
22.03.16	24.00	-	105.96	91.28	14.68	75.86	48.91	26.95	7.33	2.95	2.72	11.69	0.00	0.00	11.69	11.69	0.00	11.69	-	75.50	0.00	0.96	3.60						
23.03.16	24.00	-	105.30	90.47	14.83	75.83	48.53	27.30	7.31	2.99	2.73	11.50	0.00	0.00	11.50	11.80	0.00	11.80	-	75.42	0.00	0.87	3.60						
Среднее	24.00	-	106.19	91.18	15.01	75.31	48.34	26.97	7.30	2.96	2.72	11.69	0.00	0.00	11.69	11.98	0.00	11.98	-	74.93	0.00	0.88	3.60						
Итого	696.00	-	3079.54	2644.16	435.38							78.86	338.91	0.00	338.91	347.56	0.00	347.56	0.00	11.98	0.00	0.00	104.34						

Показания счетчиков на момент снятия данных: 19.02.16 18:59
 Дата ввода: 19.02.16 18:59
 М1(Г) М2(Г) М3(Г) М4(Г) V3(кВ) V4(кВ) Q(ГВС(ккал)) Q(СЦО(ккал)) Твв, ч

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплотехнической, расщепленной по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

0,29 °C = -0,10 Гкал.
 104,25 Гкал.
 347,56 куб.м.

АО "ДомТелеком" для отчетов
 ФГУП "ТЭК СПб"
 ФГУП "Энергосбыт"
 Управляющая энергосбыта
 Отдел учета энергии КУУЭЗ
 печать
 30 МАР 2016