Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8695.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 33 / СЦО | Строит.Адрес: Обуховской Обороны 33 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219426-ч(с)-0316.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 219426 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,487 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=469,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	458,88	458,88	0,00	60,02	51,03	8,99	7,00	5,00	4,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,14
25.02.16	24,00	-	458,49	458,49	0,00	59,35	50,60	8,75	7,00	5,00	4,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,02
26.02.16	24,00	-	458,79	458,79	0,00	59,99	51,07	8,92	7,00	5,00	4,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,10
27.02.16	24,00	-	458,90	458,90	0,00	59,56	50,66	8,90	7,00	5,00	4,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,10
28.02.16	24,00	-	458,39	458,39	0,00	60,04	51,03	9,01	7,00	5,00	4,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,14
29.02.16	24,00	-	458,91	458,91	0,00	59,85	50,86	8,99	7,00	5,00	4,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,14
01.03.16	24,00	-	458,97	458,97	0,00	59,61	50,52	9,09	7,00	5,00	4,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,18
02.03.16	24,00	-	433,39	433,39	0,00	59,59	49,97	9,62	7,00	5,00	4,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,18
03.03.16	24,00	-	421,04	421,04	0,00	59,83	49,96	9,87	7,00	5,00	4,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,17
04.03.16	24,00	-	421,02	421,02	0,00	60,32	50,41	9,91	7,00	5,00	4,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,19
05.03.16	24,00	-	420,51	420,51	0,00	59,99	50,29	9,70	7,00	5,00	4,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,09
06.03.16	24,00	-	420,26	420,26	0,00	59,11	49,76	9,35	7,00	5,00	3,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,94
07.03.16	24,00	-	420,28	420,28	0,00	57,54	48,62	8,92	7,00	5,00	3,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,76
08.03.16	24,00	-	420,69	420,69	0,00	57,24	48,45	8,79	7,00	5,00	3,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,70
09.03.16	24,00	-	420,58	420,58	0,00	57,37	48,62	8,75	7,00	5,00	3,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,69
10.03.16	24,00	-	420,82	420,82	0,00	58,14	49,02	9,12	7,00	5,00	3,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,85
11.03.16	24,00	-	420,95	420,95	0,00	62,66	52,49	10,17	7,00	5,00	4,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,29
12.03.16	24,00	-	421,35	421,35	0,00	55,86	47,53	8,33	7,00	5,00	3,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,52
13.03.16	24,00	-	421,44	420,24	1,20	56,14	47,65	8,49	7,00	5,00	3,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,06			3,65
14.03.16	24,00	-	420,88	420,88	0,00	55,87	47,37	8,50	7,00	5,00	3,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,59
15.03.16	24,00	-	421,03	421,03	0,00	55,74	47,24	8,50	7,00	5,00	3,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,59
16.03.16	24,00	-	421,34	421,34	0,00	55,66	47,21	8,45	7,00	5,00	3,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,57
17.03.16	24,00	-	421,51	421,51	0,00	57,30	48,47	8,83	7,00	5,00	3,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,73
18.03.16	24,00	-	421,11	421,11	0,00	60,60	50,80	9,80	7,00	5,00	4,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,14
19.03.16	24,00	-	421,14	421,14	0,00	60,27	50,45	9,82	7,00	5,00	4,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,14
20.03.16	24,00	-	421,14	421,14	0,00	60,38	50,50	9,88	7,00	5,00	4,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,17
21.03.16	24,00	-	420,47	420,47	0,00	61,61	51,42	10,19	7,00	5,00	4,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,30
22.03.16	24,00	-	420,60	420,60	0,00	61,78	51,55	10,23	7,00	5,00	4,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,31
23.03.16	24,00		420,74	420,74	-	61,26	51,16	10,10	7,00	5,00	4,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,26
Среднее	24,00	-	430,47	430,43	0,04	59,06	49,82	9,24	7,00	5,00	3,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3,99
Итого	696,00		12483,62	12482,42	1,20						115,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,06	0,00	0,00	115,65

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **115,65** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
30 МАР 2016
«____» _____ г.
печать энергосбыта