Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 70 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 70
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36186-ч(с)-0416.txt
Режим (схема): 0
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 0,29

Вычислитель:	СПТ-941 № 36186			Термопреобр.:	КТПТР-05	Преобр.давления:
Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 4С	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 4С	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=			

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.03.2016 по 31.03.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.03.16	24,00		223,78	216,41	7,38	57,49	49,71	7,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,11
02.03.16	24,00		221,27	213,93	7,34	61,41	52,65	8,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,33
03.03.16	24,00		221,88	214,49	7,39	63,85	54,35	9,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,52
04.03.16	24,00		221,72	214,40	7,32	61,63	52,86	8,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,34
05.03.16	24,00		223,82	216,45	7,37	57,40	49,73	7,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,09
06.03.16	24,00		224,27	216,91	7,36	55,32	48,29	7,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,94
07.03.16	24,00		221,02	213,75	7,28	53,80	47,39	6,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,77
08.03.16	24,00		217,38	210,23	7,15	54,05	47,45	6,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,78
09.03.16	24,00		218,98	211,77	7,21	53,39	47,12	6,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,72
10.03.16	24,00		215,88	208,79	7,09	52,23	46,08	6,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,66
11.03.16	24,00		217,33	210,21	7,12	53,76	47,33	6,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,74
12.03.16	24,00		215,66	208,55	7,11	54,67	47,97	6,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,79
13.03.16	24,00		219,23	212,00	7,23	53,35	47,14	6,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,71
14.03.16	24,00		217,76	210,55	7,21	52,41	46,30	6,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,67
15.03.16	24,00		216,75	209,57	7,19	56,00	49,04	6,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,87
16.03.16	24,00		215,13	207,98	7,14	55,96	48,91	7,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,87
17.03.16	24,00		217,27	210,07	7,20	55,72	48,87	6,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,85
18.03.16	24,00		216,39	209,21	7,18	52,59	46,50	6,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,66
19.03.16	24,00	*	202,91	199,13	3,78	58,42	50,42	8,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,03
20.03.16	24,00		212,55	209,47	3,09	62,03	53,40	8,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,01
21.03.16	24,00		213,98	210,68	3,30	62,54	53,81	8,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,05
22.03.16	24,00		211,36	207,24	4,12	59,93	51,84	8,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,93
23.03.16	24,00		214,67	209,78	4,89	59,32	51,14	8,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,01
24.03.16	24,00		216,91	211,35	5,56	58,94	50,82	8,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,05
25.03.16	24,00		218,89	211,90	6,99	58,68	50,78	7,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,09
26.03.16	24,00		215,43	207,43	8,00	56,10	48,70	7,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,99
27.03.16	24,00		218,16	209,52	8,64	51,95	45,72	6,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,76
28.03.16	23,00		208,07	199,69	8,38	47,69	42,53	5,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,43
29.03.16	24,00		218,74	209,98	8,76	45,71	41,04	4,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,39
30.03.16	24,00		219,53	210,67	8,87	44,98	40,54	4,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,34
31.03.16	24,00		223,80	214,55	9,25	44,69	40,35	4,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,35
Среднее	23,97	-	217,44	210,54	6,90	55,36	48,35	7,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,87
Итого	743,00		6740,53	6526,63	213,90						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	57,84

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	14.04.15 07:00	81216,42	81371,39	-	-	-	-	615,32	-	14079,95
	14.04.15 07:00	81216,42	81371,39	-	-	-	-	615,32	-	14079,95

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2: 0,29 °C = 0,00 Гкал;
Корректировка на температуру холодной воды **57,84** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.
Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

Отчет принят / Нагибин В. В. /