Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8285.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 89 / СЦО | Строит.Адрес: Обуховской Обороны 89 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207210-ч(с)-0316.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207210 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 1,06

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,386 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=116,16 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	100,12	100,12	0,00	79,25	41,71	37,54	7,00	5,00	3,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,76
25.02.16	24,00	-	102,15	102,15	0,00	78,91	41,93	36,98	7,00	5,00	3,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,78
26.02.16	24,00	-	101,91	101,91	0,00	78,51	41,79	36,72	7,00	5,00	3,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,74
27.02.16	24,00	-	101,39	101,39	0,00	78,71	41,57	37,14	7,00	5,00	3,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,77
28.02.16	24,00	-	101,93	101,93	0,00	78,85	41,60	37,25	7,00	5,00	3,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,80
29.02.16	24,00	-	100,31	100,31	0,00	78,58	41,21	37,37	7,00	5,00	3,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,75
01.03.16	24,00	-	99,75	99,75	0,00	78,66	40,78	37,88	7,00	5,00	3,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,78
02.03.16	24,00	-	98,59	98,59	0,00	78,67	40,14	38,53	7,00	5,00	3,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,80
03.03.16	24,00	-	100,63	100,63	0,00	78,89	40,77	38,12	7,00	5,00	3,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,84
04.03.16	24,00	-	102,13	102,13	0,00	78,99	41,16	37,83	7,00	5,00	3,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,87
05.03.16	24,00	-	102,64	102,64	0,00	78,78	41,48	37,30	7,00	5,00	3,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,83
06.03.16	24,00	-	102,62	102,62	0,00	78,19	41,89	36,30	7,00	5,00	3,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,73
07.03.16	24,00	-	101,96	101,96	0,00	75,05	40,88	34,17	7,00	5,00	3,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,49
08.03.16	24,00	-	101,95	101,95	0,00	74,08	40,68	33,40	7,00	5,00	3,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,41
09.03.16	24,00	-	102,43	102,43	0,00	74,11	40,90	33,21	7,00	5,00	3,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,40
10.03.16	24,00	-	102,33	102,33	0,00	73,94	40,79	33,15	7,00	5,00	3,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,39
11.03.16	24,00	-	101,41	101,41	0,00	73,46	40,46	33,00	7,00	5,00	3,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,34
12.03.16	24,00	-	102,76	102,76	0,00	74,37	40,95	33,42	7,00	5,00	3,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,43
13.03.16	24,00	-	102,51	102,51	0,00	74,33	41,12	33,21	7,00	5,00	3,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,40
14.03.16	24,00	-	101,69	101,69	0,00	73,97	40,59	33,38	7,00	5,00	3,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,40
15.03.16	24,00	-	101,56	101,56	0,00	74,14	40,53	33,61	7,00	5,00	3,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,41
16.03.16	24,00	-	101,11	101,11	0,00	73,93	40,34	33,59	7,00	5,00	3,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,40
17.03.16	24,00	-	102,43	102,43	0,00	74,53	40,97	33,56	7,00	5,00	3,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,44
18.03.16	24,00	-	99,00	99,00	0,00	75,70	40,75	34,95	7,00	5,00	3,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,46
19.03.16	24,00	-	99,19	99,19	0,00	76,83	40,68	36,15	7,00	5,00	3,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,59
20.03.16	24,00	-	100,78	100,78	0,00	78,81	41,43	37,38	7,00	5,00	3,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,77
21.03.16	24,00	-	100,76	100,76	0,00	78,89	41,49	37,40	7,00	5,00	3,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,77
22.03.16	24,00	-	100,46	100,46	0,00	78,92	41,38	37,54	7,00	5,00	3,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,77
23.03.16	24,00	-	100,67	100,67	0,00	78,83	41,53	37,30	7,00	5,00	3,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,76
Среднее	24,00	-	101,28	101,28	-	76,86	41,09	35,77	7,00	5,00	3,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,62
Итого	696,00		2937,17	2937,17	0,00						105,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	105,05

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 03:00	4697,69	4689,83	0,00	-	0,00	-	203,81	-	-
	24.03.16 05:00	7639,56	7631,70	0,00	-	0,00	-	309,03	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал; Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м; _____ /_____/

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 1,06 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **105,05** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 30 МАР 2016 «___» _____ г.