Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8255 | Телефон: | Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 93 / СЦО | Строит.Адрес: Обуховской Обороны 93 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207778-ч(с)-0316.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207778 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 1,06

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 98,16 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	148,07	148,07	0,00	78,25	51,09	27,16	7,00	5,00	4,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,03
25.02.16	24,00	-	151,25	151,25	0,00	77,93	51,42	26,51	7,00	5,00	4,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,02
26.02.16	24,00	-	150,75	150,75	0,00	77,54	51,14	26,40	7,00	5,00	3,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,99
27.02.16	24,00	-	149,90	149,90	0,00	77,73	50,83	26,90	7,00	5,00	4,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,04
28.02.16	24,00	-	150,63	150,63	0,00	77,90	51,05	26,85	7,00	5,00	4,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,05
29.02.16	24,00	-	148,28	148,28	0,00	77,62	50,52	27,10	7,00	5,00	4,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,02
01.03.16	24,00	-	147,44	147,44	0,00	77,65	50,21	27,44	7,00	5,00	4,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,05
02.03.16	24,00	-	145,66	145,66	0,00	77,63	49,77	27,86	7,00	5,00	4,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,06
03.03.16	24,00	-	148,65	148,65	0,00	77,87	50,30	27,57	7,00	5,00	4,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,10
04.03.16	24,00	-	150,80	150,80	0,00	78,00	50,66	27,34	7,00	5,00	4,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,13
05.03.16	24,00	-	151,58	151,58	0,00	77,80	51,04	26,76	7,00	5,00	4,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,06
06.03.16	24,00	-	151,68	151,68	0,00	77,24	50,96	26,28	7,00	5,00	3,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,99
07.03.16	24,00	-	150,69	150,69	0,00	74,15	49,27	24,88	7,00	5,00	3,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,75
08.03.16	24,00	-	150,88	150,88	0,00	73,20	49,02	24,18	7,00	5,00	3,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,65
09.03.16	24,00	-	151,56	151,56	0,00	73,26	49,17	24,09	7,00	5,00	3,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,65
10.03.16	24,00	-	151,45	151,45	0,00	73,07	49,07	24,00	7,00	5,00	3,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,64
11.03.16	24,00	-	150,09	150,09	0,00	72,58	48,66	23,92	7,00	5,00	3,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,59
12.03.16	24,00	-	151,95	151,95	0,00	73,50	49,26	24,24	7,00	5,00	3,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,68
13.03.16	24,00	-	151,58	151,58	0,00	73,49	49,17	24,32	7,00	5,00	3,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,69
14.03.16	24,00	-	150,42	150,42	0,00	73,11	48,88	24,23	7,00	5,00	3,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,65
15.03.16	24,00	-	150,14	150,14	0,00	73,25	48,94	24,31	7,00	5,00	3,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,65
16.03.16	24,00	-	149,23	149,23	0,00	73,07	48,72	24,35	7,00	5,00	3,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,64
17.03.16	24,00	-	151,14	151,14	0,00	73,64	49,44	24,20	7,00	5,00	3,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,66
18.03.16	24,00	-	146,18	146,18	0,00	74,77	49,18	25,59	7,00	5,00	3,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,75
19.03.16	24,00	-	146,27	146,27	0,00	75,86	49,34	26,52	7,00	5,00	3,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,88
20.03.16	24,00	-	148,56	148,56	0,00	77,84	50,52	27,32	7,00	5,00	4,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,06
21.03.16	24,00	-	148,58	148,58	0,00	77,90	50,72	27,18	7,00	5,00	4,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,05
22.03.16	24,00	-	148,19	148,19	0,00	77,92	50,76	27,16	7,00	5,00	4,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,03
23.03.16	24,00	-	148,52	148,52	0,00	77,83	50,88	26,95	7,00	5,00	4,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,01
Среднее	24,00	-	149,66	149,66	-	75,92	50,00	25,92	7,00	5,00	3,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,88
Итого	696,00		4340,12	4340,12	0,00						112,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	112,56

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 03:00	6945,57	6945,57	0,00	-	0,00	-	222,05	-	-
	24.03.16 05:00	11292,58	11292,58	0,00	-	0,00	-	334,77	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 1,06 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **112,56** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ЭНЕРГОСБЫТ 30 МАР 2016

«____» _____ г.

Отрегулировать температуру