Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9028.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольги Берггольц 29-3 / СЦО | Строит.Адрес: Ольги Берггольц 29-3 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204701-ч(с)-0316.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204701 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,29

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,31 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=298,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	409,17	409,17	0,00	58,89	51,15	7,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,18
25.02.16	24,00	-	410,53	410,53	0,00	59,47	51,65	7,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,22
26.02.16	24,00	-	409,17	409,17	0,00	59,17	51,44	7,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,18
27.02.16	24,00	-	409,38	409,38	0,00	59,46	51,56	7,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,25
28.02.16	24,00	-	411,21	411,21	0,00	59,59	51,72	7,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,25
29.02.16	24,00	-	410,13	410,13	0,00	59,61	51,61	8,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,29
01.03.16	24,00	-	410,19	410,19	0,00	59,69	51,60	8,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,33
02.03.16	24,00	-	409,59	409,59	0,00	59,26	51,17	8,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,33
03.03.16	24,00	-	409,47	409,47	0,00	59,29	51,26	8,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,30
04.03.16	24,00	-	410,53	410,53	0,00	59,13	51,23	7,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,26
05.03.16	24,00	-	411,19	411,19	0,00	59,72	51,83	7,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,26
06.03.16	24,00	-	411,23	411,23	0,00	59,53	51,76	7,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,21
07.03.16	24,00	-	411,17	411,17	0,00	57,65	50,37	7,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,01
08.03.16	24,00	-	409,79	409,79	0,00	55,67	48,78	6,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,84
09.03.16	24,00	-	409,60	409,60	0,00	55,81	48,90	6,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,84
10.03.16	24,00	-	407,95	407,95	0,00	55,87	48,85	7,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,87
11.03.16	24,00	-	407,62	407,62	0,00	55,97	48,89	7,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,89
12.03.16	24,00	-	409,45	409,45	0,00	56,20	49,13	7,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,91
13.03.16	24,00	-	408,50	408,50	0,00	56,11	49,11	7,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,87
14.03.16	24,00	-	403,57	403,57	0,00	55,59	48,68	6,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,80
15.03.16	24,00	-	404,14	404,14	0,00	55,62	48,62	7,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,84
16.03.16	24,00	-	407,23	407,23	0,00	55,50	48,47	7,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,87
17.03.16	24,00	-	408,75	408,75	0,00	56,25	49,17	7,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,90
18.03.16	24,00	-	406,60	406,60	0,00	56,57	49,29	7,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,97
19.03.16	24,00	-	407,40	407,40	0,00	57,79	50,06	7,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,16
20.03.16	24,00	-	409,09	409,09	0,00	59,99	51,79	8,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,37
21.03.16	24,00	-	409,66	409,66	0,00	61,05	52,71	8,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,43
22.03.16	24,00	-	409,62	409,62	0,00	61,12	52,83	8,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,41
23.03.16	24,00	-	409,41	409,41	0,00	60,56	52,41	8,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,35
Среднее	24,00	-	409,01	409,01	-	58,14	50,55	7,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,12
Итого	696,00		11861,34	11861,34	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	90,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 01:00	187607,12	187657,21	-	-	-	-	1610,58	-	-
	24.03.16 03:00	199468,70	199518,79	-	-	-	-	1700,97	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **90,38** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ Печать энергосбыта УЧЁТ ПРИНЯТ «30» МАР 2016

Отрегулировать температуру