Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 12 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8985.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 12
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206402
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,2 Gmax= 30
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,2 Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206402-ч(с)-0316.txt
Режим (схема): 3001
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 1,06
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,343 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=103,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	107,61	107,61	0,00	81,18	50,61	30,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,29
25.02.16	24,00	-	109,86	109,86	0,00	80,72	50,72	30,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,30
26.02.16	24,00	-	109,78	109,78	0,00	80,14	50,30	29,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,28
27.02.16	24,00	-	109,33	109,33	0,00	80,35	50,21	30,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,30
28.02.16	24,00	-	109,74	109,74	0,00	80,54	50,61	29,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,29
29.02.16	24,00	-	108,15	108,15	0,00	80,30	50,16	30,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,26
01.03.16	24,00	-	107,76	107,76	0,00	80,41	49,88	30,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,29
02.03.16	24,00	-	106,77	106,77	0,00	80,51	49,59	30,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,30
03.03.16	24,00	-	108,68	108,68	0,00	80,66	50,04	30,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,33
04.03.16	24,00	-	109,87	109,87	0,00	80,75	50,41	30,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,34
05.03.16	24,00	-	110,12	110,12	0,00	80,53	50,53	30,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,31
06.03.16	24,00	-	110,31	110,31	0,00	79,87	50,47	29,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,25
07.03.16	24,00	-	109,70	109,70	0,00	76,63	48,92	27,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,04
08.03.16	24,00	-	109,78	109,78	0,00	75,65	48,50	27,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,98
09.03.16	24,00	-	110,12	110,12	0,00	75,76	48,64	27,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,99
10.03.16	24,00	-	110,11	110,11	0,00	75,51	48,60	26,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,96
11.03.16	24,00	-	109,31	109,31	0,00	74,96	48,14	26,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,93
12.03.16	24,00	-	110,53	110,53	0,00	75,88	48,76	27,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,00
13.03.16	24,00	-	110,14	110,14	0,00	75,82	48,65	27,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,00
14.03.16	24,00	-	109,41	109,41	0,00	75,53	48,22	27,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,99
15.03.16	24,00	-	109,27	109,27	0,00	75,66	48,18	27,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,01
16.03.16	24,00	-	108,63	108,63	0,00	75,49	48,04	27,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,99
17.03.16	24,00	-	109,76	109,76	0,00	76,11	48,61	27,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,02
18.03.16	24,00	-	106,72	106,72	0,00	77,30	48,55	28,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,07
19.03.16	24,00	-	106,88	106,88	0,00	78,56	48,75	29,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,19
20.03.16	24,00	-	108,35	108,35	0,00	80,60	49,84	30,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,33
21.03.16	24,00	-	108,32	108,32	0,00	80,65	49,99	30,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,33
22.03.16	24,00	-	108,11	108,11	0,00	80,71	50,15	30,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,31
23.03.16	24,00	-	108,37	108,37	0,00	80,52	50,19	30,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,29
Среднее	24,00	-	109,02	109,02	-	78,53	49,46	29,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,17
Итого	696,00		3161,49	3161,49	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	91,97

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 01:00	4749,04	4751,00	-	-	-	-	166,47	-	-
	24.03.16 02:00	7910,55	7912,51	-	-	-	-	258,43	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,06 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **91,97** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 30 МАР 2016 г.
печать энергосбыта