Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8987.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 16 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ольминского 16 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208374-ч(с)-0316.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208374 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 1,06

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,255 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1848

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,084

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=76,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	92,61	80,91	11,70	79,94	46,48	33,46	7,00	5,00	2,69	14,15	-	-	14,44	-	14,44	-	67,72	-	0,96			3,65
25.02.16	24,00	-	93,34	80,82	12,52	79,49	46,65	32,84	7,00	5,00	2,68	15,08	-	-	15,35	-	15,35	-	64,41	-	0,97			3,65
26.02.16	24,00	-	94,05	80,83	13,22	78,97	46,42	32,55	7,00	5,00	2,64	15,81	-	-	16,11	-	16,11	-	65,66	-	1,04			3,67
27.02.16	24,00	-	94,31	79,67	14,64	79,16	46,37	32,79	7,00	5,00	2,65	17,50	-	-	17,81	-	17,81	-	64,09	-	1,12			3,78
28.02.16	24,00	-	96,23	78,59	17,64	79,36	46,45	32,91	7,00	5,00	2,64	20,62	-	-	21,05	-	21,05	-	65,62	-	1,35			3,99
29.02.16	24,00	-	94,68	79,66	15,02	79,06	46,18	32,88	7,00	5,00	2,64	17,86	-	-	18,20	-	18,20	-	65,56	-	1,17			3,81
01.03.16	24,00	-	93,64	80,49	13,15	79,16	45,74	33,42	7,00	5,00	2,70	15,73	-	-	16,02	-	16,02	-	65,95	-	1,04			3,73
02.03.16	24,00	-	91,85	79,20	12,65	79,25	45,59	33,66	7,00	5,00	2,71	15,31	-	-	15,60	-	15,60	-	62,95	-	0,97			3,67
03.03.16	24,00	-	93,37	80,44	12,93	79,40	45,97	33,43	7,00	5,00	2,71	15,59	-	-	15,87	-	15,87	-	64,91	-	1,01			3,72
04.03.16	24,00	-	93,21	81,44	11,77	79,53	46,39	33,14	7,00	5,00	2,73	14,28	-	-	14,54	-	14,54	-	64,01	-	0,91			3,64
05.03.16	24,00	-	94,28	79,53	14,75	79,31	46,64	32,67	7,00	5,00	2,65	17,51	-	-	17,82	-	17,82	-	64,04	-	1,12			3,77
06.03.16	24,00	-	94,28	81,55	12,73	78,62	46,61	32,01	7,00	5,00	2,58	15,63	-	-	15,95	-	15,95	-	66,23	-	1,04			3,62
07.03.16	24,00	-	94,81	81,33	13,48	75,51	45,24	30,27	7,00	5,00	2,42	16,55	-	-	16,85	-	16,85	-	64,56	-	1,07			3,48
08.03.16	24,00	-	96,80	79,56	17,24	74,54	44,90	29,64	7,00	5,00	2,36	20,48	-	-	20,87	-	20,87	-	62,92	-	1,29			3,65
09.03.16	24,00	-	94,74	81,73	13,01	74,63	45,03	29,60	7,00	5,00	2,37	16,10	-	-	16,40	-	16,40	-	63,62	-	1,03			3,39
10.03.16	24,00	-	94,28	83,34	10,94	74,39	44,82	29,57	7,00	5,00	2,37	13,95	-	-	14,21	-	14,21	-	65,23	-	0,91			3,28
11.03.16	24,00	-	93,40	83,13	10,27	73,84	44,42	29,42	7,00	5,00	2,35	13,22	-	-	13,46	-	13,46	-	64,40	-	0,85			3,20
12.03.16	24,00	-	94,75	79,06	15,69	74,77	44,92	29,85	7,00	5,00	2,39	19,03	-	-	19,34	-	19,34	-	60,27	-	1,15			3,54
13.03.16	24,00	-	94,80	76,42	18,38	74,71	45,02	29,69	7,00	5,00	2,35	21,90	-	-	22,26	-	22,26	-	59,05	-	1,29			3,64
14.03.16	24,00	-	93,30	80,44	12,86	74,38	44,61	29,77	7,00	5,00	2,35	16,06	-	-	16,34	-	16,34	-	62,16	-	1,00			3,35
15.03.16	24,00	-	92,50	81,32	11,18	74,49	44,55	29,94	7,00	5,00	2,40	14,22	-	-	14,46	-	14,46	-	61,15	-	0,87			3,27
16.03.16	24,00	-	92,31	79,90	12,41	74,32	44,35	29,97	7,00	5,00	2,39	15,43	-	-	15,69	-	15,69	-	60,15	-	0,93			3,32
17.03.16	24,00	-	92,47	77,16	15,31	74,98	44,96	30,02	7,00	5,00	2,41	18,37	-	-	18,65	-	18,65	-	57,69	-	1,06			3,47
18.03.16	24,00	-	90,43	77,29	13,14	76,06	45,00	31,06	7,00	5,00	2,44	16,09	-	-	16,33	-	16,33	-	59,68	-	0,96			3,40
19.03.16	24,00	-	91,76	75,47	16,29	77,31	44,95	32,36	7,00	5,00	2,54	19,21	-	-	19,53	-	19,53	-	60,44	-	1,16			3,70
20.03.16	24,00	-	94,59	76,79	17,80	79,29	45,95	33,34	7,00	5,00	2,65	20,78	-	-	21,19	-	21,19	-	63,89	-	1,33			3,97
21.03.16	24,00	-	92,56	79,06	13,50	79,37	45,99	33,38	7,00	5,00	2,66	16,28	-	-	16,60	-	16,60	-	64,25	-	1,05			3,71
22.03.16	24,00	-	91,33	78,50	12,83	79,41	46,02	33,39	7,00	5,00	2,67	15,64	-	-	15,91	-	15,91	-	62,23	-	0,97			3,64
23.03.16	24,00	-	91,41	79,52	11,89	79,22	46,11	33,11	7,00	5,00	2,64	14,74	-	-	15,00	-	15,00	-	63,49	-	0,94			3,58
Среднее	24,00	-	93,52	79,76	13,76	77,33	45,60	31,73	7,00	5,00	2,54	16,66	-	-	16,96	-	16,96	-	63,32	-	1,05	-	-	3,60
Итого	696,00		2712,09	2313,15	398,94						73,73	483,12	0,00	0,00	491,85	0,00	491,85	0,00			30,56	0,00	0,00	104,29

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 01:00	13809,21	12542,05	4110,00	-	4189,04	-	472,54	-	-
	24.03.16 03:00	16524,50	14859,27	4592,31	-	4680,06	-	576,88	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 1,06 °С = -0,51 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **103,78** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **491,85** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Участок приборного учета
Сфера эксплуатации УУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
30 МАР 2016
«____» _____ г.