Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8989.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 20 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ольминского 20 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207125-ч(с)-0316.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207125 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 1,06

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:		
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M4*(h4-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M4*(h4-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,311 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1826

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,083

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,84 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,12

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	109,61	95,32	14,29	80,53	47,24	33,29	7,00	5,00	3,48	14,72	-	-	14,96	-	14,96	-	57,75	-	0,85			4,33
25.02.16	24,00	-	112,22	97,88	14,34	80,07	47,50	32,57	7,00	5,00	3,46	14,82	-	-	15,05	-	15,05	-	59,00	-	0,88			4,34
26.02.16	24,00	-	111,29	96,99	14,30	79,51	47,13	32,38	7,00	5,00	3,43	14,85	-	-	15,08	-	15,08	-	57,25	-	0,85			4,28
27.02.16	24,00	-	111,61	96,51	15,10	79,73	46,92	32,81	7,00	5,00	3,49	15,49	-	-	15,73	-	15,73	-	57,46	-	0,89			4,38
28.02.16	24,00	-	112,80	96,30	16,50	79,86	46,98	32,88	7,00	5,00	3,48	16,95	-	-	17,23	-	17,23	-	59,19	-	1,00			4,48
29.02.16	24,00	-	110,54	96,99	13,55	79,62	46,82	32,80	7,00	5,00	3,47	13,90	-	-	14,11	-	14,11	-	57,29	-	0,79			4,26
01.03.16	24,00	-	108,26	94,60	13,66	79,70	46,54	33,16	7,00	5,00	3,50	14,01	-	-	14,19	-	14,19	-	52,28	-	0,73			4,23
02.03.16	24,00	-	106,39	88,74	17,65	79,76	46,39	33,37	7,00	5,00	3,52	17,86	-	-	18,06	-	18,06	-	47,74	-	0,86			4,37
03.03.16	24,00	-	107,51	87,91	19,60	80,02	46,84	33,18	7,00	5,00	3,53	19,98	-	-	20,19	-	20,19	-	47,92	-	0,96			4,49
04.03.16	24,00	-	97,58	81,98	15,60	80,09	47,14	32,95	7,00	5,00	3,19	15,84	-	-	16,02	-	16,02	-	48,23	-	0,77			3,95
05.03.16	24,00	-	108,03	92,62	15,41	79,84	47,50	32,34	7,00	5,00	3,46	15,80	-	-	15,96	-	15,96	-	48,71	-	0,77			4,23
06.03.16	24,00	-	107,99	93,55	14,44	79,36	47,58	31,78	7,00	5,00	3,40	14,78	-	-	14,95	-	14,95	-	48,68	-	0,72			4,12
07.03.16	24,00	-	107,69	93,42	14,27	76,09	46,18	29,91	7,00	5,00	3,19	14,71	-	-	14,88	-	14,88	-	47,37	-	0,70			3,88
08.03.16	24,00	-	107,83	90,54	17,29	75,08	45,86	29,22	7,00	5,00	3,12	17,53	-	-	17,72	-	17,72	-	46,94	-	0,82			3,95
09.03.16	24,00	-	107,90	93,84	14,06	75,10	45,92	29,18	7,00	5,00	3,11	14,47	-	-	14,62	-	14,62	-	47,22	-	0,69			3,80
10.03.16	24,00	-	104,35	88,86	15,49	74,90	45,84	29,06	7,00	5,00	3,00	15,76	-	-	15,92	-	15,92	-	46,98	-	0,74			3,75
11.03.16	24,00	-	107,68	90,53	17,15	74,30	45,48	28,82	7,00	5,00	3,07	17,44	-	-	17,63	-	17,63	-	46,70	-	0,82			3,88
12.03.16	24,00	-	108,20	91,32	16,88	75,24	46,02	29,22	7,00	5,00	3,12	17,32	-	-	17,48	-	17,48	-	47,10	-	0,82			3,94
13.03.16	24,00	-	108,08	88,30	19,78	75,25	46,02	29,23	7,00	5,00	3,14	20,05	-	-	20,25	-	20,25	-	46,78	-	0,94			4,08
14.03.16	24,00	-	107,66	88,95	18,71	74,80	45,22	29,58	7,00	5,00	3,15	18,98	-	-	19,17	-	19,17	-	46,39	-	0,88			4,03
15.03.16	24,00	-	107,82	92,37	15,45	75,00	45,28	29,72	7,00	5,00	3,17	15,80	-	-	15,94	-	15,94	-	46,30	-	0,73			3,90
16.03.16	24,00	-	107,22	89,39	17,83	74,80	45,06	29,74	7,00	5,00	3,16	18,06	-	-	18,23	-	18,23	-	46,26	-	0,84			4,00
17.03.16	24,00	-	115,46	99,81	15,65	75,43	45,71	29,72	7,00	5,00	3,15	16,01	-	-	16,31	-	16,31	-	62,78	-	1,00			4,15
18.03.16	24,00	-	115,71	104,18	11,53	76,71	45,88	30,83	7,00	5,00	3,21	12,07	-	-	12,39	-	12,39	-	73,40	-	0,89			4,10
19.03.16	24,00	-	116,24	104,15	12,09	77,85	45,88	31,97	7,00	5,00	3,32	12,61	-	-	12,93	-	12,93	-	75,65	-	0,95			4,27
20.03.16	24,00	-	117,36	104,88	12,48	79,90	46,73	33,17	7,00	5,00	3,48	12,99	-	-	13,33	-	13,33	-	76,65	-	1,00			4,48
21.03.16	24,00	-	115,38	104,50	10,88	80,00	47,05	32,95	7,00	5,00	3,46	11,39	-	-	11,67	-	11,67	-	74,94	-	0,85			4,32
22.03.16	24,00	-	111,99	99,48	12,51	79,99	47,14	32,85	7,00	5,00	3,45	12,87	-	-	13,14	-	13,14	-	64,05	-	0,82			4,28
23.03.16	24,00	-	112,13	98,18	13,95	79,86	47,31	32,55	7,00	5,00	3,42	14,28	-	-	14,52	-	14,52	-	62,95	-	0,90			4,32
Среднее	24,00	-	109,74	94,55	15,19	77,88	46,45	31,42	7,00	5,00	3,31	15,56	-	-	15,78	-	15,78	-	55,17	-	0,84	-	-	4,16
Итого	696,00		3182,53	2742,09	440,44						96,13	451,34	0,00	0,00	457,66	0,00	457,66	0,00			24,45	0,00	0,00	120,58

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 01:00	48278,96	42913,45	6939,58	-	7083,38	-	1507,91	-	-
	24.03.16 03:00	51461,71	45655,76	7390,88	-	7541,00	-	1628,48	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 1,06 °С = -0,48 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **120,10** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **457,66** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 30 МАР 2016

печать энергосбыта

«____» _____ г.