

Абонент: ЖКСЗ Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольгинского 22 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
 Источник: Из Невская котельная

Узел учета: СЦО+ГВС
 Код УУТЗ:
 Рассматривать совместно с УУТЗ:
 график: 150/70

Телефон:
 Договор: 8990.038.1
 Стронт.Адрес: Ольгинского 22
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Установленные приборы:
 Выключитель: ВКТ-7 № 208351
 Подходящ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32
 Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32
 тр.-д. ГВС(М3): тр.-д. ГВС(М3)
 тр.ш.р.к. ГВС(М4): расходомер:
 тр.подпитки(У5): расходомер:
 Расчетный алгоритм: змив: $Q = M1 \cdot (T1 - T2) \cdot K$ ледо: $Q = M1 \cdot (T1 - T2) \cdot K$
 Договорные нагрузки, Ккал/час: Qот=0,311 Qвент.= Qстек.пот.= Qгвс=0,1936
 Договорные нагрузки (ср.час), Ккал/час: Qтх.гвс.ср= Qтх.гвс.ср=0,088
 Договорные расходы (ср.сут.), Т/сут: Qот=93,84 Qвент.=0
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Приборы УУТЗ поверены до _____
 Термомреобр.: КТСП-Н
 Термомреобр.: КТСП-Н
 Термомреобр.: ТОП-Н
 Термомреобр.: ТОП-Н
 Термомреобр.:
 Термомреобр.:

Часовые и суточные архивы в файлах:
 ВКП7-208351-Ч(С)-0316.бх
 Режим (схема): 3001
 Gmin= 0.12 Gmax= 30
 Gmin= 0.12 Gmax= 30
 Gmin= 0.12 Gmax= 30
 Gmin= 0.12 Gmax= 30
 Gmin= 0.12 Gmax= 30
 Qот=0,311 Qвент.= Qстек.пот.= Qгвс=0,1936
 Qтх.гвс.ср= Qтх.гвс.ср=0,088
 Qот=93,84 Qвент.=0
 Gвс=35,28

Дата	Ti час	T1	T2	dT	P1	P2	Qотопл	M3	M4	dM	Учет ГВС (ТВ-2)				Контрольные данные				Общее теплопотребление	
											V3	V4	dVгвс	Vподп	T3	T4	Qгвс.общ.	Qгвс.кэл.		Qгвс.гвс.
24.02.16	24.00	80.58	53.46	27.12	7.00	5.00	3.45	9.78	-	-	10.02	-	10.02	-	71.74	-	0.70	-	Гкал.	4.15
25.02.16	24.00	80.12	53.57	26.55	7.00	5.00	3.44	10.71	-	-	10.92	-	10.92	-	63.16	-	0.68	-	Гкал.	4.11
26.02.16	24.00	79.58	53.08	26.50	7.00	5.00	3.44	11.24	-	-	11.43	-	11.43	-	62.58	-	0.70	-	Гкал.	4.12
27.02.16	24.00	79.78	53.07	26.71	7.00	5.00	3.44	13.96	-	-	14.20	-	14.20	-	60.81	-	0.85	-	Гкал.	4.29
28.02.16	24.00	79.95	53.11	26.84	7.00	5.00	3.48	11.85	-	-	12.05	-	12.05	-	61.37	-	0.73	-	Гкал.	4.21
29.02.16	24.00	79.71	52.82	26.89	7.00	5.00	3.45	10.77	-	-	10.98	-	10.98	-	62.01	-	0.67	-	Гкал.	4.11
01.03.16	24.00	79.81	52.64	27.17	7.00	5.00	3.47	10.87	-	-	11.08	-	11.08	-	61.97	-	0.67	-	Гкал.	4.14
02.03.16	24.00	79.91	52.32	27.59	7.00	5.00	3.51	11.30	-	-	11.51	-	11.51	-	60.96	-	0.69	-	Гкал.	4.20
03.03.16	24.00	80.07	52.85	27.22	7.00	5.00	3.50	11.37	-	-	11.57	-	11.57	-	60.25	-	0.68	-	Гкал.	4.18
04.03.16	24.00	80.23	53.23	27.00	7.00	5.00	3.51	14.30	-	-	14.51	-	14.51	-	59.79	-	0.86	-	Гкал.	4.36
05.03.16	24.00	80.00	53.31	26.69	7.00	5.00	3.47	11.91	-	-	12.12	-	12.12	-	59.93	-	0.72	-	Гкал.	4.19
06.03.16	24.00	79.33	53.31	26.02	7.00	5.00	3.37	12.83	-	-	11.64	-	11.64	-	60.52	-	0.70	-	Гкал.	4.07
07.03.16	24.00	12.89	76.14	24.42	7.00	5.00	3.17	12.83	-	-	13.01	-	13.01	-	58.80	-	0.75	-	Гкал.	3.92
08.03.16	24.00	13.07	75.18	23.91	7.00	5.00	3.09	13.17	-	-	13.39	-	13.39	-	58.48	-	0.71	-	Гкал.	3.86
09.03.16	24.00	12.28	75.25	23.71	7.00	5.00	3.10	11.96	-	-	12.15	-	12.15	-	59.03	-	0.66	-	Гкал.	3.81
10.03.16	24.00	12.45	75.03	23.74	7.00	5.00	3.08	11.04	-	-	11.25	-	11.25	-	59.55	-	0.66	-	Гкал.	3.74
11.03.16	24.00	12.66	74.50	23.48	7.00	5.00	3.02	11.04	-	-	10.94	-	10.94	-	60.01	-	0.65	-	Гкал.	3.67
12.03.16	24.00	12.28	75.43	23.69	7.00	5.00	3.06	12.48	-	-	12.68	-	12.68	-	59.95	-	0.75	-	Гкал.	3.81
13.03.16	24.00	13.77	75.36	23.76	7.00	5.00	3.07	13.71	-	-	13.91	-	13.91	-	59.09	-	0.81	-	Гкал.	3.88
14.03.16	24.00	11.98	75.05	23.94	7.00	5.00	3.08	12.21	-	-	12.39	-	12.39	-	59.30	-	0.72	-	Гкал.	3.81
15.03.16	24.00	11.78	75.16	24.10	7.00	5.00	3.09	12.16	-	-	12.36	-	12.36	-	59.33	-	0.72	-	Гкал.	3.81
16.03.16	24.00	12.68	74.97	24.08	7.00	5.00	3.10	12.72	-	-	12.92	-	12.92	-	58.74	-	0.75	-	Гкал.	3.84
17.03.16	24.00	11.23	75.63	24.15	7.00	5.00	3.11	11.38	-	-	11.56	-	11.56	-	58.62	-	0.67	-	Гкал.	3.78
18.03.16	24.00	11.13	76.76	25.24	7.00	5.00	3.21	12.97	-	-	13.18	-	13.18	-	57.48	-	0.72	-	Гкал.	3.95
19.03.16	24.00	12.74	78.04	26.16	7.00	5.00	3.48	12.45	-	-	12.62	-	12.62	-	57.74	-	0.72	-	Гкал.	4.06
20.03.16	24.00	11.64	80.04	26.93	7.00	5.00	3.48	14.01	-	-	14.22	-	14.22	-	57.54	-	0.81	-	Гкал.	4.29
21.03.16	24.00	13.67	80.12	26.76	7.00	5.00	3.45	13.52	-	-	13.72	-	13.72	-	58.07	-	0.79	-	Гкал.	4.23
22.03.16	24.00	11.26	80.18	26.80	7.00	5.00	3.50	10.52	-	-	10.70	-	10.70	-	58.52	-	0.62	-	Гкал.	4.11
23.03.16	24.00	11.12	79.98	26.56	7.00	5.00	3.42	11.06	-	-	11.24	-	11.24	-	58.96	-	0.65	-	Гкал.	4.07
Среднее	24.00	132.38	120.38	11.99	78.00	52.35	25.65	7.00	5.00	3.31	12.02	-	12.22	-	60.15	-	0.72	-	Гкал.	4.03
Итого	696.00	3838.94	3491.13	347.81			95.85	348.47	0.00	0.00	354.27	0.00	354.27	0.00	20.91	0.00	0.00		Гкал.	116.76

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время: 24.03.16 03:00
 M1(T): 28856.06
 M2(T): 20791.33
 M3(T): 251.96
 M4(T): 257.98
 V3(M3): 2891.96
 V4(M3): 2891.96
 Q СЦО (Гкал): 613.64
 Q ГВС (Гкал): 720.08
 Тр.аб. ч

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения 12:
 Корректировка на температуру холодной воды:
 Итого по приборам учета:
 Итого по приборам учета:

АО "ДомТелеком"
 ДЛЯ ЮРИСТОВ
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 116.39 Гкал;
 354.27 куб.м.

АО "ДомТелеком"
 ДЛЯ ЮРИСТОВ
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 116.39 Гкал;
 354.27 куб.м.

Филиал "Энергосбыт"
 Управление по сбыту
 Оперативная группа учета
 30 MAR 2016