Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор: 8984.038.1
Телефон:
Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 8 / ТЦ-1 СЦО+ГВС
Строит.Адрес: Ольминского 8
Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Телефон: (812) 313-47-06
Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 1я Невская котельная
Схема подключения: Двухтрубная
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206105-ч(с)-0316.bxt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206105
Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 1,06

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,249 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,154
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,7
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=75,12 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=28,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	93,10	83,52	9,58	79,20	46,19	33,01	7,00	5,00	2,83	8,79	-	-	9,03	-	9,03	-	78,90	-	0,70			3,52
25.02.16	24,00	-	94,51	85,17	9,34	78,76	46,42	32,34	7,00	5,00	2,83	8,49	-	-	8,70	-	8,70	-	78,41	-	0,67			3,49
26.02.16	24,00	-	92,93	85,00	7,93	78,20	46,11	32,09	7,00	5,00	2,79	7,13	-	-	7,34	-	7,34	-	77,83	-	0,56			3,35
27.02.16	24,00	-	94,06	84,61	9,45	78,43	45,84	32,59	7,00	5,00	2,83	8,60	-	-	8,85	-	8,85	-	78,28	-	0,67			3,50
28.02.16	24,00	-	95,49	84,98	10,51	78,65	46,00	32,65	7,00	5,00	2,84	9,72	-	-	9,99	-	9,99	-	78,62	-	0,77			3,60
29.02.16	24,00	-	93,74	83,85	9,89	78,34	45,62	32,72	7,00	5,00	2,80	9,23	-	-	9,47	-	9,47	-	77,99	-	0,72			3,52
01.03.16	24,00	-	93,26	83,50	9,76	78,43	45,34	33,09	7,00	5,00	2,81	9,13	-	-	9,38	-	9,38	-	78,22	-	0,72			3,53
02.03.16	24,00	-	91,36	82,68	8,68	78,57	44,97	33,60	7,00	5,00	2,83	8,08	-	-	8,30	-	8,30	-	78,42	-	0,63			3,46
03.03.16	24,00	-	92,91	84,16	8,75	78,73	45,48	33,25	7,00	5,00	2,86	8,09	-	-	8,31	-	8,31	-	78,42	-	0,63			3,49
04.03.16	24,00	-	94,26	85,05	9,21	78,83	45,87	32,96	7,00	5,00	2,88	8,38	-	-	8,64	-	8,64	-	78,55	-	0,66			3,53
05.03.16	24,00	-	94,25	85,30	8,95	78,64	46,14	32,50	7,00	5,00	2,84	8,11	-	-	8,34	-	8,34	-	78,29	-	0,64			3,48
06.03.16	24,00	-	96,61	85,37	11,24	78,01	46,14	31,87	7,00	5,00	2,78	10,53	-	-	10,80	-	10,80	-	77,70	-	0,82			3,60
07.03.16	24,00	-	95,88	85,06	10,82	74,87	44,76	30,11	7,00	5,00	2,60	10,38	-	-	10,65	-	10,65	-	74,67	-	0,77			3,37
08.03.16	24,00	-	95,48	85,18	10,30	73,97	44,48	29,49	7,00	5,00	2,54	9,91	-	-	10,14	-	10,14	-	73,87	-	0,73			3,28
09.03.16	24,00	-	94,59	85,46	9,13	74,06	44,69	29,37	7,00	5,00	2,54	8,79	-	-	8,99	-	8,99	-	73,85	-	0,65			3,19
10.03.16	24,00	-	94,58	85,49	9,09	73,81	44,54	29,27	7,00	5,00	2,53	8,75	-	-	8,96	-	8,96	-	73,65	-	0,65			3,17
11.03.16	24,00	-	94,70	84,85	9,85	73,30	44,21	29,09	7,00	5,00	2,49	9,53	-	-	9,75	-	9,75	-	73,42	-	0,70			3,19
12.03.16	24,00	-	96,07	85,75	10,32	74,18	44,85	29,33	7,00	5,00	2,55	9,92	-	-	10,16	-	10,16	-	74,12	-	0,74			3,28
13.03.16	24,00	-	95,19	85,48	9,71	74,13	44,81	29,32	7,00	5,00	2,54	9,30	-	-	9,52	-	9,52	-	73,99	-	0,69			3,23
14.03.16	24,00	-	94,90	84,97	9,93	73,80	44,21	29,59	7,00	5,00	2,54	9,61	-	-	9,84	-	9,84	-	73,71	-	0,71			3,25
15.03.16	24,00	-	94,24	84,88	9,36	73,93	44,27	29,66	7,00	5,00	2,54	9,02	-	-	9,24	-	9,24	-	73,82	-	0,67			3,21
16.03.16	24,00	-	93,59	84,39	9,20	73,74	44,00	29,74	7,00	5,00	2,54	8,89	-	-	9,09	-	9,09	-	73,58	-	0,65			3,19
17.03.16	24,00	-	94,98	85,27	9,71	74,38	44,62	29,76	7,00	5,00	2,57	9,29	-	-	9,53	-	9,53	-	74,36	-	0,69			3,26
18.03.16	24,00	-	92,00	82,85	9,15	75,45	44,37	31,08	7,00	5,00	2,61	8,72	-	-	8,93	-	8,93	-	75,34	-	0,66			3,27
19.03.16	24,00	-	91,55	82,95	8,60	76,69	44,47	32,22	7,00	5,00	2,71	8,15	-	-	8,36	-	8,36	-	76,90	-	0,63			3,34
20.03.16	24,00	-	93,43	84,06	9,37	78,64	45,43	33,21	7,00	5,00	2,83	8,94	-	-	9,17	-	9,17	-	78,43	-	0,70			3,53
21.03.16	24,00	-	93,20	84,03	9,17	78,71	45,70	33,01	7,00	5,00	2,82	8,72	-	-	8,94	-	8,94	-	78,51	-	0,68			3,50
22.03.16	24,00	-	92,00	83,84	8,16	78,77	45,81	32,96	7,00	5,00	2,81	7,64	-	-	7,86	-	7,86	-	78,62	-	0,60			3,41
23.03.16	24,00	-	93,70	83,98	9,72	78,59	45,84	32,75	7,00	5,00	2,79	9,21	-	-	9,45	-	9,45	-	78,36	-	0,72			3,52
Среднее	24,00	-	94,02	84,54	9,48	76,68	45,21	31,47	7,00	5,00	2,71	8,93	-	-	9,16	-	9,16	-	76,51	-	0,68	-	-	3,39
Итого	696,00		2726,56	2451,68	274,88						78,45	259,05	0,00	0,00	265,73	0,00	265,73	0,00			19,82	0,00	0,00	98,27

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 02:00	41018,45	36240,36	4300,62	-	4399,74	-	1233,79	-	-
	24.03.16 03:00	43744,86	38692,17	4559,38	-	4665,17	-	1332,03	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,06 °C = -0,27 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **97,99** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **265,73** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /_____/

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отделение эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«____» 30 МАР 2016 г.