Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8984.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 8 / ТЦ-2 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ольминского 8 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206423-ч(с)-0316.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206423 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 1,06

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,204 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0836

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,038

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=61,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=15,12

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	111,57	100,70	10,87	78,85	52,19	26,66	7,00	5,00	2,63	11,69	-	-	12,04	-	12,04	-	78,84	-	0,92			3,55
25.02.16	24,00	-	112,47	102,64	9,83	78,38	52,39	25,99	7,00	5,00	2,62	10,46	-	-	10,75	-	10,75	-	78,29	-	0,82			3,44
26.02.16	24,00	-	112,61	102,51	10,10	77,85	52,08	25,77	7,00	5,00	2,59	10,86	-	-	11,15	-	11,15	-	77,96	-	0,85			3,43
27.02.16	24,00	-	111,69	102,09	9,60	78,05	51,84	26,21	7,00	5,00	2,62	10,39	-	-	10,66	-	10,66	-	78,20	-	0,81			3,43
28.02.16	24,00	-	112,62	102,51	10,11	78,26	52,04	26,22	7,00	5,00	2,62	10,94	-	-	11,24	-	11,24	-	78,57	-	0,86			3,48
29.02.16	24,00	-	110,11	101,03	9,08	77,95	51,66	26,29	7,00	5,00	2,59	9,97	-	-	10,24	-	10,24	-	77,95	-	0,78			3,37
01.03.16	24,00	-	109,34	100,60	8,74	78,03	51,41	26,62	7,00	5,00	2,61	9,63	-	-	9,90	-	9,90	-	78,00	-	0,75			3,36
02.03.16	24,00	-	110,38	99,40	10,98	78,25	51,09	27,16	7,00	5,00	2,63	11,91	-	-	12,22	-	12,22	-	78,49	-	0,93			3,56
03.03.16	24,00	-	110,46	101,33	9,13	78,42	51,80	26,62	7,00	5,00	2,63	10,08	-	-	10,34	-	10,34	-	78,44	-	0,79			3,42
04.03.16	24,00	-	111,18	102,52	8,66	78,49	52,12	26,37	7,00	5,00	2,64	9,50	-	-	9,78	-	9,78	-	78,42	-	0,75			3,39
05.03.16	24,00	-	111,11	102,72	8,39	78,31	52,38	25,93	7,00	5,00	2,61	9,16	-	-	9,40	-	9,40	-	78,09	-	0,72			3,32
06.03.16	24,00	-	112,98	102,78	10,20	77,65	52,27	25,38	7,00	5,00	2,55	11,11	-	-	11,39	-	11,39	-	77,15	-	0,86			3,40
07.03.16	24,00	-	110,97	102,31	8,66	74,56	50,66	23,90	7,00	5,00	2,36	9,83	-	-	10,07	-	10,07	-	74,42	-	0,73			3,09
08.03.16	24,00	-	112,64	102,38	10,26	73,68	50,33	23,35	7,00	5,00	2,30	11,49	-	-	11,77	-	11,77	-	73,83	-	0,85			3,15
09.03.16	24,00	-	114,94	102,70	12,24	73,77	50,34	23,43	7,00	5,00	2,31	13,56	-	-	13,91	-	13,91	-	73,86	-	1,00			3,31
10.03.16	24,00	-	111,30	102,79	8,51	73,53	50,35	23,18	7,00	5,00	2,30	9,73	-	-	9,97	-	9,97	-	73,63	-	0,72			3,01
11.03.16	24,00	-	110,28	102,03	8,25	72,99	49,73	23,26	7,00	5,00	2,29	9,41	-	-	9,65	-	9,65	-	73,17	-	0,69			2,98
12.03.16	24,00	-	111,95	103,15	8,80	73,87	50,37	23,50	7,00	5,00	2,34	9,97	-	-	10,22	-	10,22	-	73,89	-	0,74			3,08
13.03.16	24,00	-	111,89	102,80	9,09	73,83	50,18	23,65	7,00	5,00	2,35	10,21	-	-	10,48	-	10,48	-	73,81	-	0,75			3,10
14.03.16	24,00	-	110,56	102,17	8,39	73,50	49,79	23,71	7,00	5,00	2,33	9,56	-	-	9,78	-	9,78	-	73,74	-	0,71			3,04
15.03.16	24,00	-	110,82	101,99	8,83	73,64	49,88	23,76	7,00	5,00	2,35	9,89	-	-	10,13	-	10,13	-	73,74	-	0,73			3,08
16.03.16	24,00	-	112,78	101,34	11,44	73,47	49,54	23,93	7,00	5,00	2,34	12,61	-	-	12,92	-	12,92	-	73,80	-	0,93			3,27
17.03.16	24,00	-	110,60	102,47	8,13	74,08	50,32	23,76	7,00	5,00	2,35	9,27	-	-	9,49	-	9,49	-	74,36	-	0,69			3,04
18.03.16	24,00	-	108,58	99,50	9,08	75,17	50,37	24,80	7,00	5,00	2,39	10,13	-	-	10,39	-	10,39	-	75,25	-	0,76			3,15
19.03.16	24,00	-	108,18	99,61	8,57	76,38	50,52	25,86	7,00	5,00	2,50	9,56	-	-	9,80	-	9,80	-	76,99	-	0,74			3,23
20.03.16	24,00	-	109,04	101,03	8,01	78,28	51,65	26,63	7,00	5,00	2,62	8,93	-	-	9,16	-	9,16	-	78,25	-	0,70			3,32
21.03.16	24,00	-	109,64	101,00	8,64	78,39	51,92	26,47	7,00	5,00	2,60	9,59	-	-	9,88	-	9,88	-	78,48	-	0,75			3,35
22.03.16	24,00	-	110,05	100,77	9,28	78,45	51,91	26,54	7,00	5,00	2,61	10,19	-	-	10,49	-	10,49	-	78,72	-	0,80			3,41
23.03.16	24,00	-	110,23	100,99	9,24	78,27	52,03	26,24	7,00	5,00	2,58	10,16	-	-	10,45	-	10,45	-	78,34	-	0,80			3,38
Среднее	24,00	-	111,07	101,72	9,35	76,36	51,14	25,21	7,00	5,00	2,49	10,34	-	-	10,61	-	10,61	-	76,44	-	0,79	-	-	3,28
Итого	696,00		3220,97	2949,86	271,11						72,24	299,79	0,00	0,00	307,67	0,00	307,67	0,00			22,92	0,00	0,00	95,16

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 02:00	18464,51	16292,36	1992,45	-	2038,85	-	-68,79	-	-
	24.03.16 03:00	21685,39	19242,35	2292,02	-	2346,28	-	26,35	-	-

Период расчета по среднему: суток:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 1,06 °С = -0,32 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **94,84** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **307,67** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Филиал эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЕТ ПРИНЯТ 30 МАР 2016 «___» _____ г.