Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 12 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9041.038.1
Строит.Адрес: Полярников 12
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202351-ч(с)-0316.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 202351 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,25

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,457 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=137,76 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	124,87	124,58	0,29	79,20	44,49	34,71	7,00	5,00	4,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,35
25.02.16	24,00	-	124,89	124,89	0,00	78,60	44,27	34,33	7,00	5,00	4,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,29
26.02.16	24,00	-	125,57	125,57	0,00	78,13	44,14	33,99	7,00	5,00	4,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,27
27.02.16	24,00	-	126,37	126,37	0,00	78,52	44,24	34,28	7,00	5,00	4,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,33
28.02.16	24,00	-	125,51	125,51	0,00	78,12	44,03	34,09	7,00	5,00	4,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,28
29.02.16	24,00	-	124,93	124,93	0,00	78,55	43,88	34,67	7,00	5,00	4,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,33
01.03.16	24,00	-	124,50	124,28	0,22	78,57	43,50	35,07	7,00	5,00	4,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,38
02.03.16	24,00	-	124,40	124,15	0,25	78,22	43,26	34,96	7,00	5,00	4,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,36
03.03.16	24,00	-	124,38	124,38	0,00	78,46	43,52	34,94	7,00	5,00	4,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,35
04.03.16	24,00	-	126,09	126,09	0,00	78,93	44,02	34,91	7,00	5,00	4,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,40
05.03.16	24,00	-	126,72	126,51	0,21	79,64	44,65	34,99	7,00	5,00	4,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,45
06.03.16	24,00	-	126,20	126,20	0,00	78,93	44,54	34,39	7,00	5,00	4,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,34
07.03.16	24,00	-	125,86	125,86	0,00	75,74	43,40	32,34	7,00	5,00	4,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,07
08.03.16	24,00	-	126,06	125,80	0,26	74,17	42,91	31,26	7,00	5,00	3,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,95
09.03.16	24,00	-	126,27	126,27	0,00	74,54	43,21	31,33	7,00	5,00	3,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,96
10.03.16	24,00	-	126,28	126,28	0,00	74,12	43,07	31,05	7,00	5,00	3,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,92
11.03.16	24,00	-	126,19	126,19	0,00	74,39	43,13	31,26	7,00	5,00	3,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,94
12.03.16	24,00	-	126,42	126,16	0,26	74,38	43,24	31,14	7,00	5,00	3,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,95
13.03.16	24,00	-	125,74	125,74	0,00	74,44	43,20	31,24	7,00	5,00	3,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,93
14.03.16	24,00	-	125,67	125,30	0,37	74,01	42,92	31,09	7,00	5,00	3,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,93
15.03.16	24,00	-	125,52	125,52	0,00	73,99	42,79	31,20	7,00	5,00	3,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,92
16.03.16	24,00	-	125,45	125,45	0,00	74,40	43,02	31,38	7,00	5,00	3,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,94
17.03.16	24,00	-	125,85	125,85	0,00	75,63	43,76	31,87	7,00	5,00	4,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,01
18.03.16	24,00	-	125,39	124,70	0,69	77,62	44,15	33,47	7,00	5,00	4,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,23
19.03.16	24,00	-	124,91	124,70	0,21	78,44	44,16	34,28	7,00	5,00	4,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,29
20.03.16	24,00	-	124,80	124,55	0,25	79,77	44,56	35,21	7,00	5,00	4,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,41
21.03.16	24,00	-	125,24	124,70	0,54	79,45	44,49	34,96	7,00	5,00	4,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,41
22.03.16	24,00	-	124,98	124,65	0,33	79,22	44,40	34,82	7,00	5,00	4,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4,37
23.03.16	24,00	-	126,45	126,45	0,00	79,72	44,76	34,96	7,00	5,00	4,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,43
Среднее	24,00	-	125,57	125,44	0,13	77,17	43,78	33,39	7,00	5,00	4,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,20
Итого	696,00		3641,51	3637,63	3,88						121,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	121,79

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	19.04.15 17:00	8990,69	8987,05	0,00	-	0,00	-	272,77	-	-
	19.04.15 17:00	8990,69	8987,05	0,00	-	0,00	-	272,77	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **121,79** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
30 МАР 2016
«____» _____ г.