

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за март 2016
 Договор: 9193.038.1
 Стронт. Адрес: Полярников 15
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Абонент: г. Санкт-Петербург, Полярников 15 / СЦО
 Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
 Источник: 2я некая котельная

Установленные приборы: ВКГ-7 № 202631
 Часовые и суточные архивы в файлах: ВКГ7-202631-(С)0316.txt

Вычислитель: ВКГ-7 № 202631
 Поддошт.тр.(M1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0.2 Режим (схема):
 Обратн.тр.(M2): расходомер: ПРЭМ 32 Smax= 30
 Тр.-д. ГВС(M3): тр.-д. ГВС(M3): расходомер: Smax= 30
 тр.цирк. ГВС(M4): расходомер: Smax= 30
 тр.подпитки(V5): расходомер: Smax= 30

Приборы УТЭ поверены до _____
 Термомреобр.: КТСПН
 Термомреобр.: КТСПН
 Термомреобр.: КТСПН
 Термомреобр.: КТСПН

Преобр. давления: _____
 Преобр. давления: _____
 Преобр. давления: _____
 Преобр. давления: _____

Тех. гр. С= 0,25

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,43 Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (со-час): Qгвс.ср.=
 Договорные расходы (ср.сут.): Qгвс.пот.=0 Sгвс=0
 фактические потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ti	Tj	Tc	T1	T2	T3	T4	Учет отопления (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Контрольные данные		Общие теплотопотреб			
								M1	M2	dM	Qотопл	M3	M4	dM	V3	V4	dVгвс		Qгвс общ.	T3	T4
24.02.16	24,00	-	145,53	0,00	79,02	45,22	33,80	7,00	5,00	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92	4,85
25.02.16	24,00	-	145,60	0,00	78,41	45,15	33,26	7,00	5,00	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,84	4,84
26.02.16	24,00	-	146,07	0,00	77,96	44,84	33,12	7,00	5,00	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,84	4,93
27.02.16	24,00	-	147,31	0,00	78,31	44,88	33,43	7,00	5,00	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88	4,88
28.02.16	24,00	-	146,16	0,00	77,94	44,60	33,34	7,00	5,00	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	4,95
29.02.16	24,00	-	145,96	0,00	78,33	44,45	33,88	7,00	5,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92	4,92
02.03.16	24,00	-	145,58	0,00	77,08	43,69	33,39	7,00	5,00	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86	4,86
03.03.16	24,00	-	145,31	0,00	77,13	43,80	33,33	7,00	5,00	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,84	4,84
04.03.16	24,00	-	146,70	0,00	77,73	44,29	33,44	7,00	5,00	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,91	4,91
05.03.16	24,00	-	147,25	0,00	78,91	44,96	33,95	7,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
06.03.16	24,00	-	146,80	0,00	78,77	44,98	33,79	7,00	5,00	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,96	4,96
07.03.16	24,00	-	146,45	0,00	75,57	43,80	31,77	7,00	5,00	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,66	4,66
08.03.16	24,00	-	146,66	0,00	73,99	43,37	30,62	7,00	5,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50
09.03.16	24,00	-	146,82	0,00	74,35	43,65	30,70	7,00	5,00	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,51	4,51
10.03.16	24,00	-	149,38	0,00	73,90	43,47	30,43	7,00	5,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55	4,55
11.03.16	24,00	-	146,88	0,00	74,20	43,11	31,09	7,00	5,00	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,57	4,57
12.03.16	24,00	-	147,13	0,00	74,19	43,40	30,79	7,00	5,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53	4,53
13.03.16	24,00	-	146,39	0,00	74,24	43,37	30,87	7,00	5,00	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,52	4,52
14.03.16	24,00	-	146,26	0,00	73,82	43,04	30,78	7,00	5,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50
15.03.16	24,00	-	146,23	0,00	73,80	42,90	30,90	7,00	5,00	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,52	4,52
16.03.16	24,00	-	145,83	0,00	74,22	43,04	31,18	7,00	5,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55	4,55
17.03.16	24,00	-	146,15	0,00	75,46	43,83	31,63	7,00	5,00	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63	4,63
18.03.16	24,00	-	149,17	0,00	77,39	44,70	32,69	7,00	5,00	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,68	4,68
19.03.16	24,00	-	144,63	0,00	78,24	44,25	33,99	7,00	5,00	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92	4,92
20.03.16	24,00	-	145,02	0,00	79,57	44,68	34,89	7,00	5,00	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06	5,06
21.03.16	24,00	-	145,13	0,00	79,27	44,68	34,59	7,00	5,00	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,03	5,03
22.03.16	24,00	-	145,53	0,00	79,56	44,77	34,79	7,00	5,00	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,07	5,07
23.03.16	24,00	-	146,08	0,00	79,56	44,90	34,66	7,00	5,00	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,07	5,07
Среднее	24,00	-	146,33	0,00	76,86	44,14	32,72	7,00	5,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,79	4,79
Итого	696,00	-	4243,63	0,00						138,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,89	138,89

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(T)	M2(T)	M3(T)	M4(T)	V3(кв.)	V4(кв.)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб. ч
	24.02.16 02:00	6791,30	6743,14	0,00	0,00	0,00	0,00	267,08	-	-
	24.03.16 04:00	11041,17	10995,84	0,00	0,00	0,00	0,00	406,17	-	-

Период расчета по среднему: _____
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: _____
 Объем теплоснабжения, рассчитанный по среднему: _____
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды с учетом корректировок: _____
 Итого по приборам учета: _____
 Итого по приборам учета: _____

0,25 °C = 0,00 Гкал;
 138,89 Гкал;
 куб.м.

АО "ДомТелеком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
 Фирма "Энергосбыт"
 Украинский энергетический институт
 Отдел учета энергии КУУЭ
 30.03.2016

Отрегулировать температуру