Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 17 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9192.038.1
Строит.Адрес: Полярников 17
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204739-ч(с)-0316.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204739 Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 0,25

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,2 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,2 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,329 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=99,192 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | М1, | М2, | dM, | Т1, | Т2, | dT, | Р1 | Р2 | Qотопл | М3, | М4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | Т3, | Т4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.02.16 | 24,00 | - | 125,70 | 125,70 | 0,00 | 79,43 | 53,18 | 26,25 | 7,00 | 5,00 | 3,31 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,31 |
| 25.02.16 | 24,00 | - | 125,77 | 125,77 | 0,00 | 78,83 | 53,01 | 25,82 | 7,00 | 5,00 | 3,25 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,25 |
| 26.02.16 | 24,00 | - | 126,41 | 126,41 | 0,00 | 78,36 | 52,80 | 25,56 | 7,00 | 5,00 | 3,24 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,24 |
| 27.02.16 | 24,00 | - | 127,33 | 127,33 | 0,00 | 78,73 | 52,94 | 25,79 | 7,00 | 5,00 | 3,29 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,29 |
| 28.02.16 | 24,00 | - | 126,20 | 126,20 | 0,00 | 78,35 | 52,66 | 25,69 | 7,00 | 5,00 | 3,25 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,25 |
| 29.02.16 | 24,00 | - | 125,91 | 125,91 | 0,00 | 78,76 | 52,72 | 26,04 | 7,00 | 5,00 | 3,28 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,28 |
| 01.03.16 | 24,00 | - | 125,53 | 125,53 | 0,00 | 78,78 | 52,53 | 26,25 | 7,00 | 5,00 | 3,30 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,30 |
| 02.03.16 | 24,00 | - | 125,43 | 125,43 | 0,00 | 78,41 | 52,18 | 26,23 | 7,00 | 5,00 | 3,29 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,29 |
| 03.03.16 | 24,00 | - | 125,18 | 125,18 | 0,00 | 78,68 | 52,41 | 26,27 | 7,00 | 5,00 | 3,29 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,29 |
| 04.03.16 | 24,00 | - | 126,34 | 126,34 | 0,00 | 79,18 | 52,86 | 26,32 | 7,00 | 5,00 | 3,33 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,33 |
| 05.03.16 | 24,00 | - | 126,97 | 126,97 | 0,00 | 79,90 | 53,64 | 26,26 | 7,00 | 5,00 | 3,34 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,34 |
| 06.03.16 | 24,00 | - | 126,60 | 126,60 | 0,00 | 79,18 | 53,43 | 25,75 | 7,00 | 5,00 | 3,26 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,26 |
| 07.03.16 | 24,00 | - | 126,21 | 126,21 | 0,00 | 75,95 | 51,66 | 24,29 | 7,00 | 5,00 | 3,07 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,07 |
| 08.03.16 | 24,00 | - | 126,39 | 126,39 | 0,00 | 74,36 | 50,95 | 23,41 | 7,00 | 5,00 | 2,96 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,96 |
| 09.03.16 | 24,00 | - | 126,47 | 126,47 | 0,00 | 74,75 | 51,24 | 23,51 | 7,00 | 5,00 | 2,98 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,98 |
| 10.03.16 | 24,00 | - | 128,58 | 128,58 | 0,00 | 74,28 | 51,29 | 22,99 | 7,00 | 5,00 | 2,96 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,96 |
| 11.03.16 | 24,00 | - | 126,23 | 126,23 | 0,00 | 74,60 | 51,02 | 23,58 | 7,00 | 5,00 | 2,98 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,98 |
| 12.03.16 | 24,00 | - | 126,47 | 126,47 | 0,00 | 74,59 | 51,17 | 23,42 | 7,00 | 5,00 | 2,97 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,97 |
| 13.03.16 | 24,00 | - | 125,75 | 125,75 | 0,00 | 74,66 | 51,07 | 23,59 | 7,00 | 5,00 | 2,97 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,97 |
| 14.03.16 | 24,00 | - | 125,63 | 125,63 | 0,00 | 74,22 | 50,85 | 23,37 | 7,00 | 5,00 | 2,94 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,94 |
| 15.03.16 | 24,00 | - | 125,59 | 125,59 | 0,00 | 74,21 | 50,70 | 23,51 | 7,00 | 5,00 | 2,96 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,96 |
| 16.03.16 | 24,00 | - | 125,21 | 125,21 | 0,00 | 74,65 | 50,94 | 23,71 | 7,00 | 5,00 | 2,97 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,97 |
| 17.03.16 | 24,00 | - | 125,56 | 125,56 | 0,00 | 75,89 | 51,83 | 24,06 | 7,00 | 5,00 | 3,03 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,03 |
| 18.03.16 | 24,00 | - | 128,20 | 128,20 | 0,00 | 77,83 | 53,01 | 24,82 | 7,00 | 5,00 | 3,19 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,19 |
| 19.03.16 | 24,00 | - | 124,12 | 124,12 | 0,00 | 78,68 | 52,61 | 26,07 | 7,00 | 5,00 | 3,24 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,24 |
| 20.03.16 | 24,00 | - | 124,68 | 124,68 | 0,00 | 80,02 | 53,42 | 26,60 | 7,00 | 5,00 | 3,32 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,32 |
| 21.03.16 | 24,00 | - | 124,80 | 124,80 | 0,00 | 79,69 | 53,29 | 26,40 | 7,00 | 5,00 | 3,30 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,30 |
| 22.03.16 | 24,00 | | 124,53 | 124,53 | - | 79,46 | 53,11 | 26,36 | 7,00 | 5,00 | 3,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,29 |
| 23.03.16 | 24,00 | | 124,53 | 124,53 | - | 79,46 | 53,11 | 26,36 | 7,00 | 5,00 | 3,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,29 |
| Среднее | 24,00 | - | 125,94 | 125,94 | - | 77,38 | 52,26 | 25,11 | 7,00 | 5,00 | 3,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,17 |
| Итого | 696,00 | | 3652,33 | 3652,33 | 0,00 | | | | | | 91,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,82 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | М1(т) | М2(т) | М3(т) | М4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30.12.99 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| | 30.12.99 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - |

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **91,82** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ 30 МАР 2016
печать энергосбыта
«____» _____ г