Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: Договор: 9191.038.1 Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 19 / СЦО Строит.Адрес: Полярников 19 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 2я Невская котельная Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202641-ч(с)-0316.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 202641 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,25

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,338 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=101,904 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	147,19	147,19	0,00	79,52	46,71	32,81	7,00	5,00	4,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,83
25.02.16	24,00	-	147,23	147,23	0,00	78,91	46,53	32,38	7,00	5,00	4,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,77
26.02.16	24,00	-	147,97	147,97	0,00	78,45	46,25	32,20	7,00	5,00	4,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,77
27.02.16	24,00	-	149,11	149,11	0,00	78,81	46,11	32,70	7,00	5,00	4,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,88
28.02.16	24,00	-	147,84	147,84	0,00	78,43	46,00	32,43	7,00	5,00	4,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,80
29.02.16	24,00	-	147,54	147,54	0,00	78,85	45,81	33,04	7,00	5,00	4,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,88
01.03.16	24,00	-	146,93	146,93	0,00	78,87	45,57	33,30	7,00	5,00	4,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,90
02.03.16	24,00	-	146,85	146,85	0,00	78,51	45,19	33,32	7,00	5,00	4,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,90
03.03.16	24,00	-	146,64	146,64	0,00	78,78	45,50	33,28	7,00	5,00	4,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,88
04.03.16	24,00	-	148,21	148,21	0,00	79,27	46,20	33,07	7,00	5,00	4,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,91
05.03.16	24,00	-	148,85	148,85	0,00	79,99	46,98	33,01	7,00	5,00	4,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,92
06.03.16	24,00	-	148,51	148,51	0,00	79,27	46,97	32,30	7,00	5,00	4,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,80
07.03.16	24,00	-	148,21	148,21	0,00	76,04	45,70	30,34	7,00	5,00	4,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,50
08.03.16	24,00	-	148,44	148,44	0,00	74,45	45,18	29,27	7,00	5,00	4,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,34
09.03.16	24,00	-	148,70	148,70	0,00	74,83	45,34	29,49	7,00	5,00	4,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,39
10.03.16	24,00	-	120,72	120,44	0,28	74,80	44,90	29,90	7,00	5,00	3,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,02			3,63
11.03.16	24,00	-	147,36	147,36	0,00	74,66	45,42	29,24	7,00	5,00	4,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,31
12.03.16	24,00	-	147,75	147,75	0,00	74,66	45,22	29,44	7,00	5,00	4,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,35
13.03.16	24,00	-	147,30	147,30	0,00	74,71	45,00	29,71	7,00	5,00	4,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,38
14.03.16	24,00	-	147,69	147,69	0,00	74,27	44,57	29,70	7,00	5,00	4,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,39
15.03.16	24,00	-	147,82	147,82	0,00	74,26	44,35	29,91	7,00	5,00	4,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,42
16.03.16	24,00	-	147,40	147,40	0,00	74,69	44,30	30,39	7,00	5,00	4,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,48
17.03.16	24,00	-	147,94	147,94	0,00	75,93	45,17	30,76	7,00	5,00	4,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,56
18.03.16	24,00	-	106,83	108,38	-1,55	77,79	44,98	32,81	7,00	5,00	3,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,51
19.03.16	24,00	-	147,70	147,70	0,00	78,71	45,71	33,00	7,00	5,00	4,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,88
20.03.16	24,00	-	148,20	148,20	0,00	80,07	46,13	33,94	7,00	5,00	5,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,03
21.03.16	24,00	-	149,07	149,07	0,00	79,73	46,21	33,52	7,00	5,00	5,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,00
22.03.16	24,00		148,32	148,32	-	79,50	46,02	33,49	7,00	5,00	4,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,97
23.03.16	24,00		148,32	148,32	-	79,50	46,02	33,49	7,00	5,00	4,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,97
Среднее	24,00	-	145,54	145,58	-0,05	77,46	45,66	31,80	7,00	5,00	4,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4,63
Итого	696,00		4220,65	4221,92	-1,27						134,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,02	0,00	0,00	134,34

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **134,34** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 30 МАР 2016 «____»