Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9195.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 5 / ТЦ-1 СЦО | Строит.Адрес: Полярников 5 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206952-ч(с)-0316.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206952 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,25

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 285,9 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	78,84	78,84	0,00	79,18	50,84	28,34	7,00	5,00	2,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,24
25.02.16	24,00	-	78,89	78,89	0,00	78,59	50,71	27,88	7,00	5,00	2,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,20
26.02.16	24,00	-	79,38	79,38	0,00	78,12	50,44	27,68	7,00	5,00	2,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,20
27.02.16	24,00	-	79,98	79,98	0,00	78,48	50,51	27,97	7,00	5,00	2,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,24
28.02.16	24,00	-	79,31	79,31	0,00	78,10	50,22	27,88	7,00	5,00	2,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,21
29.02.16	24,00	-	79,23	79,23	0,00	78,50	50,34	28,16	7,00	5,00	2,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,24
01.03.16	24,00	-	79,00	79,00	0,00	78,53	49,93	28,60	7,00	5,00	2,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,26
02.03.16	24,00	-	78,93	78,93	0,00	78,17	49,75	28,42	7,00	5,00	2,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,25
03.03.16	24,00	-	78,71	78,71	0,00	78,45	49,84	28,61	7,00	5,00	2,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,25
04.03.16	24,00	-	79,42	79,42	0,00	78,93	50,44	28,49	7,00	5,00	2,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,27
05.03.16	24,00	-	79,79	79,79	0,00	79,67	51,32	28,35	7,00	5,00	2,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,26
06.03.16	24,00	-	79,52	79,52	0,00	78,96	51,02	27,94	7,00	5,00	2,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,23
07.03.16	24,00	-	79,25	79,25	0,00	75,75	49,09	26,66	7,00	5,00	2,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,11
08.03.16	24,00	-	79,32	79,32	0,00	74,17	48,45	25,72	7,00	5,00	2,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,04
09.03.16	24,00	-	79,40	79,40	0,00	74,54	48,87	25,67	7,00	5,00	2,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,04
10.03.16	24,00	-	80,74	80,74	0,00	74,07	48,89	25,18	7,00	5,00	2,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,04
11.03.16	24,00	-	79,30	79,30	0,00	74,37	48,83	25,54	7,00	5,00	2,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,03
12.03.16	24,00	-	79,55	79,55	0,00	74,37	48,86	25,51	7,00	5,00	2,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,03
13.03.16	24,00	-	79,13	79,13	0,00	74,43	48,76	25,67	7,00	5,00	2,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,04
14.03.16	24,00	-	79,03	79,03	0,00	73,99	48,35	25,64	7,00	5,00	2,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,03
15.03.16	24,00	-	78,98	78,98	0,00	73,96	48,38	25,58	7,00	5,00	2,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,02
16.03.16	24,00	-	78,74	78,74	0,00	74,40	48,57	25,83	7,00	5,00	2,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,04
17.03.16	24,00	-	79,00	79,00	0,00	75,64	49,44	26,20	7,00	5,00	2,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,07
18.03.16	24,00	-	80,49	80,49	0,00	77,58	50,42	27,16	7,00	5,00	2,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,19
19.03.16	24,00	-	77,86	77,86	0,00	78,40	50,13	28,27	7,00	5,00	2,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,20
20.03.16	24,00	-	78,39	78,39	0,00	79,73	51,01	28,72	7,00	5,00	2,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,26
21.03.16	24,00	-	78,47	78,47	0,00	79,44	50,99	28,45	7,00	5,00	2,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,24
22.03.16	24,00	-	78,75	78,75	0,00	79,72	51,20	28,52	7,00	5,00	2,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,25
23.03.16	24,00	-	78,91	78,91	0,00	79,73	51,31	28,42	7,00	5,00	2,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,25
Среднее	24,00	-	79,18	79,18	-	77,17	49,89	27,28	7,00	5,00	2,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,16
Итого	696,00		2296,31	2296,31	0,00						62,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	62,69

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 03:00	9685,23	9685,73	0,00	-	0,00	-	269,60	-	-
	24.03.16 05:00	11984,74	11985,24	0,00	-	0,00	-	332,37	-	-

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **62,69** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

Наладить работу системы отопления

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЁТ ПРИНЯТ «30» МАР 2016 г.

Отрегулировать температуру