Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор: 9195.038.1
Телефон:
Узел учета: ТЦ-3 СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 5 / ТЦ-3 СЦО
Строит.Адрес: Полярников 5
Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Телефон: (812) 313-47-06
Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 2я Невская котельная
Схема подключения: Двухтрубная
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207739-ч(с)-0316.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207739
Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 0,25

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.02.16	24,00	-	109,76	113,96	-4,20	79,12	54,74	24,38	7,00	5,00	2,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,45
25.02.16	24,00	-	109,74	113,97	-4,23	78,53	54,61	23,92	7,00	5,00	2,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,39
26.02.16	24,00	-	110,13	114,59	-4,46	78,05	54,40	23,65	7,00	5,00	2,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,36
27.02.16	24,00	-	110,71	115,27	-4,56	78,43	54,42	24,01	7,00	5,00	2,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,41
28.02.16	24,00	-	110,01	114,39	-4,38	78,04	54,15	23,89	7,00	5,00	2,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,39
29.02.16	24,00	-	109,46	113,64	-4,18	78,43	54,18	24,25	7,00	5,00	2,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,43
01.03.16	24,00	-	108,94	112,98	-4,04	78,45	53,68	24,77	7,00	5,00	2,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,48
02.03.16	24,00	-	108,70	112,74	-4,04	78,08	53,05	25,03	7,00	5,00	2,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,51
03.03.16	24,00	-	109,26	113,27	-4,01	78,34	53,31	25,03	7,00	5,00	2,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,52
04.03.16	24,00	-	110,67	114,71	-4,04	78,83	53,86	24,97	7,00	5,00	2,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,55
05.03.16	24,00	-	111,37	115,35	-3,98	79,56	54,59	24,97	7,00	5,00	2,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,56
06.03.16	24,00	-	111,02	114,79	-3,77	78,88	54,42	24,46	7,00	5,00	2,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,51
07.03.16	24,00	-	110,46	114,15	-3,69	75,67	52,74	22,93	7,00	5,00	2,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,34
08.03.16	24,00	-	110,51	114,35	-3,84	74,07	52,03	22,04	7,00	5,00	2,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,24
09.03.16	24,00	-	110,71	114,80	-4,09	74,45	52,63	21,82	7,00	5,00	2,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,20
10.03.16	24,00	-	110,73	115,11	-4,38	74,03	52,01	22,02	7,00	5,00	2,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,21
11.03.16	24,00	-	110,53	115,03	-4,50	74,29	52,07	22,22	7,00	5,00	2,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,22
12.03.16	24,00	-	110,85	115,24	-4,39	74,29	52,26	22,03	7,00	5,00	2,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,21
13.03.16	24,00	-	110,09	114,60	-4,51	74,36	52,22	22,14	7,00	5,00	2,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,20
14.03.16	24,00	-	109,90	114,14	-4,24	73,92	51,72	22,20	7,00	5,00	2,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,22
15.03.16	24,00	-	109,76	113,87	-4,11	73,89	51,64	22,25	7,00	5,00	2,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,23
16.03.16	24,00	-	109,78	113,89	-4,11	74,33	51,86	22,47	7,00	5,00	2,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,25
17.03.16	24,00	-	110,36	114,49	-4,13	75,54	52,69	22,85	7,00	5,00	2,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,30
18.03.16	24,00	-	109,79	113,85	-4,06	77,51	53,61	23,90	7,00	5,00	2,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,41
19.03.16	24,00	-	109,11	113,05	-3,94	78,32	53,58	24,74	7,00	5,00	2,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,49
20.03.16	24,00	-	109,35	113,28	-3,93	79,68	54,22	25,46	7,00	5,00	2,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,57
21.03.16	24,00	-	109,68	113,63	-3,95	79,35	54,28	25,07	7,00	5,00	2,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,54
22.03.16	24,00	-	110,10	110,89	-0,79	79,62	54,27	25,35	7,00	5,00	2,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,75
23.03.16	24,00	-	110,96	109,71	1,25	79,64	54,46	25,18	7,00	5,00	2,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,86
Среднее	24,00	-	110,08	113,92	-3,84	77,09	53,37	23,72	7,00	5,00	2,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,41
Итого	696,00		3192,44	3303,74	-111,30						69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	69,80

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 03:00	5043,10	5143,32	0,00	-	0,00	-	141,07	-	-
	24.03.16 05:00	8240,19	8451,01	0,00	-	0,00	-	217,16	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **69,80** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
30 МАР 2016
«___» _____ г.