Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9195.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-4 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 5 / ТЦ-4 СЦО | Строит.Адрес: Полярников 5 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207719-ч(с)-0316.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207719 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,25

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M∠*(h∠-hхв) лето: M1(h1-h∠)+Mг(h∠-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	85,22	85,22	0,00	79,47	48,20	31,27	7,00	5,00	2,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,67
25.02.16	24,00	-	85,23	85,23	0,00	78,89	48,05	30,84	7,00	5,00	2,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,63
26.02.16	24,00	-	85,51	85,51	0,00	78,42	47,82	30,60	7,00	5,00	2,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,62
27.02.16	24,00	-	85,92	85,92	0,00	78,78	47,72	31,06	7,00	5,00	2,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,67
28.02.16	24,00	-	85,42	85,42	0,00	78,40	47,52	30,88	7,00	5,00	2,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,64
29.02.16	24,00	-	84,99	84,99	0,00	78,81	47,52	31,29	7,00	5,00	2,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,66
01.03.16	24,00	-	84,56	84,56	0,00	78,83	47,16	31,67	7,00	5,00	2,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,68
02.03.16	24,00	-	84,39	84,39	0,00	78,47	46,71	31,76	7,00	5,00	2,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,68
03.03.16	24,00	-	84,83	84,83	0,00	78,71	47,00	31,71	7,00	5,00	2,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,69
04.03.16	24,00	-	86,03	86,03	0,00	79,18	47,49	31,69	7,00	5,00	2,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,73
05.03.16	24,00	-	86,52	86,52	0,00	79,90	48,05	31,85	7,00	5,00	2,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,76
06.03.16	24,00	-	86,19	86,19	0,00	79,19	48,01	31,18	7,00	5,00	2,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,69
07.03.16	24,00	-	85,70	85,70	0,00	75,97	46,72	29,25	7,00	5,00	2,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,51
08.03.16	24,00	-	85,74	85,74	0,00	74,38	46,22	28,16	7,00	5,00	2,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,42
09.03.16	24,00	-	85,96	85,96	0,00	74,75	46,53	28,22	7,00	5,00	2,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,43
10.03.16	24,00	-	85,91	85,91	0,00	74,32	46,19	28,13	7,00	5,00	2,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,42
11.03.16	24,00	-	85,76	85,76	0,00	74,60	46,33	28,27	7,00	5,00	2,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,43
12.03.16	24,00	-	86,01	86,01	0,00	74,60	46,45	28,15	7,00	5,00	2,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,42
13.03.16	24,00	-	85,44	85,44	0,00	74,66	46,33	28,33	7,00	5,00	2,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,42
14.03.16	24,00	-	85,23	85,23	0,00	74,23	46,04	28,19	7,00	5,00	2,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,40
15.03.16	24,00	-	85,14	85,14	0,00	74,21	45,84	28,37	7,00	5,00	2,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,42
16.03.16	24,00	-	85,15	85,15	0,00	74,64	45,99	28,65	7,00	5,00	2,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,44
17.03.16	24,00	-	85,61	85,61	0,00	75,88	46,94	28,94	7,00	5,00	2,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,48
18.03.16	24,00	-	85,16	85,16	0,00	77,85	47,52	30,33	7,00	5,00	2,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,58
19.03.16	24,00	-	84,60	84,60	0,00	78,68	47,45	31,23	7,00	5,00	2,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,65
20.03.16	24,00	-	84,83	84,83	0,00	80,02	47,72	32,30	7,00	5,00	2,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,74
21.03.16	24,00	-	85,10	85,10	0,00	79,70	47,73	31,97	7,00	5,00	2,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,72
22.03.16	24,00	-	85,31	85,31	0,00	79,98	47,87	32,11	7,00	5,00	2,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,74
23.03.16	24,00		85,08	85,08	-	79,90	47,77	32,13	7,00	5,00	2,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,74
Среднее	24,00	-	85,40	85,40	-	77,43	47,13	30,29	7,00	5,00	2,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,59
Итого	696,00		2476,54	2476,54	0,00						75,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	75,07

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	20.02.16 04:00	9944,21	9945,36	0,00	-	0,00	-	316,15	-	-
	20.02.16 04:00	9944,21	9945,36	0,00	-	0,00	-	316,15	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **75,07** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 30 МАР 2016