Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 8 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9040.038.1
Строит.Адрес: Полярников 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208212-ч(с)-0316.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208212 Режим (схема): 3006

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 0,25

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-hх)+M2(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,414 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0813
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,02754
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=124,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=11,04

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	139,49	132,23	7,26	77,77	45,35	32,42	7,00	5,00	4,29	7,26			9,82		9,82	-	77,69		0,56			4,85
25.02.16	24,00	-	138,86	132,01	6,85	77,18	45,03	32,15	7,00	5,00	4,25	6,85			9,39		9,39	-	76,98		0,53			4,78
26.02.16	24,00	-	137,82	131,07	6,75	76,70	44,62	32,08	7,00	5,00	4,20	6,75			9,21		9,21	-	76,79		0,52			4,72
27.02.16	24,00	-	139,16	131,86	7,30	77,08	44,72	32,36	7,00	5,00	4,27	7,30			9,78		9,78	-	76,95		0,56			4,83
28.02.16	24,00	-	139,69	129,75	9,94	76,73	44,31	32,42	7,00	5,00	4,21	9,94			12,52		12,52	-	77,20		0,77			4,97
29.02.16	24,00	-	138,72	131,49	7,23	77,09	44,68	32,41	7,00	5,00	4,26	7,23			9,68		9,68	-	77,29		0,56			4,82
01.03.16	24,00	-	136,81	129,64	7,17	77,09	44,11	32,98	7,00	5,00	4,28	7,17			9,62		9,62	-	77,01		0,55			4,83
02.03.16	24,00	-	135,28	128,28	7,00	76,80	43,57	33,23	7,00	5,00	4,26	7,00			9,42		9,42	-	77,01		0,54			4,80
03.03.16	24,00	-	135,00	128,68	6,32	77,09	43,86	33,23	7,00	5,00	4,28	6,32			8,75		8,75	-	77,18		0,49			4,77
04.03.16	24,00	-	136,86	130,25	6,61	77,56	44,50	33,06	7,00	5,00	4,31	6,61			9,12		9,12	-	77,62		0,51			4,82
05.03.16	24,00	-	138,88	131,44	7,44	78,29	45,26	33,03	7,00	5,00	4,34	7,44			10,03		10,03	-	78,25		0,58			4,93
06.03.16	24,00	-	138,74	131,76	6,98	77,63	45,37	32,26	7,00	5,00	4,26	6,98			9,47		9,47	-	77,31		0,54			4,80
07.03.16	24,00	-	138,06	129,43	8,63	74,51	43,81	30,70	7,00	5,00	3,98	8,63			10,90		10,90	-	74,12		0,64			4,62
08.03.16	24,00	-	136,87	126,96	9,91	72,94	42,69	30,25	7,00	5,00	3,84	9,91			12,07		12,07	-	73,00		0,72			4,57
09.03.16	24,00	-	136,21	127,73	8,48	73,31	43,12	30,19	7,00	5,00	3,86	8,48			10,68		10,68	-	72,93		0,62			4,48
10.03.16	24,00	-	134,75	127,60	7,15	72,88	42,90	29,98	7,00	5,00	3,83	7,15			9,22		9,22	-	71,88		0,51			4,35
11.03.16	24,00	-	135,07	127,80	7,27	73,14	42,89	30,25	7,00	5,00	3,87	7,27			9,39		9,39	-	72,44		0,53			4,40
12.03.16	24,00	-	135,29	128,15	7,14	73,12	43,01	30,11	7,00	5,00	3,86	7,14			9,25		9,25	-	72,28		0,52			4,38
13.03.16	24,00	-	134,31	126,18	8,13	73,19	42,85	30,34	7,00	5,00	3,84	8,13			10,26		10,26	-	72,19		0,59			4,43
14.03.16	24,00	-	133,79	125,88	7,91	72,76	42,53	30,23	7,00	5,00	3,81	7,91			10,00		10,00	-	71,97		0,57			4,38
15.03.16	24,00	-	131,98	125,27	6,71	72,72	42,30	30,42	7,00	5,00	3,82	6,71			8,82		8,82	-	71,42		0,48			4,30
16.03.16	24,00	-	131,16	124,63	6,53	73,13	42,41	30,72	7,00	5,00	3,84	6,53			8,65		8,65	-	72,03		0,47			4,31
17.03.16	24,00	-	88,08	81,31	6,77	75,06	43,37	31,69	7,00	5,00	2,57	6,77			8,27		8,27	-	75,62		0,51			3,09
18.03.16	24,00	-	133,72	125,42	8,30	76,29	43,68	32,61	7,00	5,00	4,09	8,30			10,64		10,64	-	76,24		0,63			4,72
19.03.16	24,00	-	132,45	125,34	7,11	77,05	43,64	33,41	7,00	5,00	4,19	7,11			9,45		9,45	-	77,12		0,55			4,74
20.03.16	24,00	-	133,23	125,24	7,99	78,37	44,14	34,23	7,00	5,00	4,29	7,99			10,44		10,44	-	78,45		0,63			4,92
21.03.16	24,00	-	133,44	125,82	7,62	78,06	44,22	33,84	7,00	5,00	4,26	7,62			10,04		10,04	-	77,86		0,59			4,85
22.03.16	24,00	-	134,47	126,80	7,67	78,33	44,20	34,13	7,00	5,00	4,33	7,67			10,19		10,19	-	78,49		0,60			4,93
23.03.16	24,00	-	135,53	128,64	6,89	78,34	44,57	33,77	7,00	5,00	4,35	6,89			9,44		9,44	-	78,19		0,54			4,89
Среднее	24,00	-	134,27	126,78	7,48	75,87	43,85	32,02	7,00	5,00	4,06	7,48	-	-	9,81	-	9,81	-	75,64	-	0,57	-	-	4,63
Итого	696,00		3893,72	3676,66	217,06						117,86	217,06	0,00	0,00	284,52	0,00	284,52	0,00			16,41	0,00	0,00	134,27

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 03:00	16953,78	16113,72	701,97	0,00	720,68	0,00	581,48	-	-
	24.03.16 05:00	20858,19	19801,08	827,50	0,00	849,50	0,00	716,10	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °C = -0,05 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **134,21** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **284,52** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Отрегулировать температуру
АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ООО "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«___» 30 МАР 2016 г.