ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-5
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 19, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 48801 Приборы УУТЭ поверены до _____ **Тхв=0 С**

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Подающий тр.	ПРЭМ 40			КТПТР-05	
Обратн.тр.	ПРЭМ 40			КТПТР-05	
тр-д. ГВС					
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.02.16	24	-	68,10	10,20	134,340	-	-	43,69	5,60	134,080	-	24,41	0,260	0,00	0,00	0,00	3,297
24.02.16	24	-	69,65	10,20	133,290	-	-	44,21	5,60	133,040	-	25,44	0,250	0,00	0,00	0,00	3,410
25.02.16	24	-	70,78	10,20	132,600	-	-	44,86	5,60	125,890	-	25,92	6,710	0,00	0,00	0,00	3,746
26.02.16	24	-	68,41	10,20	133,710	-	-	43,82	5,60	133,430	-	24,59	0,280	0,00	0,00	0,00	3,306
27.02.16	24	-	68,39	10,20	134,420	-	-	43,76	5,60	134,160	-	24,63	0,260	0,00	0,00	0,00	3,329
28.02.16	24	-	66,91	10,20	134,420	-	-	43,00	5,60	134,090	-	23,91	0,330	0,00	0,00	0,00	3,233
29.02.16	24	-	70,25	10,20	134,690	-	-	44,41	5,60	134,470	-	25,84	0,220	0,00	0,00	0,00	3,499
01.03.16	24	-	72,69	10,20	134,460	-	-	45,32	5,60	134,420	-	27,37	0,040	0,00	0,00	0,00	3,694
02.03.16	24	-	71,81	10,20	133,900	-	-	44,46	5,60	133,820	-	27,35	0,080	0,00	0,00	0,00	3,672
03.03.16	24	-	72,19	10,20	133,730	-	-	44,93	5,60	133,530	-	27,26	0,200	0,00	0,00	0,00	3,662
04.03.16	24	-	68,14	10,20	133,310	-	-	43,41	5,60	133,190	-	24,73	0,120	0,00	0,00	0,00	3,311
05.03.16	24	-	64,64	10,20	133,440	-	-	42,21	5,60	133,290	-	22,43	0,150	0,00	0,00	0,00	3,006
06.03.16	24	-	64,29	10,20	133,480	-	-	42,22	5,60	133,340	-	22,07	0,140	0,00	0,00	0,00	2,962
07.03.16	24	-	60,58	10,20	133,580	-	-	40,61	5,60	133,520	-	19,97	0,060	0,00	0,00	0,00	2,678
08.03.16	24	-	60,30	10,20	133,450	-	-	40,46	5,60	133,390	-	19,84	0,060	0,00	0,00	0,00	2,658
09.03.16	24	-	58,86	10,20	133,310	-	-	39,93	5,60	133,240	-	18,93	0,070	0,00	0,00	0,00	2,534
10.03.16	24	-	61,45	10,20	133,340	-	-	40,98	5,60	133,180	-	20,47	0,160	0,00	0,00	0,00	2,744
11.03.16	24	-	62,22	10,20	133,340	-	-	41,24	5,60	133,200	-	20,98	0,140	0,00	0,00	0,00	2,810
12.03.16	24	-	62,87	10,20	133,150	-	-	41,63	5,60	132,940	-	21,24	0,210	0,00	0,00	0,00	2,844
13.03.16	24	-	61,87	10,20	133,040	-	-	41,16	5,60	132,930	-	20,71	0,110	0,00	0,00	0,00	2,765
14.03.16	24	-	62,13	10,20	133,780	-	-	41,15	5,60	133,650	-	20,98	0,130	0,00	0,00	0,00	2,817
15.03.16	24	-	62,46	10,20	135,360	-	-	41,24	5,60	135,160	-	21,22	0,200	0,00	0,00	0,00	2,886
16.03.16	24	-	61,67	10,20	135,830	-	-	41,23	5,60	135,800	-	20,44	0,030	0,00	0,00	0,00	2,785
17.03.16	24	-	60,66	10,20	135,080	-	-	40,89	5,60	135,080	-	19,77	0,000	0,00	0,00	0,00	2,677
18.03.16	24	-	64,08	10,20	133,680	-	-	41,75	5,60	133,560	-	22,33	0,120	0,00	0,00	0,00	2,997
19.03.16	24	-	69,17	10,20	133,490	-	-	43,82	5,60	133,240	-	25,35	0,250	0,00	0,00	0,00	3,404
20.03.16	24	-	71,29	10,20	133,630	-	-	44,86	5,60	133,230	-	26,43	0,400	0,00	0,00	0,00	3,558
21.03.16	24	-	69,24	10,20	133,090	-	-	44,04	5,60	132,840	-	25,20	0,250	0,00	0,00	0,00	3,371
22.03.16	24	-	69,59	10,20	133,180	-	-	44,07	5,60	133,000	-	25,52	0,180	0,00	0,00	0,00	3,414
Среднее	24,00	-	66,02	10,20	133,797	-	-	42,74	5,60	133,404	-	23,29	0,393	-	-	-	3,140
Итого	696,0				3880,120	0,000				3868,710	0,000		11,410	0,00	0,00	0,00	91,07

Ориентировочно до конца месяца(+)	1205,974	1204,393	1,581	28,55
Корректировка за прошлый месяц (-)	929,940	927,900	2,040	23,17
Итого за март 2016 :	4156,154	4145,203	10,951	96,45

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.02.16 00:00	18649,630	-	18529,110	-	0,000	0,000	437,244	
23.03.16 00:00	22529,750	-	22397,820	-	0,000	0,000	528,313	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
по заявке до получения АКТА допуска УУ
Дата _____

28.03.2016