

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за март 2016**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-5  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 19, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48408

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmin

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$  лето:Договорные нагрузки, Гкал/ч,  $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс.}$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч,  $Q_{тех.гвс.ср.} = Q_{гвс.ср.}$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч,  $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс.} = G_{гвс.м.}$ Фактические нагрузки:  $G_{от.ф.} = \text{т/сут}$   $G_{гвс.ф.} = \text{т/сут}$   $Q_{от.ф.} = \text{Гкал/мес}$   $Q_{от.ср.ф.} = \text{Гкал/сут}$ 

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.02.16	24	-	67,98	10,20	208,060	-	-	50,57	5,60	208,060	-	17,41	0,000	0,00	0,00	0,00	3,638
24.02.16	24	-	69,55	10,20	206,470	-	-	51,30	5,60	206,470	-	18,25	0,000	0,00	0,00	0,00	3,781
25.02.16	24	-	70,66	10,20	205,250	-	-	52,04	5,60	205,250	-	18,62	0,000	0,00	0,00	0,00	3,836
26.02.16	24	-	68,31	10,20	207,090	-	-	50,68	5,60	207,090	-	17,63	0,000	0,00	0,00	0,00	3,669
27.02.16	24	-	68,27	10,20	208,220	-	-	50,46	5,60	208,220	-	17,81	0,000	0,00	0,00	0,00	3,723
28.02.16	24	-	66,80	10,20	208,150	-	-	49,64	5,60	208,150	-	17,16	0,000	0,00	0,00	0,00	3,586
29.02.16	24	-	70,12	10,20	208,600	-	-	51,49	5,60	208,600	-	18,63	0,000	0,00	0,00	0,00	3,901
01.03.16	24	-	72,57	10,20	208,290	-	-	52,66	5,60	208,290	-	19,91	0,000	0,00	0,00	0,00	4,161
02.03.16	24	-	71,65	10,20	200,170	-	-	51,82	5,60	200,030	-	19,83	0,140	0,00	0,00	0,00	4,009
03.03.16	24	-	72,08	10,20	207,000	-	-	52,36	5,60	207,000	-	19,72	0,000	0,00	0,00	0,00	4,096
04.03.16	24	-	68,03	10,20	206,400	-	-	50,39	5,60	206,400	-	17,64	0,000	0,00	0,00	0,00	3,658
05.03.16	24	-	64,58	10,20	206,590	-	-	48,60	5,60	206,590	-	15,98	0,000	0,00	0,00	0,00	3,317
06.03.16	24	-	64,20	10,20	206,700	-	-	48,51	5,60	206,700	-	15,69	0,000	0,00	0,00	0,00	3,258
07.03.16	24	-	60,48	10,20	206,890	-	-	46,26	5,60	206,890	-	14,22	0,000	0,00	0,00	0,00	2,957
08.03.16	24	-	60,22	10,20	206,640	-	-	46,08	5,60	206,640	-	14,14	0,000	0,00	0,00	0,00	2,937
09.03.16	24	-	58,75	10,20	206,460	-	-	45,15	5,60	206,460	-	13,60	0,000	0,00	0,00	0,00	2,821
10.03.16	24	-	61,36	10,20	206,410	-	-	46,61	5,60	206,410	-	14,75	0,000	0,00	0,00	0,00	3,056
11.03.16	24	-	62,12	10,20	206,510	-	-	47,05	5,60	206,510	-	15,07	0,000	0,00	0,00	0,00	3,124
12.03.16	24	-	62,77	10,20	206,150	-	-	47,44	5,60	206,150	-	15,33	0,000	0,00	0,00	0,00	3,174
13.03.16	24	-	61,78	10,20	206,020	-	-	46,96	5,60	206,020	-	14,82	0,000	0,00	0,00	0,00	3,067
14.03.16	24	-	62,03	10,20	207,180	-	-	47,08	5,60	207,180	-	14,95	0,000	0,00	0,00	0,00	3,109
15.03.16	24	-	62,36	10,20	209,690	-	-	47,20	5,60	209,690	-	15,16	0,000	0,00	0,00	0,00	3,193
16.03.16	24	-	61,55	10,20	210,660	-	-	46,95	5,60	210,660	-	14,60	0,000	0,00	0,00	0,00	3,091
17.03.16	24	-	60,56	10,20	209,480	-	-	46,43	5,60	209,480	-	14,13	0,000	0,00	0,00	0,00	2,974
18.03.16	24	-	63,96	10,20	207,140	-	-	47,86	5,60	207,140	-	16,10	0,000	0,00	0,00	0,00	3,350
19.03.16	24	-	69,06	10,20	206,550	-	-	50,69	5,60	206,550	-	18,37	0,000	0,00	0,00	0,00	3,807
20.03.16	24	-	71,19	10,20	206,520	-	-	52,06	5,60	206,520	-	19,13	0,000	0,00	0,00	0,00	3,965
21.03.16	24	-	69,10	10,20	205,880	-	-	51,01	5,60	205,880	-	18,09	0,000	0,00	0,00	0,00	3,742
22.03.16	24	-	69,49	10,20	206,110	-	-	51,13	5,60	206,110	-	18,36	0,000	0,00	0,00	0,00	3,799
Среднее	24,00	-	65,92	10,20	206,941	-	-	49,19	5,60	206,936	-	16,73	0,005	-	-	-	3,476
Итого	696,0				6001,280	0,000				6001,140	0,000		0,140	0,00	0,00	0,00	100,80

Ориентировочно до конца месяца(+)

1867,294

1867,294

0,000

31,79

Корректировка за прошлый месяц (-)

1440,140

1440,140

0,000

25,47

**Итого за март 2016 :**

6428,434

6428,294

0,140

107,13

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.02.16 02:00	26089,750	-	26067,520	-	0,000	0,000	464,718	
23.03.16 01:00	32090,940	-	32068,570	-	0,000	0,000	565,530	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= \_\_\_\_\_ °С

Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**

по договору поставки тепловой энергии  
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплоснабжения  
**ОТЧЕТ ПРИМОНТ УСЛОВНО**  
 по таблице до выполнения АКТА допуска УУ  
 Дата: 28.03.2016