ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-1
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 23-2, СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 48414
расходомер Gmin Приборы УУТЭ поверены до _____ Gmax **Тхв=0 С**
Подающий тр. ПРЭМ 40 Термопреобр.
Обратн.тр. ПРЭМ 40 КТПТР-05 Преобр. давления
тр-д. ГВС КТПТР-05
тр.цирк. ГВС
Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.02.16	24	-	68,15	10,20	280,770	-	-	48,22	5,60	280,770	-	19,93	0,000	0,00	0,00	0,00	5,618
24.02.16	24	-	70,71	10,20	280,680	-	-	49,42	5,60	280,680	-	21,29	0,000	0,00	0,00	0,00	5,994
25.02.16	24	-	70,89	10,20	280,260	-	-	49,69	5,60	280,260	-	21,20	0,000	0,00	0,00	0,00	5,961
26.02.16	24	-	68,80	10,20	279,760	-	-	48,52	5,60	279,760	-	20,28	0,000	0,00	0,00	0,00	5,689
27.02.16	24	-	68,66	10,20	280,590	-	-	48,35	5,60	280,590	-	20,31	0,000	0,00	0,00	0,00	5,718
28.02.16	24	-	71,05	10,20	281,660	-	-	49,65	5,60	281,660	-	21,40	0,000	0,00	0,00	0,00	6,046
29.02.16	24	-	72,08	10,20	281,460	-	-	50,08	5,60	281,460	-	22,00	0,000	0,00	0,00	0,00	6,211
01.03.16	24	-	73,77	10,20	277,570	-	-	50,57	5,60	277,570	-	23,20	0,000	0,00	0,00	0,00	6,462
02.03.16	24	-	74,67	10,20	276,960	-	-	50,97	5,60	276,960	-	23,70	0,000	0,00	0,00	0,00	6,588
03.03.16	24	-	75,02	10,20	281,980	-	-	51,49	5,60	281,980	-	23,53	0,000	0,00	0,00	0,00	6,662
04.03.16	24	-	70,52	10,20	282,900	-	-	49,39	5,60	282,900	-	21,13	0,000	0,00	0,00	0,00	5,996
05.03.16	24	-	65,53	10,20	283,730	-	-	46,91	5,60	283,730	-	18,62	0,000	0,00	0,00	0,00	5,298
06.03.16	24	-	65,55	10,20	285,320	-	-	46,92	5,60	285,320	-	18,63	0,000	0,00	0,00	0,00	5,336
07.03.16	24	-	62,75	10,20	286,210	-	-	45,61	5,60	286,210	-	17,14	0,000	0,00	0,00	0,00	4,924
08.03.16	24	-	60,35	10,20	285,540	-	-	44,25	5,60	285,540	-	16,10	0,000	0,00	0,00	0,00	4,615
09.03.16	24	-	60,34	10,20	285,020	-	-	44,26	5,60	285,020	-	16,08	0,000	0,00	0,00	0,00	4,603
10.03.16	24	-	63,61	10,20	283,020	-	-	45,73	5,60	283,020	-	17,88	0,000	0,00	0,00	0,00	5,078
11.03.16	24	-	64,50	10,20	284,730	-	-	46,39	5,60	284,730	-	18,11	0,000	0,00	0,00	0,00	5,178
12.03.16	24	-	63,42	10,20	285,140	-	-	45,86	5,60	285,140	-	17,56	0,000	0,00	0,00	0,00	5,030
13.03.16	24	-	63,14	10,20	288,460	-	-	45,79	5,60	288,460	-	17,35	0,000	0,00	0,00	0,00	5,023
14.03.16	24	-	63,69	10,20	286,110	-	-	46,01	5,60	286,110	-	17,67	0,000	0,00	0,00	0,00	5,077
15.03.16	24	-	63,69	10,20	286,110	-	-	46,01	5,60	286,110	-	17,67	0,000	0,00	0,00	0,00	5,077
16.03.16	24	-	63,69	10,20	286,110	-	-	46,01	5,60	286,110	-	17,67	0,000	0,00	0,00	0,00	5,077
17.03.16	24	-	63,69	10,20	286,110	-	-	46,01	5,60	286,110	-	17,67	0,000	0,00	0,00	0,00	5,077
18.03.16	24	-	63,69	10,20	286,110	-	-	46,01	5,60	286,110	-	17,67	0,000	0,00	0,00	0,00	5,077
19.03.16	24	-	63,69	10,20	286,110	-	-	46,01	5,60	286,110	-	17,67	0,000	0,00	0,00	0,00	5,077
20.03.16	24	-	63,69	10,20	286,110	-	-	46,01	5,60	286,110	-	17,67	0,000	0,00	0,00	0,00	5,077
21.03.16	24	-	63,69	10,20	286,110	-	-	46,01	5,60	286,110	-	17,67	0,000	0,00	0,00	0,00	5,077
22.03.16	24	-	63,69	10,20	286,110	-	-	46,01	5,60	286,110	-	17,67	0,000	0,00	0,00	0,00	5,077
Среднее	24,00	-	66,44	10,20	283,681	-	-	47,32	5,60	283,681	-	19,12	-	-	-	-	5,439
Итого	696,0				8226,750	0,000				8226,750	0,000		0,000	0,00	0,00	0,00	157,72
Ориентировочно до конца месяца(+)					2574,990					2574,990			0,000				45,69
Корректировка за прошлый месяц (-)					1977,370					1977,370			0,000				41,04
Итого за март 2016 :					8824,370					8824,370			0,000				162,37

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.02.16 02:00	35468,090	-	35371,560	-	0,000	0,000	683,104	
14.03.16 14:00	41264,190	-	41167,660	-	0,000	0,000	797,598	

Время аварийных ситуаций: 984,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв= ___ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления 28.03.2016
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
до замены до получения АКТА допуска УУ