ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-1
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 29-1, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Четырёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 07434

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Txв=0 С
Подающий тр.	VA2305M 40			КТПТР-05	Преобр. давления
Обратн.тр.	VA2305M 40			КТПТР-05	
тр-д. ГВС	VA2305M 40			КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС	VA2305M 25			КТПТР-05	
Тр. Подпитки					

Приборы УУТЭ поверены до _____

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) **лето:** Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, С	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
23.02.16	24	-	67,28	5,00	57,705	-	-	52,65	4,00	32,700	-	-	14,62	25,005	2,162
24.02.16	24	-	67,12	5,00	55,864	-	-	52,22	4,00	31,400	-	-	14,90	24,464	2,112
25.02.16	24	-	67,06	5,00	53,763	-	-	51,90	4,00	31,350	-	-	15,16	22,413	1,980
26.02.16	24	-	67,12	5,00	54,899	-	-	52,25	4,00	32,257	-	-	14,87	22,642	2,001
27.02.16	24	-	67,25	5,00	57,390	-	-	52,60	4,00	32,687	-	-	14,65	24,703	2,142
28.02.16	24	-	67,41	5,00	61,458	-	-	53,15	4,00	33,266	-	-	14,26	28,192	2,377
29.02.16	24	-	67,16	5,00	54,651	-	-	52,16	4,00	31,888	-	-	15,00	22,763	2,009
01.03.16	24	-	67,12	5,00	55,272	-	-	51,96	4,00	31,652	-	-	15,15	23,620	2,067
02.03.16	24	-	67,11	5,00	55,358	-	-	51,88	4,00	31,579	-	-	15,23	23,778	2,079
03.03.16	24	-	67,19	5,00	55,445	-	-	52,24	4,00	32,666	-	-	14,94	22,780	2,021
04.03.16	24	-	67,28	5,00	58,342	-	-	52,92	4,00	33,827	-	-	14,35	24,515	2,137
05.03.16	24	-	67,37	5,00	59,749	-	-	53,13	4,00	34,078	-	-	14,24	25,671	2,216
06.03.16	24	-	67,23	5,00	56,714	-	-	52,59	4,00	33,119	-	-	14,65	23,596	2,073
07.03.16	24	-	67,27	5,00	57,517	-	-	52,64	4,00	32,499	-	-	14,63	25,018	2,160
08.03.16	24	-	67,33	5,00	58,805	-	-	52,83	4,00	32,523	-	-	14,50	26,282	2,243
09.03.16	24	-	68,62	5,00	57,637	-	-	53,63	4,00	33,403	-	-	14,99	24,234	2,166
10.03.16	24	-	68,61	5,00	54,321	-	-	52,82	4,00	31,338	-	-	15,78	22,982	2,073
11.03.16	24	-	68,37	5,00	52,034	-	-	51,93	4,00	28,553	-	-	16,44	23,481	2,077
12.03.16	24	-	68,78	5,00	71,793	-	-	56,63	4,00	46,288	-	-	12,15	25,506	2,319
13.03.16	24	-	68,92	5,00	74,563	-	-	57,05	4,00	45,509	-	-	11,87	29,054	2,545
14.03.16	24	-	64,49	5,00	28,348	-	-	27,04	4,00	0,396	-	-	37,44	27,952	1,818
15.03.16	24	-	66,86	5,00	41,917	-	-	51,81	4,00	17,512	-	-	15,05	24,404	1,897
16.03.16	24	-	68,03	5,00	53,701	-	-	52,01	4,00	28,304	-	-	16,02	25,396	2,183
17.03.16	24	-	69,25	5,00	58,202	-	-	54,34	4,00	34,340	-	-	14,91	23,862	2,167
18.03.16	24	-	69,53	5,00	59,620	-	-	54,98	4,00	36,292	-	-	14,55	23,328	2,152
19.03.16	24	-	67,44	5,00	63,013	-	-	53,93	4,00	36,444	-	-	13,51	26,569	2,286
20.03.16	24	-	67,52	5,00	65,741	-	-	54,27	4,00	36,899	-	-	13,24	28,842	2,438
21.03.16	24	-	67,42	5,00	62,795	-	-	54,02	4,00	38,050	-	-	13,40	24,745	2,180
22.03.16	24	-	67,39	5,00	63,278	-	-	53,98	4,00	37,547	-	-	13,41	25,731	2,240
Среднее	24,00	-	67,57	5,00	57,238	-	-	52,26	4,00	32,358	-	-	15,31	24,880	2,149
Итого	696,0				1659,896	0,000				938,368	0,000	0,00		721,528	62,32
Ориентировочно до конца месяца(+)					548,164					318,700				229,464	20,12
Корректировка за прошлый месяц (-)					395,301					227,711				167,590	14,702
Итого за март 2016 :					1812,758					1029,357				783,401	67,734981

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q,Гкал
23.02.16 01:00	64991,025	-	52657,896	-	-	4449,153
23.03.16 00:00	66652,438	-	53596,621	-	-	4511,551

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды txв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Дата 28.03.2016