ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-1
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 31-2, СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 26961

	расходомер			
Подающий тр.	VA2305M 40	Gmin	Gmax	Термопреобр. КТПТР-05
Обратн.тр.	VA2305M 40			КТПТР-05
тр-д. ГВС				
тр.цирк. ГВС				
Тр. Подпитки				

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв=0 С
Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.02.16	24	-	68,63	-	242,754	-	-	47,04	-	239,495	-	21,59	3,259	0,00	-	0,00	5,183
24.02.16	24	-	71,02	-	243,592	-	-	48,16	-	240,133	-	22,85	3,459	0,00	-	0,00	5,494
25.02.16	24	-	71,50	-	243,735	-	-	48,71	-	240,286	-	22,79	3,449	0,00	-	0,00	5,479
26.02.16	24	-	69,38	-	243,333	-	-	47,69	-	240,104	-	21,69	3,229	0,00	-	0,00	5,213
27.02.16	24	-	69,09	-	244,031	-	-	47,35	-	240,811	-	21,74	3,220	0,00	-	0,00	5,241
28.02.16	24	-	71,40	-	246,028	-	-	48,58	-	242,582	-	22,82	3,446	0,00	-	0,00	5,537
29.02.16	24	-	72,60	-	246,069	-	-	49,12	-	242,578	-	23,49	3,491	0,00	-	0,00	5,692
01.03.16	24	-	74,23	-	243,289	-	-	49,37	-	239,645	-	24,86	3,644	0,00	-	0,00	5,948
02.03.16	24	-	75,21	-	242,635	-	-	49,71	-	238,920	-	25,51	3,715	0,00	-	0,00	6,080
03.03.16	24	-	75,59	-	246,899	-	-	50,38	-	243,103	-	25,20	3,796	0,00	-	0,00	6,115
04.03.16	24	-	71,37	-	246,492	-	-	48,63	-	243,060	-	22,74	3,432	0,00	-	0,00	5,528
05.03.16	24	-	66,17	-	247,257	-	-	46,24	-	244,290	-	19,93	2,967	0,00	-	0,00	4,878
06.03.16	24	-	65,89	-	248,471	-	-	46,16	-	245,502	-	19,74	2,969	0,00	-	0,00	4,857
07.03.16	24	-	63,44	-	248,367	-	-	45,06	-	245,618	-	18,38	2,749	0,00	-	0,00	4,527
08.03.16	24	-	60,73	-	248,026	-	-	43,60	-	245,519	-	17,12	2,507	0,00	-	0,00	4,221
09.03.16	24	-	60,72	-	247,977	-	-	43,65	-	245,511	-	17,06	2,466	0,00	-	0,00	4,204
10.03.16	24	-	63,79	-	246,318	-	-	44,94	-	243,575	-	18,85	2,743	0,00	-	0,00	4,603
11.03.16	24	-	65,01	-	245,416	-	-	45,49	-	242,526	-	19,52	2,890	0,00	-	0,00	4,747
12.03.16	24	-	63,90	-	245,414	-	-	44,99	-	242,587	-	18,91	2,827	0,00	-	0,00	4,603
13.03.16	24	-	63,54	-	237,293	-	-	46,39	-	234,223	-	17,15	3,070	0,00	-	0,00	4,068
14.03.16	24	-	63,10	-	245,566	-	-	45,47	-	242,938	-	17,63	2,628	0,00	-	0,00	4,301
15.03.16	24	-	62,72	-	244,164	-	-	44,12	-	242,090	-	18,60	2,074	0,00	-	0,00	4,483
16.03.16	24	-	61,41	-	243,832	-	-	43,52	-	241,889	-	17,89	1,943	0,00	-	0,00	4,310
17.03.16	24	-	62,00	-	246,507	-	-	44,12	-	244,609	-	17,88	1,898	0,00	-	0,00	4,353
18.03.16	24	-	67,11	-	245,695	-	-	46,28	-	243,330	-	20,83	2,365	0,00	-	0,00	5,036
19.03.16	24	-	71,70	-	246,031	-	-	48,39	-	243,237	-	23,31	2,794	0,00	-	0,00	5,628
20.03.16	24	-	72,64	-	247,403	-	-	48,94	-	244,553	-	23,70	2,850	0,00	-	0,00	5,749
21.03.16	24	-	71,41	-	249,373	-	-	48,84	-	246,152	-	22,57	3,221	0,00	-	0,00	5,546
22.03.16	24	-	71,90	-	249,341	-	-	48,92	-	246,520	-	22,98	2,821	0,00	-	0,00	5,623
Среднее	24,00	-	67,83	-	245,562	-	-	46,89	-	242,600	-	20,94	2,963	-	-	-	5,077
Итого	696,0				7121,309	0,000				7035,387	0,000		85,922	0,00	0,00	0,00	147,25
Ориентировочно до конца месяца(+)					2221,949					2198,945			23,004				46,60
Корректировка за прошлый месяц (-)					1694,311					1670,801			23,510				37,72
Итого за март 2016 :					7648,947					7563,531			85,416				156,13

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
17.04.15 14:00	176722,218	-	174415,750	-	0,000	-	3599,223	
17.04.15 14:00	176722,218	-	174415,750	-	0,000	-	3599,223	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ___ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Дата 28.03.2016