ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-1
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 33, СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Четырёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 04816

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Txв=0 С
Подающий тр.	VA2305M 50			КТПТР-05	Преобр. давления
Обратн.тр.	VA2305M 50			КТПТР-05	
тр-д. ГВС	VA2305M 25			КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС	VA2305M 15			КТПТР-05	
Тр. Подпитки					

Приборы УУТЭ поверены до _____

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.02.16	24	-	68,29	9,16	290,930	-	-	48,59	4,60	290,066	-	19,70	0,864	-	-	-	5,800
24.02.16	24	-	70,35	9,16	291,454	-	-	49,58	4,60	290,729	-	20,78	0,725	-	-	-	6,118
25.02.16	24	-	71,29	9,16	291,657	-	-	50,26	4,60	290,916	-	21,02	0,741	-	-	-	6,196
26.02.16	24	-	69,18	9,16	291,389	-	-	49,18	4,60	290,595	-	20,00	0,794	-	-	-	5,894
27.02.16	24	-	68,67	9,16	291,734	-	-	48,76	4,60	291,010	-	19,91	0,724	-	-	-	5,871
28.02.16	24	-	70,80	9,16	294,040	-	-	50,06	4,60	293,290	-	20,74	0,750	-	-	-	6,162
29.02.16	24	-	72,23	9,16	293,999	-	-	50,79	4,60	293,247	-	21,44	0,752	-	-	-	6,370
01.03.16	24	-	73,69	9,16	290,660	-	-	51,00	4,60	289,986	-	22,68	0,674	-	-	-	6,655
02.03.16	24	-	74,70	9,16	288,486	-	-	51,14	4,60	287,748	-	23,56	0,738	-	-	-	6,862
03.03.16	24	-	75,18	9,16	294,264	-	-	51,93	4,60	293,562	-	23,25	0,702	-	-	-	6,908
04.03.16	24	-	71,54	9,16	294,478	-	-	50,40	4,60	293,738	-	21,14	0,740	-	-	-	6,288
05.03.16	24	-	66,15	9,16	296,003	-	-	47,77	4,60	295,285	-	18,38	0,718	-	-	-	5,501
06.03.16	24	-	65,42	9,16	297,730	-	-	47,53	4,60	297,127	-	17,89	0,602	-	-	-	5,381
07.03.16	24	-	63,60	9,16	298,142	-	-	46,63	4,60	297,555	-	16,97	0,587	-	-	-	5,113
08.03.16	24	-	60,44	9,16	298,246	-	-	44,86	4,60	297,611	-	15,58	0,635	-	-	-	4,700
09.03.16	24	-	60,44	9,16	298,313	-	-	44,94	4,60	297,707	-	15,50	0,606	-	-	-	4,676
10.03.16	24	-	63,09	9,16	295,910	-	-	46,02	4,60	295,249	-	17,07	0,661	-	-	-	5,108
11.03.16	24	-	64,76	9,16	294,343	-	-	46,90	4,60	293,702	-	17,86	0,641	-	-	-	5,311
12.03.16	24	-	63,66	9,16	294,624	-	-	46,42	4,60	293,994	-	17,24	0,631	-	-	-	5,134
13.03.16	24	-	63,22	9,16	296,315	-	-	46,32	4,60	295,623	-	16,90	0,692	-	-	-	5,066
14.03.16	24	-	62,84	9,16	295,615	-	-	45,89	4,60	294,966	-	16,95	0,649	-	-	-	5,066
15.03.16	24	-	62,36	9,16	293,633	-	-	45,47	4,60	293,069	-	16,90	0,564	-	-	-	5,013
16.03.16	24	-	61,22	9,16	293,671	-	-	44,90	4,60	293,081	-	16,32	0,589	-	-	-	4,845
17.03.16	24	-	61,51	9,16	296,472	-	-	45,32	4,60	295,866	-	16,19	0,607	-	-	-	4,852
18.03.16	24	-	66,05	9,16	295,088	-	-	46,44	4,60	294,529	-	19,61	0,559	-	-	-	5,836
19.03.16	24	-	71,10	9,16	294,449	-	-	49,47	4,60	293,890	-	21,63	0,559	-	-	-	6,423
20.03.16	24	-	72,20	9,16	295,696	-	-	50,70	4,60	295,047	-	21,49	0,649	-	-	-	6,417
21.03.16	24	-	71,13	9,16	298,561	-	-	50,40	4,60	297,919	-	20,73	0,643	-	-	-	6,248
22.03.16	24	-	71,30	9,16	298,313	-	-	50,40	4,60	297,694	-	20,90	0,619	-	-	-	6,293
Среднее	24,00	-	67,46	9,16	294,628	-	-	48,21	4,60	293,959	-	19,25	0,669	-	-	-	5,728
Итого	696,0				8544,217	0,000				8524,803	0,000		19,414	0,00	0,00	0,00	166,11
Ориентировочно до конца месяца(+)					2664,322					2658,891			5,431				52,60
Корректировка за прошлый месяц (-)					2023,531					2017,617			5,915				42,44
Итого за март 2016 :					9185,008					9166,078			18,930				176,27

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.02.16 01:00	246202,999	-	237220,567	-	-	-	6066,360	
23.03.16 00:00	254735,641	-	245733,841	-	-	-	6232,274	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды txв= ____ 'C _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Дата 28. 03. 2016