

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ООО "ЖКК-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 43-1, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 194027

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmin

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:** $M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.02.16	24	-	67,47	10,30	157,340	-	-	45,78	5,60	156,950	-	21,69	0,390	0,00	0,00	0,00	3,438
24.02.16	24	-	69,83	10,30	157,260	-	-	46,96	5,60	156,940	-	22,87	0,320	0,00	0,00	0,00	3,621
25.02.16	24	-	69,15	10,30	157,730	-	-	46,67	5,60	157,180	-	22,48	0,550	0,00	0,00	0,00	3,580
26.02.16	24	-	67,33	10,30	158,140	-	-	45,79	5,60	157,660	-	21,54	0,480	0,00	0,00	0,00	3,438
27.02.16	24	-	67,22	10,30	158,150	-	-	45,52	5,60	157,690	-	21,70	0,460	0,00	0,00	0,00	3,463
28.02.16	24	-	69,83	10,30	158,390	-	-	46,84	5,60	157,850	-	22,99	0,540	0,00	0,00	0,00	3,679
29.02.16	24	-	70,71	10,30	161,380	-	-	47,66	5,60	160,790	-	23,05	0,590	0,00	0,00	0,00	3,761
01.03.16	24	-	71,26	10,30	164,450	-	-	47,84	5,60	163,640	-	23,42	0,810	0,00	0,00	0,00	3,901
02.03.16	24	-	72,17	10,30	158,920	-	-	47,43	5,60	158,200	-	24,74	0,720	0,00	0,00	0,00	3,977
03.03.16	24	-	70,09	10,30	158,900	-	-	46,76	5,60	158,290	-	23,33	0,610	0,00	0,00	0,00	3,748
04.03.16	24	-	65,93	10,30	159,090	-	-	44,97	5,60	158,740	-	20,96	0,350	0,00	0,00	0,00	3,361
05.03.16	24	-	64,75	10,30	159,260	-	-	44,68	5,60	158,990	-	20,07	0,270	0,00	0,00	0,00	3,217
06.03.16	24	-	63,51	10,30	159,450	-	-	44,24	5,60	159,160	-	19,27	0,290	0,00	0,00	0,00	3,095
07.03.16	24	-	59,25	10,30	159,390	-	-	42,01	5,60	159,230	-	17,24	0,160	0,00	0,00	0,00	2,762
08.03.16	24	-	58,11	10,30	159,440	-	-	41,39	5,60	159,410	-	16,72	0,030	0,00	0,00	0,00	2,678
09.03.16	24	-	58,08	10,30	159,510	-	-	41,44	5,60	159,510	-	16,64	0,000	0,00	0,00	0,00	2,665
10.03.16	24	-	59,99	10,30	159,460	-	-	42,11	5,60	159,430	-	17,88	0,030	0,00	0,00	0,00	2,862
11.03.16	24	-	61,98	10,30	159,600	-	-	43,25	5,60	159,600	-	18,73	0,000	0,00	0,00	0,00	3,000
12.03.16	24	-	60,84	10,30	159,720	-	-	43,03	5,60	159,710	-	17,81	0,010	0,00	0,00	0,00	2,855
13.03.16	24	-	60,84	10,30	159,740	-	-	43,08	5,60	159,740	-	17,76	0,000	0,00	0,00	0,00	2,847
14.03.16	24	-	61,06	10,30	159,680	-	-	43,03	5,60	159,680	-	18,03	0,000	0,00	0,00	0,00	2,888
15.03.16	24	-	61,03	10,30	159,660	-	-	42,88	5,60	159,650	-	18,15	0,010	0,00	0,00	0,00	2,909
16.03.16	24	-	59,68	10,30	158,260	-	-	42,26	5,60	158,260	-	17,42	0,000	0,00	0,00	0,00	2,767
17.03.16	24	-	58,48	10,30	157,720	-	-	41,78	5,60	157,720	-	16,70	0,000	0,00	0,00	0,00	2,643
18.03.16	24	-	61,74	10,30	158,740	-	-	42,88	5,60	158,740	-	18,86	0,000	0,00	0,00	0,00	3,006
19.03.16	24	-	68,71	10,30	158,130	-	-	46,11	5,60	158,130	-	22,60	0,000	0,00	0,00	0,00	3,585
20.03.16	24	-	69,82	10,30	158,050	-	-	46,84	5,60	158,050	-	22,98	0,000	0,00	0,00	0,00	3,642
21.03.16	24	-	70,00	10,30	158,040	-	-	47,02	5,60	158,040	-	22,98	0,000	0,00	0,00	0,00	3,643
22.03.16	24	-	71,43	10,30	158,190	-	-	47,73	5,60	158,190	-	23,70	0,000	0,00	0,00	0,00	3,761
Среднее	24,00	-	65,18	10,30	159,027	-	-	44,76	5,60	158,799	-	20,42	0,228	-	-	-	3,269
Итого	696,0	-	-	-	4611,790	0,000	-	-	-	4605,170	0,000	-	6,620	0,00	0,00	0,00	94,79

Ориентировочно до конца месяца(+)

1423,453

1423,453

0,000

29,63

Корректировка за прошлый месяц (-)

1095,230

1092,670

2,560

24,22

Итого за март 2016 :

4940,013

4935,953

4,060

100,20

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.02.16 01:00	55095,550	-	48703,180	-	0,000	0,000	1363,392	
23.03.16 00:00	59707,410	-	53308,460	-	0,000	0,000	1458,216	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв= _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от _____ раздела до узла учета _____

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-И»
 Отдел расчета и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ВРЕМЯ УСЛОВНО
 по знаке до подлинной АКТА допуска УУ
 Дата _____ 28.03.2016