

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за март 2016**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-3  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 43-1, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 223499  
расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн. тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmin

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

**Тхв=0 С**

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:**  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  **лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.02.16	24	-	67,64	10,30	146,530	-	-	45,32	5,60	145,470	-	22,32	1,060	0,00	0,00	0,00	3,332
24.02.16	24	-	69,93	10,30	146,510	-	-	46,47	5,60	145,470	-	23,46	1,040	0,00	0,00	0,00	3,435
25.02.16	24	-	69,21	10,30	146,660	-	-	46,22	5,60	145,480	-	22,99	1,180	0,00	0,00	0,00	3,282
26.02.16	24	-	67,41	10,30	146,770	-	-	45,45	5,60	145,600	-	21,96	1,170	0,00	0,00	0,00	3,305
27.02.16	24	-	67,37	10,30	146,430	-	-	45,29	5,60	145,020	-	22,08	1,410	0,00	0,00	0,00	3,532
28.02.16	24	-	69,99	10,30	146,740	-	-	46,41	5,60	145,440	-	23,58	1,300	0,00	0,00	0,00	3,664
29.02.16	24	-	70,84	10,30	150,630	-	-	47,15	5,60	148,920	-	23,69	1,710	0,00	0,00	0,00	3,827
01.03.16	24	-	71,43	10,30	155,160	-	-	47,51	5,60	152,970	-	23,92	2,190	0,00	0,00	0,00	3,890
02.03.16	24	-	72,31	10,30	151,220	-	-	47,38	5,60	148,900	-	24,93	2,320	0,00	0,00	0,00	3,669
03.03.16	24	-	70,07	10,30	151,070	-	-	46,53	5,60	148,860	-	23,54	2,210	0,00	0,00	0,00	3,331
04.03.16	24	-	66,03	10,30	150,990	-	-	44,66	5,60	148,860	-	21,37	2,130	0,00	0,00	0,00	3,188
05.03.16	24	-	64,77	10,30	151,020	-	-	44,37	5,60	148,850	-	20,40	2,170	0,00	0,00	0,00	3,065
06.03.16	24	-	63,52	10,30	151,060	-	-	43,98	5,60	148,780	-	19,54	2,280	0,00	0,00	0,00	2,754
07.03.16	24	-	59,26	10,30	150,870	-	-	41,66	5,60	148,720	-	17,60	2,150	0,00	0,00	0,00	2,668
08.03.16	24	-	58,18	10,30	150,780	-	-	41,12	5,60	148,690	-	17,06	2,090	0,00	0,00	0,00	2,658
09.03.16	24	-	58,17	10,30	150,780	-	-	41,18	5,60	148,650	-	16,99	2,130	0,00	0,00	0,00	2,833
10.03.16	24	-	60,15	10,30	150,620	-	-	41,99	5,60	148,520	-	18,16	2,100	0,00	0,00	0,00	2,959
11.03.16	24	-	62,08	10,30	150,420	-	-	43,04	5,60	148,470	-	19,04	1,950	0,00	0,00	0,00	2,839
12.03.16	24	-	60,88	10,30	150,100	-	-	42,55	5,60	148,300	-	18,33	1,800	0,00	0,00	0,00	2,820
13.03.16	24	-	60,98	10,30	149,740	-	-	42,63	5,60	148,230	-	18,35	1,510	0,00	0,00	0,00	2,826
14.03.16	24	-	61,12	10,30	149,210	-	-	42,59	5,60	147,950	-	18,53	1,260	0,00	0,00	0,00	2,838
15.03.16	24	-	61,12	10,30	148,960	-	-	42,46	5,60	147,780	-	18,66	1,180	0,00	0,00	0,00	2,691
16.03.16	24	-	59,65	10,30	147,570	-	-	41,82	5,60	146,360	-	17,83	1,210	0,00	0,00	0,00	2,575
17.03.16	24	-	58,55	10,30	146,720	-	-	41,36	5,60	145,620	-	17,19	1,100	0,00	0,00	0,00	2,937
18.03.16	24	-	62,07	10,30	147,350	-	-	42,47	5,60	146,380	-	19,60	0,970	0,00	0,00	0,00	3,454
19.03.16	24	-	68,85	10,30	146,710	-	-	45,65	5,60	145,820	-	23,20	0,890	0,00	0,00	0,00	3,505
20.03.16	24	-	69,92	10,30	146,590	-	-	46,34	5,60	145,750	-	23,58	0,840	0,00	0,00	0,00	3,499
21.03.16	24	-	70,10	10,30	146,710	-	-	46,67	5,60	145,600	-	23,43	1,110	0,00	0,00	0,00	3,629
22.03.16	24	-	71,52	10,30	147,250	-	-	47,34	5,60	146,000	-	24,18	1,250	0,00	0,00	0,00	3,190
Среднее	24,00	-	65,28	10,30	149,006	-	-	44,40	5,60	147,430	-	20,88	1,576	-	-	-	92,50
Итого	696,0				4321,170	0,000				4275,460	0,000		45,710	0,00	0,00	0,00	28,66

Ориентировочно до конца месяца(+)

1322,871

1313,396

9,476

28,66

Корректировка за прошлый месяц (-)

1026,827

1016,683

10,143

23,50

**Итого за март 2016 :**

4617,215

4572,172

45,042

97,66

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
29.02.16 16:00	71172,680	-	52510,150	-	0,000	0,000	3455,426	
23.03.16 00:00	74521,080	-	55820,870	-	0,000	0,000	3525,287	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды  $t_{хв} =$  \_\_\_\_\_ °С  
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета \_\_\_\_\_ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**

Дирекция по сбыту тепловой энергии  
 филиал «Невский» ОАО «ТЭК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплоснабжения  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ**

Дата  
 28.03.2016