

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за март 2016**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-3  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 43-1, ТЦ-3 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48531

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmin

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

**Тхв=0 С**

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:**  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  **лето:**Договорные нагрузки, Гкал/ч,  $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс.} =$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч,  $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср} =$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч,  $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс.} = G_{гвс.м} =$ Фактические нагрузки:  $G_{от ф.} = т/сут$   $G_{гвс ф.} = т/сут$   $Q_{от ф.} = ГКал/мес$   $Q_{от ср.ф.} = ГКал/сут$ Константные значения:  $P1 = P2 = P3 = P4 = T1 = T2 = T3 = T4 = T5 =$ 

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.02.16	24	-	67,93	10,30	163,450	-	-	46,75	5,60	163,450	-	21,18	0,000	0,00	0,00	0,00	3,476
24.02.16	24	-	70,15	10,30	163,620	-	-	47,98	5,60	163,620	-	22,17	0,000	0,00	0,00	0,00	3,637
25.02.16	24	-	69,35	10,30	163,910	-	-	47,64	5,60	163,910	-	21,71	0,000	0,00	0,00	0,00	3,569
26.02.16	24	-	67,59	10,30	164,100	-	-	46,73	5,60	164,100	-	20,86	0,000	0,00	0,00	0,00	3,437
27.02.16	24	-	67,64	10,30	163,820	-	-	46,45	5,60	163,820	-	21,19	0,000	0,00	0,00	0,00	3,483
28.02.16	24	-	70,25	10,30	164,020	-	-	47,78	5,60	164,020	-	22,47	0,000	0,00	0,00	0,00	3,699
29.02.16	24	-	71,08	10,30	165,660	-	-	48,44	5,60	165,660	-	22,64	0,000	0,00	0,00	0,00	3,763
01.03.16	24	-	71,71	10,30	167,360	-	-	48,66	5,60	167,360	-	23,05	0,000	0,00	0,00	0,00	3,869
02.03.16	24	-	72,53	10,30	164,020	-	-	48,60	5,60	164,020	-	23,93	0,000	0,00	0,00	0,00	3,936
03.03.16	24	-	70,08	10,30	164,050	-	-	47,86	5,60	164,050	-	22,22	0,000	0,00	0,00	0,00	3,656
04.03.16	24	-	66,22	10,30	164,190	-	-	45,82	5,60	164,190	-	20,40	0,000	0,00	0,00	0,00	3,360
05.03.16	24	-	64,90	10,30	164,420	-	-	45,29	5,60	164,420	-	19,61	0,000	0,00	0,00	0,00	3,234
06.03.16	24	-	63,63	10,30	164,520	-	-	44,89	5,60	164,520	-	18,74	0,000	0,00	0,00	0,00	3,092
07.03.16	24	-	59,36	10,30	164,420	-	-	42,70	5,60	164,420	-	16,66	0,000	0,00	0,00	0,00	2,748
08.03.16	24	-	58,38	10,30	164,460	-	-	42,12	5,60	164,460	-	16,26	0,000	0,00	0,00	0,00	2,686
09.03.16	24	-	58,40	10,30	164,600	-	-	42,29	5,60	164,600	-	16,11	0,000	0,00	0,00	0,00	2,662
10.03.16	24	-	60,46	10,30	164,710	-	-	43,08	5,60	164,710	-	17,38	0,000	0,00	0,00	0,00	2,873
11.03.16	24	-	62,27	10,30	164,940	-	-	44,05	5,60	164,940	-	18,22	0,000	0,00	0,00	0,00	3,019
12.03.16	24	-	61,02	10,30	164,940	-	-	43,65	5,60	164,940	-	17,37	0,000	0,00	0,00	0,00	2,877
13.03.16	24	-	61,20	10,30	165,020	-	-	43,77	5,60	165,020	-	17,43	0,000	0,00	0,00	0,00	2,886
14.03.16	24	-	61,31	10,30	164,910	-	-	43,56	5,60	164,910	-	17,75	0,000	0,00	0,00	0,00	2,937
15.03.16	24	-	61,31	10,30	164,830	-	-	43,42	5,60	164,830	-	17,89	0,000	0,00	0,00	0,00	2,960
16.03.16	24	-	59,86	10,30	163,220	-	-	42,81	5,60	163,220	-	17,05	0,000	0,00	0,00	0,00	2,792
17.03.16	24	-	58,71	10,30	162,940	-	-	42,45	5,60	162,940	-	16,26	0,000	0,00	0,00	0,00	2,661
18.03.16	24	-	62,55	10,30	163,790	-	-	43,78	5,60	163,790	-	18,77	0,000	0,00	0,00	0,00	3,085
19.03.16	24	-	69,17	10,30	163,570	-	-	47,01	5,60	163,570	-	22,16	0,000	0,00	0,00	0,00	3,636
20.03.16	24	-	70,15	10,30	163,540	-	-	47,80	5,60	163,540	-	22,35	0,000	0,00	0,00	0,00	3,668
21.03.16	24	-	70,41	10,30	163,620	-	-	47,90	5,60	163,620	-	22,51	0,000	0,00	0,00	0,00	3,695
22.03.16	24	-	71,83	10,30	163,670	-	-	48,58	5,60	163,670	-	23,25	0,000	0,00	0,00	0,00	3,816
Среднее	24,00	-	65,50	10,30	164,287	-	-	45,58	5,60	164,287	-	19,92	-	-	-	-	3,283
Итого	696,0				4764,320	0,000				4764,320	0,000		0,000	0,00	0,00	0,00	95,21

Ориентировочно до конца месяца(+)

1471,307

1471,307

0,000

30,03

Корректировка за прошлый месяц (-)

1138,640

1138,640

0,000

24,19

**Итого за март 2016 :**

5096,987

5096,987

0,000

101,04

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.02.16 01:00	21608,200	-	21593,500	-	0,000	0,000	465,771	
23.03.16 00:00	26365,710	-	26351,010	-	0,000	0,000	560,842	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды  $t_{хв} =$  °С  
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учетаГлавный инженер  
 (по доверенности абонента)