

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за март 2016**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-3  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 45, СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 45076

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmin

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

**Тхв=0 С**

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:**  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  **лето:**  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ 

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.02.16	24	-	68,03	10,20	119,360	-	-	43,80	5,60	120,600	-	24,23	-1,240	0,00	0,00	0,00	2,899
24.02.16	24	-	70,13	10,20	119,430	-	-	44,75	5,60	120,630	-	25,38	-1,200	0,00	0,00	0,00	3,038
25.02.16	24	-	69,23	10,20	119,390	-	-	44,57	5,60	121,050	-	24,66	-1,660	0,00	0,00	0,00	2,949
26.02.16	24	-	67,50	10,20	119,500	-	-	43,73	5,60	121,170	-	23,77	-1,670	0,00	0,00	0,00	2,848
27.02.16	24	-	67,68	10,20	119,240	-	-	43,52	5,60	121,040	-	24,16	-1,800	0,00	0,00	0,00	2,890
28.02.16	24	-	70,32	10,20	119,340	-	-	44,76	5,60	121,350	-	25,56	-2,010	0,00	0,00	0,00	3,057
29.02.16	24	-	71,09	10,20	120,160	-	-	45,22	5,60	122,210	-	25,87	-2,050	0,00	0,00	0,00	3,117
01.03.16	24	-	71,70	10,20	120,980	-	-	45,32	5,60	123,140	-	26,38	-2,160	0,00	0,00	0,00	3,200
02.03.16	24	-	72,25	10,20	119,180	-	-	44,96	5,60	121,320	-	27,29	-2,140	0,00	0,00	0,00	3,258
03.03.16	24	-	69,72	10,20	119,220	-	-	44,28	5,60	121,390	-	25,44	-2,170	0,00	0,00	0,00	3,041
04.03.16	24	-	66,11	10,20	119,330	-	-	42,71	5,60	121,690	-	23,40	-2,360	0,00	0,00	0,00	2,795
05.03.16	24	-	64,76	10,20	119,460	-	-	42,37	5,60	121,780	-	22,39	-2,320	0,00	0,00	0,00	2,679
06.03.16	24	-	63,43	10,20	119,560	-	-	42,06	5,60	121,840	-	21,37	-2,280	0,00	0,00	0,00	2,562
07.03.16	24	-	59,18	10,20	119,300	-	-	40,06	5,60	121,690	-	19,12	-2,390	0,00	0,00	0,00	2,288
08.03.16	24	-	58,33	10,20	119,390	-	-	39,64	5,60	121,720	-	18,69	-2,330	0,00	0,00	0,00	2,239
09.03.16	24	-	58,34	10,20	119,450	-	-	39,69	5,60	121,790	-	18,65	-2,340	0,00	0,00	0,00	2,232
10.03.16	24	-	60,60	10,20	119,570	-	-	40,53	5,60	121,890	-	20,07	-2,320	0,00	0,00	0,00	2,405
11.03.16	24	-	62,22	10,20	119,690	-	-	41,42	5,60	122,020	-	20,80	-2,330	0,00	0,00	0,00	2,497
12.03.16	24	-	60,90	10,20	119,710	-	-	40,99	5,60	122,050	-	19,91	-2,340	0,00	0,00	0,00	2,388
13.03.16	24	-	61,22	10,20	119,750	-	-	41,21	5,60	122,130	-	20,01	-2,380	0,00	0,00	0,00	2,404
14.03.16	24	-	61,27	10,20	119,580	-	-	41,08	5,60	122,050	-	20,19	-2,470	0,00	0,00	0,00	2,422
15.03.16	24	-	61,27	10,20	119,560	-	-	40,98	5,60	122,030	-	20,29	-2,470	0,00	0,00	0,00	2,433
16.03.16	24	-	59,74	10,20	118,330	-	-	40,25	5,60	120,690	-	19,49	-2,360	0,00	0,00	0,00	2,310
17.03.16	24	-	58,64	10,20	118,290	-	-	39,89	5,60	120,670	-	18,75	-2,380	0,00	0,00	0,00	2,226
18.03.16	24	-	62,95	10,20	118,900	-	-	41,31	5,60	121,200	-	21,64	-2,300	0,00	0,00	0,00	2,580
19.03.16	24	-	69,19	10,20	118,870	-	-	44,19	5,60	120,860	-	25,00	-1,990	0,00	0,00	0,00	2,981
20.03.16	24	-	70,08	10,20	118,870	-	-	44,69	5,60	120,880	-	25,39	-2,010	0,00	0,00	0,00	3,026
21.03.16	24	-	70,35	10,20	119,030	-	-	44,91	5,60	120,840	-	25,44	-1,810	0,00	0,00	0,00	3,035
22.03.16	24	-	71,76	10,20	119,030	-	-	45,71	5,60	121,010	-	26,05	-1,980	0,00	0,00	0,00	3,109
Среднее	24,00	-	65,45	10,20	119,361	-	-	42,71	5,60	121,473	-	22,74	-2,112	-	-	-	2,721
Итого	696,0				3461,470	0,000				3522,730	0,000		-61,260	0,00	0,00	0,00	78,91

Ориентировочно до конца месяца(+)

1068,840

1087,907

-19,067

24,77

Корректировка за прошлый месяц (-)

830,830

841,990

-11,160

20,14

**Итого за март 2016 :**

3699,480

3768,647

-69,167

83,54

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.02.16 01:00	2536,410	-	2576,480	-	0,000	0,000	56,541	
23.03.16 00:00	5992,920	-	6094,170	-	0,000	0,000	135,322	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды  $t_{хв}=$  °С  
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учетаГлавный инженер  
 (по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**

Дирекция по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-Б»  
 Отдел расчета и анализа  
 тепловых потерь  
**ОТЧЕТ ИРРАДИИ СЛОВНО**  
 по заявке на подписание АКТА допуска УУ  
 28.03.2016