

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 49-1, СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 43740

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

КТПТР-05

Обратн.тр. ПРЭМ 40

КТПТР-05

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$ лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал	
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал							
23.02.16	24	-	68,30	10,20	137,380	-	-	47,23	5,60	136,940	-	21,07	0,440	0,00	0,00	0,00	2,927	
24.02.16	24	-	70,51	10,20	137,510	-	-	48,39	5,60	137,090	-	22,12	0,420	0,00	0,00	0,00	3,073	
25.02.16	24	-	69,67	10,20	137,740	-	-	48,18	5,60	137,310	-	21,49	0,430	0,00	0,00	0,00	2,991	
26.02.16	24	-	67,88	10,20	137,900	-	-	47,24	5,60	137,440	-	20,64	0,460	0,00	0,00	0,00	2,877	
27.02.16	24	-	67,96	10,20	137,620	-	-	46,97	5,60	137,220	-	20,99	0,400	0,00	0,00	0,00	2,918	
28.02.16	24	-	70,63	10,20	137,840	-	-	48,37	5,60	137,390	-	22,26	0,450	0,00	0,00	0,00	3,098	
29.02.16	24	-	71,50	10,20	138,340	-	-	49,00	5,60	137,800	-	22,50	0,540	0,00	0,00	0,00	3,149	
01.03.16	24	-	72,12	10,20	138,810	-	-	49,09	5,60	138,310	-	23,03	0,500	0,00	0,00	0,00	3,231	
02.03.16	24	-	72,92	10,20	137,630	-	-	49,16	5,60	137,110	-	23,76	0,520	0,00	0,00	0,00	3,305	
03.03.16	24	-	70,40	10,20	137,620	-	-	48,10	5,60	137,210	-	22,30	0,410	0,00	0,00	0,00	3,101	
04.03.16	24	-	66,54	10,20	137,770	-	-	46,10	5,60	137,350	-	20,44	0,420	0,00	0,00	0,00	2,845	
05.03.16	24	-	65,23	10,20	137,960	-	-	45,61	5,60	137,520	-	19,62	0,440	0,00	0,00	0,00	2,736	
06.03.16	24	-	63,89	10,20	138,060	-	-	45,12	5,60	137,590	-	18,77	0,470	0,00	0,00	0,00	2,621	
07.03.16	24	-	59,56	10,20	137,950	-	-	42,83	5,60	137,590	-	16,73	0,360	0,00	0,00	0,00	2,332	
08.03.16	24	-	58,62	10,20	138,020	-	-	42,36	5,60	137,620	-	16,26	0,400	0,00	0,00	0,00	2,270	
09.03.16	24	-	58,61	10,20	138,110	-	-	42,46	5,60	137,710	-	16,15	0,400	0,00	0,00	0,00	2,258	
10.03.16	24	-	60,80	10,20	138,220	-	-	43,31	5,60	137,810	-	17,49	0,410	0,00	0,00	0,00	2,445	
11.03.16	24	-	62,56	10,20	138,390	-	-	44,47	5,60	137,970	-	18,09	0,420	0,00	0,00	0,00	2,531	
12.03.16	24	-	61,28	10,20	138,320	-	-	43,90	5,60	137,980	-	17,38	0,340	0,00	0,00	0,00	2,428	
13.03.16	24	-	61,48	10,20	138,390	-	-	44,10	5,60	138,080	-	17,38	0,310	0,00	0,00	0,00	2,428	
14.03.16	24	-	61,58	10,20	138,270	-	-	44,05	5,60	137,980	-	17,53	0,290	0,00	0,00	0,00	2,446	
15.03.16	24	-	61,59	10,20	138,250	-	-	43,92	5,60	137,950	-	17,67	0,300	0,00	0,00	0,00	2,466	
16.03.16	24	-	60,08	10,20	136,850	-	-	43,13	5,60	136,530	-	16,95	0,320	0,00	0,00	0,00	2,339	
17.03.16	24	-	58,94	10,20	136,620	-	-	42,62	5,60	136,290	-	16,32	0,330	0,00	0,00	0,00	2,250	
18.03.16	24	-	62,94	10,20	137,340	-	-	44,25	5,60	136,950	-	18,69	0,390	0,00	0,00	0,00	2,594	
19.03.16	24	-	69,51	10,20	137,110	-	-	47,61	5,60	136,670	-	21,90	0,440	0,00	0,00	0,00	3,029	
20.03.16	24	-	70,48	10,20	137,060	-	-	48,22	5,60	136,680	-	22,26	0,380	0,00	0,00	0,00	3,077	
21.03.16	24	-	70,74	10,20	137,120	-	-	48,43	5,60	136,750	-	22,31	0,370	0,00	0,00	0,00	3,086	
22.03.16	24	-	72,18	10,20	137,170	-	-	49,17	5,60	136,740	-	23,01	0,430	0,00	0,00	0,00	3,188	
Среднее	24,00	-	65,81	10,20	137,771	-	-	45,98	5,60	137,365	-	19,83	0,407	-	-	-	2,760	
Итого	696,0	-	-	-	3995,370	0,000	-	-	-	3983,580	0,000	-	-	11,790	0,00	0,00	0,00	80,04

Ориентировочно до конца месяца(+)

1233,347

1229,927

3,420

25,15

Корректировка за прошлый месяц (-)

957,530

954,500

3,030

20,30

Итого за март 2016 :

4271,187

4259,007

12,180

84,89

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.02.16 11:00	20434,180	-	20371,690	-	0,000	0,000	403,276	
23.03.16 01:00	24366,590	-	24292,520	-	0,000	0,000	482,005	


Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв= _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер
 (по доверенности абонента)



ООО «ИнфраХит Монтаж» кал
 кал
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ СЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 Дата 28.03.2016