

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за март 2016**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-3  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 49-2, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 222791  
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: M2(h1-h2)+Mг(h1-hx) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср.= Qгвс.ср.=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.02.16	24	-	68,57	10,20	311,100	-	-	50,73	5,60	308,080	-	17,84	3,020	0,00	0,00	0,00	5,728
24.02.16	24	-	70,79	10,20	311,240	-	-	52,14	5,60	308,170	-	18,65	3,070	0,00	0,00	0,00	5,988
25.02.16	24	-	69,94	10,20	311,810	-	-	51,82	5,60	308,740	-	18,12	3,070	0,00	0,00	0,00	5,835
26.02.16	24	-	68,15	10,20	312,290	-	-	50,79	5,60	309,150	-	17,36	3,140	0,00	0,00	0,00	5,605
27.02.16	24	-	68,23	10,20	311,820	-	-	50,59	5,60	308,770	-	17,64	3,050	0,00	0,00	0,00	5,679
28.02.16	24	-	70,91	10,20	312,180	-	-	52,18	5,60	309,080	-	18,73	3,100	0,00	0,00	0,00	6,034
29.02.16	24	-	71,80	10,20	312,680	-	-	52,55	5,60	309,510	-	19,25	3,170	0,00	0,00	0,00	6,211
01.03.16	24	-	72,41	10,20	313,330	-	-	52,66	5,60	310,160	-	19,75	3,170	0,00	0,00	0,00	6,379
02.03.16	24	-	73,22	10,20	311,570	-	-	52,88	5,60	308,420	-	20,34	3,150	0,00	0,00	0,00	6,529
03.03.16	24	-	70,67	10,20	311,640	-	-	51,72	5,60	308,590	-	18,95	3,050	0,00	0,00	0,00	6,084
04.03.16	24	-	66,79	10,20	312,030	-	-	49,62	5,60	309,060	-	17,17	2,970	0,00	0,00	0,00	5,528
05.03.16	24	-	65,48	10,20	312,350	-	-	49,11	5,60	309,400	-	16,37	2,950	0,00	0,00	0,00	5,277
06.03.16	24	-	64,13	10,20	312,580	-	-	48,42	5,60	309,500	-	15,71	3,080	0,00	0,00	0,00	5,082
07.03.16	24	-	59,78	10,20	312,370	-	-	45,83	5,60	309,400	-	13,95	2,970	0,00	0,00	0,00	4,514
08.03.16	24	-	58,84	10,20	312,510	-	-	45,24	5,60	309,530	-	13,60	2,980	0,00	0,00	0,00	4,410
09.03.16	24	-	58,83	10,20	312,690	-	-	45,31	5,60	309,750	-	13,52	2,940	0,00	0,00	0,00	4,383
10.03.16	24	-	61,03	10,20	312,830	-	-	46,40	5,60	309,860	-	14,63	2,970	0,00	0,00	0,00	4,733
11.03.16	24	-	62,80	10,20	312,990	-	-	47,49	5,60	310,040	-	15,31	2,950	0,00	0,00	0,00	4,952
12.03.16	24	-	61,51	10,20	313,140	-	-	46,81	5,60	310,190	-	14,70	2,950	0,00	0,00	0,00	4,764
13.03.16	24	-	61,72	10,20	313,250	-	-	46,93	5,60	310,340	-	14,79	2,910	0,00	0,00	0,00	4,792
14.03.16	24	-	61,82	10,20	312,980	-	-	46,89	5,60	310,110	-	14,93	2,870	0,00	0,00	0,00	4,830
15.03.16	24	-	61,82	10,20	312,860	-	-	46,74	5,60	310,070	-	15,08	2,790	0,00	0,00	0,00	4,869
16.03.16	24	-	60,31	10,20	309,770	-	-	45,88	5,60	307,000	-	14,43	2,770	0,00	0,00	0,00	4,617
17.03.16	24	-	59,16	10,20	309,270	-	-	45,37	5,60	306,370	-	13,79	2,900	0,00	0,00	0,00	4,419
18.03.16	24	-	63,17	10,20	310,690	-	-	47,36	5,60	307,140	-	15,81	3,550	0,00	0,00	0,00	5,096
19.03.16	24	-	69,79	10,20	310,040	-	-	51,05	5,60	307,140	-	18,74	2,900	0,00	0,00	0,00	5,981
20.03.16	24	-	70,77	10,20	310,010	-	-	51,78	5,60	307,120	-	18,99	2,890	0,00	0,00	0,00	6,061
21.03.16	24	-	71,03	10,20	310,120	-	-	52,07	5,60	307,250	-	18,96	2,870	0,00	0,00	0,00	6,050
22.03.16	24	-	72,48	10,20	310,290	-	-	52,89	5,60	307,430	-	19,59	2,860	0,00	0,00	0,00	6,252
Среднее	24,00	-	66,07	10,20	311,808	-	-	49,28	5,60	308,806	-	16,78	3,002	-	-	-	5,403
Итого	696,0	-	-	-	9042,430	0,000	-	-	-	8955,370	0,000	-	87,060	0,00	0,00	0,00	156,68

Ориентировочно до конца месяца(+)

2790,244

2763,579

26,666

49,47

Корректировка за прошлый месяц (-)

2167,870

2145,580

22,290

39,36

**Итого за март 2016 :**

9664,804

9573,369

91,436

166,79

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.02.16 01:00	105931,390	-	104471,730	-	0,000	0,000	1834,312	
23.03.16 01:00	114960,850	-	113414,260	-	0,000	0,000	1990,759	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв= \_\_\_\_\_ °С

Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета \_\_\_\_\_ Гкал

Гкал

Главный инженер  
(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»  
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплоснабжения  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО  
 по заявке до получения АКТА допуска УУ  
 28.03.2016