ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-6
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 5, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Четырёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14723

	расходомер	Gmin	Gmax
Подающий тр.	ПРЭМ-1 50		
Обратн.тр.	ПРЭМ-1 50		
тр-д. ГВС	ПРЭМ-1 50		
тр.цирк. ГВС	ПРЭМ-1 32		
Тр. Подпитки			

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.
КТПТР-05
КТПТР-05
КТПТР-05
КТПТР-05

Txв=0 С
Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) **лето:** Qгвс=m3*(h3-hxв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, С	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
23.02.16	24	-	65,13	6,00	69,615	-	-	40,19	5,00	23,422	-	-	24,94	46,194	3,594
24.02.16	24	-	64,85	6,00	61,316	-	-	39,98	5,00	25,432	-	-	24,86	35,884	2,960
25.02.16	24	-	64,83	6,00	62,398	-	-	40,32	5,00	25,222	-	-	24,51	37,175	3,030
26.02.16	24	-	64,97	6,00	64,433	-	-	40,35	5,00	24,494	-	-	24,62	39,939	3,199
27.02.16	24	-	65,04	6,00	66,674	-	-	40,30	5,00	24,794	-	-	24,74	41,880	3,339
28.02.16	24	-	65,20	6,00	69,539	-	-	40,36	5,00	24,372	-	-	24,84	45,167	3,552
29.02.16	24	-	65,03	6,00	64,858	-	-	40,26	5,00	25,176	-	-	24,76	39,681	3,205
01.03.16	24	-	64,94	6,00	64,983	-	-	40,02	5,00	24,934	-	-	24,92	40,050	3,224
02.03.16	24	-	64,94	6,00	63,900	-	-	39,87	5,00	25,529	-	-	25,07	38,370	3,133
03.03.16	24	-	64,96	6,00	64,141	-	-	39,88	5,00	26,236	-	-	25,08	37,906	3,122
04.03.16	24	-	64,99	6,00	63,513	-	-	40,50	5,00	27,692	-	-	24,49	35,821	3,008
05.03.16	24	-	65,12	6,00	67,608	-	-	40,46	5,00	26,121	-	-	24,66	41,487	3,347
06.03.16	24	-	65,02	6,00	65,846	-	-	40,29	5,00	26,131	-	-	24,73	39,715	3,230
07.03.16	24	-	64,98	6,00	66,686	-	-	40,32	5,00	25,206	-	-	24,66	41,480	3,318
08.03.16	24	-	65,14	6,00	68,941	-	-	40,70	5,00	24,420	-	-	24,44	44,521	3,498
09.03.16	24	-	66,99	6,00	63,235	-	-	40,76	5,00	26,642	-	-	26,22	36,593	3,151
10.03.16	24	-	68,21	6,00	60,495	-	-	43,04	5,00	22,331	-	-	25,17	38,164	3,167
11.03.16	24	-	68,02	6,00	62,800	-	-	43,46	5,00	27,420	-	-	24,56	35,379	3,081
12.03.16	24	-	67,80	6,00	68,529	-	-	43,24	5,00	27,406	-	-	24,55	41,123	3,463
13.03.16	24	-	68,04	6,00	73,672	-	-	42,75	5,00	25,692	-	-	25,29	47,980	3,916
14.03.16	24	-	67,50	6,00	65,740	-	-	42,04	5,00	27,372	-	-	25,46	38,368	3,288
15.03.16	24	-	67,80	6,00	66,022	-	-	41,90	5,00	27,431	-	-	25,89	38,592	3,328
16.03.16	24	-	67,74	6,00	65,951	-	-	42,27	5,00	28,379	-	-	25,48	37,572	3,270
17.03.16	24	-	68,50	6,00	66,599	-	-	43,00	5,00	29,004	-	-	25,50	37,595	3,316
18.03.16	24	-	68,37	6,00	65,684	-	-	42,74	5,00	28,721	-	-	25,63	36,963	3,264
19.03.16	24	-	65,02	6,00	68,092	-	-	41,21	5,00	28,269	-	-	23,81	39,824	3,264
20.03.16	24	-	65,18	6,00	74,419	-	-	41,31	5,00	26,579	-	-	23,87	47,840	3,754
21.03.16	24	-	65,09	6,00	70,343	-	-	41,88	5,00	28,317	-	-	23,20	42,026	3,394
22.03.16	24	-	65,04	6,00	69,759	-	-	41,41	5,00	28,410	-	-	23,63	41,349	3,362
Среднее	24,00	-	66,01	6,00	66,407	-	-	41,20	5,00	26,247	-	-	24,81	40,160	3,303
Итого	696,0				1925,789	0,000				761,152	0,000	0,00		1164,638	95,78
Ориентировочно до конца месяца(+)					618,232					254,157				364,074	30,37
Корректировка за прошлый месяц (-)					450,918					175,960				274,957	22,438
Итого за март 2016 :					2093,104					839,349				1253,755	103,71357

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q,Гкал
23.02.16 02:00	50098,836	-	10924,955	-	-	2844,890
23.03.16 01:00	52023,755	-	11685,368	-	-	2940,636

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды txв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
по заявке до получения АКТА допуска УУ
Дата 28.03.2016