ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-6
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 5, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Четырёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14723

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Тхв=0 С
Подающий тр.	ПРЭМ-1 50			КТПТР-05	Преобр. давления
Обратн.тр.	ПРЭМ-1 50			КТПТР-05	
тр-д. ГВС	ПРЭМ-1 50			КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС	ПРЭМ-1 32			КТПТР-05	
Тр. Подпитки					

Приборы УУТЭ поверены до _____

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Qгвс=m3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.02.16	24	-	68,82	9,20	126,756	-	-	47,75	4,60	125,690	-	21,07	1,066	-	-	-	2,733
24.02.16	24	-	69,78	9,20	127,920	-	-	48,38	4,60	126,911	-	21,40	1,009	-	-	-	2,798
25.02.16	24	-	71,51	9,20	128,694	-	-	49,42	4,60	127,628	-	22,10	1,066	-	-	-	2,908
26.02.16	24	-	71,15	9,20	129,472	-	-	49,36	4,60	128,425	-	21,80	1,047	-	-	-	2,886
27.02.16	24	-	70,18	9,20	128,580	-	-	48,62	4,60	127,545	-	21,56	1,035	-	-	-	2,834
28.02.16	24	-	69,44	9,20	129,611	-	-	48,33	4,60	128,556	-	21,12	1,055	-	-	-	2,800
29.02.16	24	-	73,42	9,20	128,536	-	-	50,06	4,60	127,394	-	23,37	1,142	-	-	-	3,072
01.03.16	24	-	75,60	9,20	128,014	-	-	50,89	4,60	126,800	-	24,71	1,214	-	-	-	3,237
02.03.16	24	-	72,76	9,20	128,404	-	-	49,27	4,60	127,206	-	23,48	1,197	-	-	-	3,086
03.03.16	24	-	72,39	9,20	127,640	-	-	49,07	4,60	126,321	-	23,33	1,319	-	-	-	3,054
04.03.16	24	-	69,19	9,20	127,849	-	-	47,60	4,60	126,535	-	21,59	1,315	-	-	-	2,834
05.03.16	24	-	66,26	9,20	128,873	-	-	46,39	4,60	127,608	-	19,87	1,265	-	-	-	2,630
06.03.16	24	-	64,46	9,20	128,999	-	-	45,51	4,60	127,798	-	18,95	1,201	-	-	-	2,510
07.03.16	24	-	62,05	9,20	127,756	-	-	44,27	4,60	126,629	-	17,78	1,128	-	-	-	2,332
08.03.16	24	-	60,54	9,20	127,435	-	-	43,37	4,60	126,344	-	17,17	1,091	-	-	-	2,246
09.03.16	24	-	60,02	9,20	128,273	-	-	43,34	4,60	127,151	-	16,68	1,123	-	-	-	2,199
10.03.16	24	-	61,52	9,20	128,422	-	-	43,79	4,60	127,290	-	17,74	1,132	-	-	-	2,338
11.03.16	24	-	62,81	9,20	128,410	-	-	44,50	4,60	127,268	-	18,31	1,142	-	-	-	2,413
12.03.16	24	-	61,70	9,20	128,447	-	-	44,07	4,60	127,375	-	17,64	1,072	-	-	-	2,323
13.03.16	24	-	60,86	9,20	128,315	-	-	43,77	4,60	127,245	-	17,09	1,070	-	-	-	2,250
14.03.16	24	-	61,90	9,20	129,791	-	-	44,14	4,60	128,731	-	17,76	1,060	-	-	-	2,363
15.03.16	24	-	62,96	9,20	130,769	-	-	44,65	4,60	129,697	-	18,31	1,072	-	-	-	2,453
16.03.16	24	-	62,62	9,20	128,223	-	-	44,45	4,60	127,119	-	18,18	1,103	-	-	-	2,390
17.03.16	24	-	61,62	9,20	127,380	-	-	44,00	4,60	126,272	-	17,62	1,108	-	-	-	2,304
18.03.16	24	-	64,65	9,20	127,580	-	-	45,28	4,60	126,421	-	19,36	1,159	-	-	-	2,534
19.03.16	24	-	69,19	9,20	127,282	-	-	47,37	4,60	125,965	-	21,82	1,316	-	-	-	2,851
20.03.16	24	-	71,22	9,20	127,270	-	-	48,49	4,60	125,948	-	22,74	1,322	-	-	-	2,969
21.03.16	24	-	70,88	9,20	127,611	-	-	48,55	4,60	126,311	-	22,33	1,300	-	-	-	2,924
22.03.16	24	-	70,11	9,20	129,733	-	-	48,29	4,60	128,480	-	21,82	1,253	-	-	-	2,903
Среднее	24,00	-	66,89	9,20	128,346	-	-	46,65	4,60	127,195	-	20,23	1,151	-	-	-	2,661
Итого	696,0				3722,047	0,000				3688,664	0,000		33,384	0,00	0,00	0,00	77,18
Ориентировочно до конца месяца(+)					1150,815					1139,807			11,007				24,27
Корректировка за прошлый месяц (-)					885,721					878,209			7,512				19,27
Итого за март 2016 :					3987,141					3950,262			36,879				82,18

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.02.16 02:00	72081,258	-	71680,729	-	-	-	1457,785	
23.03.16 01:00	75798,519	-	75364,624	-	-	-	1534,879	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв= _____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
до подачи до получения АКТА допуска УУ
Дата 28.03.2016