

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 51-1, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ТВ7-01 № 12000923
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:** $Q_{гвс}=m3*(h3-hxв)$ Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс} =$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср} =$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс} = G_{гвс.м} =$ Фактические нагрузки: $G_{от.ф.} = t/сут$ $G_{гвс.ф.} = t/сут$ $Q_{от.ф.} = \text{ГКал/мес}$ $Q_{от.ср.ф.} = \text{ГКал/сут}$ Константные значения: $P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=$

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.02.16	24	-	68,37	8,80	349,110	-	-	52,44	6,00	342,877	-	15,93	6,232	0,00	0,00	0,00	5,914
24.02.16	24	-	70,72	8,80	349,243	-	-	53,83	6,00	342,935	-	16,89	6,308	0,00	0,00	0,00	6,265
25.02.16	24	-	69,98	8,80	349,868	-	-	53,59	6,00	343,492	-	16,39	6,375	0,00	0,00	0,00	6,102
26.02.16	24	-	68,15	8,80	350,395	-	-	52,24	6,00	344,112	-	15,91	6,283	0,00	0,00	0,00	5,927
27.02.16	24	-	68,10	8,80	349,884	-	-	52,12	6,00	343,633	-	15,98	6,251	0,00	0,00	0,00	5,941
28.02.16	24	-	70,76	8,80	350,170	-	-	53,78	6,00	343,797	-	16,98	6,373	0,00	0,00	0,00	6,315
29.02.16	24	-	71,72	8,80	351,157	-	-	54,34	6,00	344,764	-	17,38	6,393	0,00	0,00	0,00	6,477
01.03.16	24	-	72,31	8,80	352,214	-	-	54,46	6,00	345,842	-	17,85	6,372	0,00	0,00	0,00	6,661
02.03.16	24	-	73,14	8,80	349,320	-	-	54,71	6,00	342,970	-	18,43	6,350	0,00	0,00	0,00	6,812
03.03.16	24	-	70,88	8,80	349,409	-	-	53,52	6,00	343,130	-	17,36	6,279	0,00	0,00	0,00	6,428
04.03.16	24	-	66,75	8,80	349,994	-	-	51,06	6,00	343,847	-	15,68	6,147	0,00	0,00	0,00	5,827
05.03.16	24	-	65,50	8,80	350,401	-	-	50,38	6,00	344,286	-	15,12	6,115	0,00	0,00	0,00	5,630
06.03.16	24	-	64,24	8,80	350,649	-	-	49,67	6,00	344,532	-	14,57	6,117	0,00	0,00	0,00	5,436
07.03.16	24	-	59,89	8,80	350,617	-	-	46,93	6,00	344,573	-	12,96	6,043	0,00	0,00	0,00	4,848
08.03.16	24	-	58,81	8,80	350,802	-	-	46,33	6,00	344,762	-	12,48	6,040	0,00	0,00	0,00	4,679
09.03.16	24	-	58,81	8,80	351,039	-	-	46,27	6,00	344,944	-	12,54	6,094	0,00	0,00	0,00	4,705
10.03.16	24	-	60,79	8,80	351,037	-	-	47,38	6,00	344,935	-	13,41	6,101	0,00	0,00	0,00	5,020
11.03.16	24	-	62,77	8,80	351,177	-	-	48,66	6,00	345,012	-	14,10	6,164	0,00	0,00	0,00	5,275
12.03.16	24	-	61,57	8,80	351,351	-	-	48,14	6,00	345,165	-	13,43	6,186	0,00	0,00	0,00	5,038
13.03.16	24	-	61,62	8,80	351,487	-	-	48,21	6,00	345,367	-	13,41	6,120	0,00	0,00	0,00	5,032
14.03.16	24	-	61,80	8,80	351,260	-	-	48,18	6,00	345,131	-	13,62	6,129	0,00	0,00	0,00	5,101
15.03.16	24	-	61,77	8,80	351,139	-	-	48,08	6,00	345,071	-	13,69	6,068	0,00	0,00	0,00	5,121
16.03.16	24	-	60,36	8,80	348,063	-	-	47,27	6,00	342,039	-	13,09	6,024	0,00	0,00	0,00	4,862
17.03.16	24	-	59,18	8,80	347,131	-	-	46,63	6,00	341,148	-	12,55	5,983	0,00	0,00	0,00	4,656
18.03.16	24	-	62,68	8,80	348,772	-	-	48,41	6,00	342,870	-	14,27	5,902	0,00	0,00	0,00	5,286
19.03.16	24	-	69,64	8,80	347,707	-	-	52,70	6,00	341,675	-	16,94	6,031	0,00	0,00	0,00	6,235
20.03.16	24	-	70,71	8,80	347,532	-	-	53,39	6,00	341,492	-	17,32	6,040	0,00	0,00	0,00	6,368
21.03.16	24	-	70,90	8,80	347,653	-	-	53,57	6,00	341,662	-	17,33	5,991	0,00	0,00	0,00	6,372
22.03.16	24	-	70,42	8,80	347,631	-	-	53,22	6,00	341,610	-	17,20	6,021	0,00	0,00	0,00	6,325
Среднее	24,00	-	65,94	8,80	349,869	-	-	50,67	6,00	343,713	-	15,27	6,156	-	-	-	5,678
Итого	696,0	-	-	-	10146,210	0,000	-	-	-	9967,675	0,000	-	178,535	0,00	0,00	0,00	164,66

Ориентировочно до конца месяца(+) 3130,058 3076,068 53,990 51,56
 Корректировка за прошлый месяц (-) 2433,779 2389,848 43,931 41,72
Итого за март 2016 : 10842,488 10653,894 188,594 174,50

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.02.16 23:00	-	-	-	-	-	-	-	-
22.03.16 13:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ ГкалГлавный инженер
(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до подучастия АИТА допуска УУ
 Дата 28.03.2016