Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9057.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 104 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 104 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208342-ч(с)-0316.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208342 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,29

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	98,36	85,85	12,51	81,81	51,11	30,70	7,00	5,00	2,71	11,70	-	-	12,03	-	12,03	-	81,39	-	0,95			3,66
25.02.16	24,00	-	98,94	86,45	12,49	82,17	51,57	30,60	7,00	5,00	2,72	11,67	-	-	12,01	-	12,01	-	81,81	-	0,96			3,68
26.02.16	24,00	-	97,14	86,69	10,45	81,93	51,36	30,57	7,00	5,00	2,72	9,71	-	-	9,99	-	9,99	-	81,41	-	0,79			3,51
27.02.16	24,00	-	99,57	86,09	13,48	81,72	50,97	30,75	7,00	5,00	2,72	12,72	-	-	13,09	-	13,09	-	81,26	-	1,03			3,75
28.02.16	24,00	-	102,89	86,34	16,55	82,07	51,04	31,03	7,00	5,00	2,75	15,80	-	-	16,25	-	16,25	-	81,76	-	1,29			4,04
29.02.16	24,00	-	97,54	85,91	11,63	82,01	51,02	30,99	7,00	5,00	2,73	10,93	-	-	11,25	-	11,25	-	81,48	-	0,89			3,62
01.03.16	24,00	-	96,88	85,40	11,48	82,16	50,50	31,66	7,00	5,00	2,77	10,83	-	-	11,13	-	11,13	-	81,70	-	0,89			3,65
02.03.16	24,00	-	97,52	85,00	12,52	82,10	50,26	31,84	7,00	5,00	2,77	11,87	-	-	12,23	-	12,23	-	81,70	-	0,97			3,74
03.03.16	24,00	-	97,08	85,16	11,92	82,06	50,62	31,44	7,00	5,00	2,74	11,31	-	-	11,64	-	11,64	-	81,61	-	0,92			3,66
04.03.16	24,00	-	98,55	85,52	13,03	81,89	50,73	31,16	7,00	5,00	2,73	12,39	-	-	12,77	-	12,77	-	81,45	-	1,01			3,74
05.03.16	24,00	-	99,01	86,17	12,84	82,16	51,33	30,83	7,00	5,00	2,72	12,17	-	-	12,53	-	12,53	-	81,74	-	1,00			3,72
06.03.16	24,00	-	100,73	86,06	14,67	81,01	50,88	30,13	7,00	5,00	2,66	13,95	-	-	14,34	-	14,34	-	80,66	-	1,13			3,78
07.03.16	24,00	-	98,02	86,21	11,81	78,40	49,84	28,56	7,00	5,00	2,53	11,15	-	-	11,45	-	11,45	-	77,72	-	0,87			3,39
08.03.16	24,00	-	100,70	85,51	15,19	77,03	49,23	27,80	7,00	5,00	2,44	14,49	-	-	14,86	-	14,86	-	76,72	-	1,11			3,55
09.03.16	24,00	-	99,14	86,06	13,08	77,02	49,30	27,72	7,00	5,00	2,44	12,45	-	-	12,76	-	12,76	-	76,64	-	0,96			3,40
10.03.16	24,00	-	99,82	86,20	13,62	77,03	49,06	27,97	7,00	5,00	2,47	12,90	-	-	13,24	-	13,24	-	76,57	-	0,99			3,47
11.03.16	24,00	-	99,22	86,18	13,04	77,32	49,07	28,25	7,00	5,00	2,49	12,38	-	-	12,70	-	12,70	-	76,97	-	0,95			3,45
12.03.16	24,00	-	99,09	86,51	12,58	77,52	49,30	28,22	7,00	5,00	2,50	11,95	-	-	12,26	-	12,26	-	77,04	-	0,92			3,42
13.03.16	24,00	-	102,05	86,25	15,80	77,27	49,04	28,23	7,00	5,00	2,50	15,14	-	-	15,55	-	15,55	-	76,93	-	1,16			3,66
14.03.16	24,00	-	98,94	86,52	12,42	78,03	49,24	28,79	7,00	5,00	2,54	11,89	-	-	12,19	-	12,19	-	77,70	-	0,93			3,47
15.03.16	24,00	-	73,40	65,30	8,10	79,85	50,26	29,59	7,00	5,00	1,97	7,71	-	-	7,94	-	7,94	-	79,78	-	0,62			2,58
16.03.16	24,00	-	100,46	88,23	12,23	79,94	50,81	29,13	7,00	5,00	2,63	11,60	-	-	11,95	-	11,95	-	79,21	-	0,92			3,55
17.03.16	24,00	-	100,15	87,54	12,61	78,05	50,05	28,00	7,00	5,00	2,50	12,09	-	-	12,41	-	12,41	-	77,86	-	0,94			3,44
18.03.16	24,00	-	98,69	85,80	12,89	79,20	49,87	29,33	7,00	5,00	2,57	12,36	-	-	12,71	-	12,71	-	78,71	-	0,97			3,54
19.03.16	24,00	-	98,71	84,97	13,74	79,51	49,12	30,39	7,00	5,00	2,63	13,23	-	-	13,59	-	13,59	-	79,19	-	1,05			3,68
20.03.16	24,00	-	102,62	84,90	17,72	80,62	49,74	30,88	7,00	5,00	2,69	17,15	-	-	17,64	-	17,64	-	79,99	-	1,37			4,06
21.03.16	24,00	-	99,27	85,93	13,34	81,31	50,34	30,97	7,00	5,00	2,71	12,87	-	-	13,23	-	13,23	-	80,76	-	1,04			3,75
22.03.16	24,00	-	98,24	85,82	12,42	81,03	50,23	30,80	7,00	5,00	2,68	12,07	-	-	12,39	-	12,39	-	80,51	-	0,97			3,65
23.03.16	24,00	-	98,65	86,17	12,48	81,20	50,49	30,71	7,00	5,00	2,69	12,06	-	-	12,42	-	12,42	-	80,98	-	0,98			3,66
Среднее	24,00	-	98,32	85,34	12,99	80,12	50,22	29,90	7,00	5,00	2,61	12,36	-	-	12,71	-	12,71	-	79,70	-	0,99	-	-	3,60
Итого	696,00		2851,38	2474,74	376,64						75,71	358,54	0,00	0,00	368,55	0,00	368,55	0,00			28,57	0,00	0,00	104,27

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 01:00	16619,24	13998,70	2607,47	-	2670,78	-	531,29	-	-
	24.03.16 03:00	19474,53	16477,04	2966,31	-	3039,64	-	635,70	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,29 1С = -0,10 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **104,17** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **368,55** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать энергосбыта

Отрегулировать температуру

Наладить работу системы отопления

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Отрегулировать температуру

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Эксплуатации УУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 30 МАР 2016 «____» _____ г.