Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9058.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 110 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 110 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208262-ч(с)-0316.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208262 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,29

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,318 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,132
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,06
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	132,30	116,95	15,35	81,43	48,20	33,23	7,00	5,00	3,93	14,85	-	-	15,29	-	15,29	-	81,50	-	1,21			5,14
25.02.16	24,00	-	131,98	118,15	13,83	81,77	48,54	33,23	7,00	5,00	3,98	13,26	-	-	13,65	-	13,65	-	81,86	-	1,09			5,06
26.02.16	24,00	-	134,07	118,63	15,44	81,55	48,50	33,05	7,00	5,00	3,98	14,80	-	-	15,24	-	15,24	-	81,60	-	1,21			5,19
27.02.16	24,00	-	135,62	117,71	17,91	81,34	48,10	33,24	7,00	5,00	3,96	17,37	-	-	17,86	-	17,86	-	81,39	-	1,42			5,38
28.02.16	24,00	-	136,68	118,02	18,66	81,67	48,28	33,39	7,00	5,00	3,99	18,08	-	-	18,60	-	18,60	-	81,81	-	1,48			5,47
29.02.16	24,00	-	132,75	116,98	15,77	81,62	48,03	33,59	7,00	5,00	3,98	15,20	-	-	15,65	-	15,65	-	81,59	-	1,24			5,22
01.03.16	24,00	-	131,57	115,79	15,78	81,78	47,34	34,44	7,00	5,00	4,04	15,23	-	-	15,69	-	15,69	-	81,91	-	1,25			5,28
02.03.16	24,00	-	131,13	115,19	15,94	81,72	47,02	34,70	7,00	5,00	4,05	15,32	-	-	15,75	-	15,75	-	81,81	-	1,25			5,30
03.03.16	24,00	-	132,93	115,33	17,60	81,68	47,26	34,42	7,00	5,00	4,03	16,97	-	-	17,45	-	17,45	-	81,79	-	1,39			5,42
04.03.16	24,00	-	130,95	116,13	14,82	81,51	47,61	33,90	7,00	5,00	3,99	14,22	-	-	14,64	-	14,64	-	81,53	-	1,16			5,15
05.03.16	24,00	-	133,62	116,57	17,05	81,78	48,16	33,62	7,00	5,00	3,97	16,46	-	-	16,94	-	16,94	-	81,84	-	1,35			5,32
06.03.16	24,00	-	133,34	116,45	16,89	80,62	47,94	32,68	7,00	5,00	3,86	16,29	-	-	16,77	-	16,77	-	80,56	-	1,31			5,17
07.03.16	24,00	-	133,33	116,40	16,93	78,06	46,96	31,10	7,00	5,00	3,67	16,32	-	-	16,76	-	16,76	-	77,99	-	1,27			4,95
08.03.16	24,00	-	134,00	115,46	18,54	76,67	46,27	30,40	7,00	5,00	3,56	17,89	-	-	18,36	-	18,36	-	76,78	-	1,37			4,93
09.03.16	24,00	-	132,23	116,81	15,42	76,66	46,58	30,08	7,00	5,00	3,56	14,84	-	-	15,25	-	15,25	-	76,71	-	1,14			4,70
10.03.16	24,00	-	133,07	117,28	15,79	76,67	46,59	30,08	7,00	5,00	3,57	15,29	-	-	15,70	-	15,70	-	76,64	-	1,17			4,74
11.03.16	24,00	-	133,66	117,28	16,38	76,95	46,65	30,30	7,00	5,00	3,60	15,84	-	-	16,24	-	16,24	-	77,03	-	1,22			4,82
12.03.16	24,00	-	134,51	117,56	16,95	77,16	46,94	30,22	7,00	5,00	3,60	16,40	-	-	16,84	-	16,84	-	77,17	-	1,27			4,87
13.03.16	24,00	-	136,65	117,13	19,52	76,90	46,70	30,20	7,00	5,00	3,57	19,08	-	-	19,56	-	19,56	-	76,94	-	1,47			5,04
14.03.16	24,00	-	103,23	92,07	11,16	77,45	46,71	30,74	7,00	5,00	2,86	10,76	-	-	11,04	-	11,04	-	77,55	-	0,84			3,70
15.03.16	24,00	-	78,55	67,08	11,47	79,87	47,52	32,35	7,00	5,00	2,19	11,23	-	-	11,55	-	11,55	-	80,01	-	0,90			3,09
16.03.16	24,00	-	135,69	120,00	15,69	79,58	48,05	31,53	7,00	5,00	3,83	15,18	-	-	15,59	-	15,59	-	79,28	-	1,21			5,04
17.03.16	24,00	-	134,68	119,00	15,68	77,68	47,31	30,37	7,00	5,00	3,65	15,23	-	-	15,64	-	15,64	-	77,90	-	1,19			4,84
18.03.16	24,00	-	131,88	116,08	15,80	78,84	47,05	31,79	7,00	5,00	3,73	15,33	-	-	15,73	-	15,73	-	78,80	-	1,21			4,94
19.03.16	24,00	-	133,13	114,57	18,56	79,12	46,36	32,76	7,00	5,00	3,79	18,07	-	-	18,57	-	18,57	-	79,25	-	1,43			5,23
20.03.16	24,00	-	132,84	114,62	18,22	80,27	46,89	33,38	7,00	5,00	3,87	17,78	-	-	18,26	-	18,26	-	80,10	-	1,43			5,29
21.03.16	24,00	-	132,99	116,41	16,58	80,93	47,41	33,52	7,00	5,00	3,94	16,21	-	-	16,70	-	16,70	-	80,86	-	1,31			5,25
22.03.16	24,00	-	131,24	116,18	15,06	80,65	47,33	33,32	7,00	5,00	3,91	14,71	-	-	15,13	-	15,13	-	80,60	-	1,18			5,09
23.03.16	24,00	-	131,86	116,36	15,50	80,79	47,50	33,29	7,00	5,00	3,91	15,11	-	-	15,54	-	15,54	-	80,95	-	1,23			5,13
Среднее	24,00	-	130,36	114,21	16,15	79,75	47,37	32,38	7,00	5,00	3,74	15,63	-	-	16,07	-	16,07	-	79,78	-	1,25	-	-	4,99
Итого	696,00		3780,48	3312,19	468,29						108,55	453,32	0,00	0,00	465,99	0,00	465,99	0,00			36,18	0,00	0,00	144,73

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 01:00	45456,23	37586,85	7665,77	-	7851,72	-	1635,00	-	-
	24.03.16 03:00	49241,64	40903,93	8119,10	-	8317,72	-	1779,90	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °С = -0,13 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **144,60** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **465,99** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру _____

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Отрегулировать температуру _____

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ 30 МАР 2016
печать энергосбыта
«____» _____ г.