Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 116 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9060.038.1
Строит.Адрес: Седова 116
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205585-ч(с)-0316.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205585 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,29

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	82,18	71,57	10,61	81,22	49,41	31,81	7,00	5,00	2,26	10,90	-	-	11,21	-	11,21	-	80,79	-	0,88			3,14
25.02.16	24,00	-	83,15	72,55	10,60	81,56	49,86	31,70	7,00	5,00	2,29	10,86	-	-	11,16	-	11,16	-	81,13	-	0,88			3,17
26.02.16	24,00	-	84,77	72,78	11,99	81,36	49,81	31,55	7,00	5,00	2,28	12,29	-	-	12,65	-	12,65	-	80,92	-	0,99			3,27
27.02.16	24,00	-	85,09	72,37	12,72	81,18	49,44	31,74	7,00	5,00	2,27	13,15	-	-	13,53	-	13,53	-	80,73	-	1,06			3,33
28.02.16	24,00	-	86,35	72,46	13,89	81,45	49,54	31,91	7,00	5,00	2,29	14,29	-	-	14,70	-	14,70	-	81,08	-	1,16			3,44
29.02.16	24,00	-	82,44	71,82	10,62	81,42	49,29	32,13	7,00	5,00	2,29	10,95	-	-	11,29	-	11,29	-	80,86	-	0,88			3,18
01.03.16	24,00	-	82,90	70,99	11,91	81,56	48,61	32,95	7,00	5,00	2,31	12,35	-	-	12,72	-	12,72	-	81,14	-	1,00			3,31
02.03.16	24,00	-	81,96	70,69	11,27	81,50	48,44	33,06	7,00	5,00	2,31	11,75	-	-	12,07	-	12,07	-	81,09	-	0,95			3,26
03.03.16	24,00	-	81,90	70,85	11,05	81,48	48,64	32,84	7,00	5,00	2,30	11,51	-	-	11,85	-	11,85	-	81,07	-	0,93			3,23
04.03.16	24,00	-	82,24	71,20	11,04	81,34	49,01	32,33	7,00	5,00	2,27	11,53	-	-	11,85	-	11,85	-	80,87	-	0,93			3,21
05.03.16	24,00	-	83,01	71,55	11,46	81,56	49,55	32,01	7,00	5,00	2,26	11,95	-	-	12,27	-	12,27	-	81,08	-	0,97			3,23
06.03.16	24,00	-	83,25	71,43	11,82	80,56	49,35	31,21	7,00	5,00	2,20	12,28	-	-	12,63	-	12,63	-	80,02	-	0,98			3,19
07.03.16	24,00	-	83,85	71,46	12,39	77,97	48,11	29,86	7,00	5,00	2,10	12,91	-	-	13,26	-	13,26	-	77,43	-	1,00			3,10
08.03.16	24,00	-	85,79	70,78	15,01	76,48	47,33	29,15	7,00	5,00	2,03	15,53	-	-	15,93	-	15,93	-	76,15	-	1,18			3,21
09.03.16	24,00	-	82,98	71,71	11,27	76,49	47,71	28,78	7,00	5,00	2,03	11,72	-	-	12,05	-	12,05	-	76,03	-	0,89			2,93
10.03.16	24,00	-	83,48	72,10	11,38	76,50	47,63	28,87	7,00	5,00	2,05	11,87	-	-	12,17	-	12,17	-	75,99	-	0,90			2,95
11.03.16	24,00	-	84,45	72,16	12,29	76,70	47,51	29,19	7,00	5,00	2,08	12,77	-	-	13,10	-	13,10	-	76,28	-	0,97			3,05
12.03.16	24,00	-	84,22	72,35	11,87	76,95	47,63	29,32	7,00	5,00	2,09	12,35	-	-	12,71	-	12,71	-	76,47	-	0,95			3,04
13.03.16	24,00	-	86,40	72,06	14,34	76,74	47,58	29,16	7,00	5,00	2,07	14,90	-	-	15,28	-	15,28	-	76,31	-	1,14			3,20
14.03.16	24,00	-	83,34	72,36	10,98	77,40	47,74	29,66	7,00	5,00	2,12	11,46	-	-	11,79	-	11,79	-	76,94	-	0,88			3,00
15.03.16	24,00	-	85,27	73,23	12,04	78,92	48,50	30,42	7,00	5,00	2,19	12,57	-	-	12,93	-	12,93	-	78,78	-	0,99			3,18
16.03.16	24,00	-	86,03	73,81	12,22	79,54	49,15	30,39	7,00	5,00	2,22	12,70	-	-	13,05	-	13,05	-	78,66	-	1,00			3,22
17.03.16	24,00	-	85,00	73,32	11,68	77,45	48,35	29,10	7,00	5,00	2,10	12,27	-	-	12,58	-	12,58	-	77,23	-	0,95			3,04
18.03.16	24,00	-	83,87	71,40	12,47	78,68	48,24	30,44	7,00	5,00	2,14	13,00	-	-	13,34	-	13,34	-	78,18	-	1,02			3,16
19.03.16	24,00	-	84,67	70,36	14,31	78,80	47,45	31,35	7,00	5,00	2,17	14,84	-	-	15,24	-	15,24	-	78,46	-	1,17			3,33
20.03.16	24,00	-	84,40	70,38	14,02	80,18	48,11	32,07	7,00	5,00	2,23	14,49	-	-	14,90	-	14,90	-	79,51	-	1,15			3,38
21.03.16	24,00	-	82,88	71,54	11,34	80,61	48,63	31,98	7,00	5,00	2,26	11,76	-	-	12,13	-	12,13	-	79,98	-	0,94			3,20
22.03.16	24,00	-	85,20	71,31	13,89	80,55	48,78	31,77	7,00	5,00	2,24	14,35	-	-	14,79	-	14,79	-	80,17	-	1,15			3,39
23.03.16	24,00	-	83,12	71,35	11,77	80,54	48,76	31,78	7,00	5,00	2,24	12,16	-	-	12,52	-	12,52	-	80,24	-	0,98			3,22
Среднее	24,00	-	83,94	71,79	12,15	79,54	48,56	30,98	7,00	5,00	2,20	12,60	-	-	12,96	-	12,96	-	79,09	-	1,00	-	-	3,19
Итого	696,00		2434,19	2081,94	352,25						63,67	365,46	0,00	0,00	375,70	0,00	375,70	0,00			28,90	0,00	0,00	92,57

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 10:00	37429,77	31669,19	6785,00	-	6936,70	-	1202,06	-	-
	24.03.16 13:00	39870,83	33756,84	7151,69	-	7313,69	-	1294,92	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °С = -0,11 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **92,46** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **375,70** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
30 МАР 2016
печать энергосбыта

Отрегулировать температуру гвс