Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 118 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9061.038.1
Строит.Адрес: Седова 118
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208195-ч(с)-0316.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208195 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,29

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	61,52	52,46	9,06	81,28	44,37	36,91	7,00	5,00	1,94	9,06	-	-	10,64	-	10,64	-	80,39	-	0,73			2,67
25.02.16	24,00	-	62,43	53,08	9,35	81,63	44,72	36,91	7,00	5,00	1,97	9,35	-	-	10,90	-	10,90	-	80,75	-	0,76			2,73
26.02.16	24,00	-	62,75	53,38	9,37	81,42	44,70	36,72	7,00	5,00	1,97	9,37	-	-	10,92	-	10,92	-	80,70	-	0,76			2,72
27.02.16	24,00	-	63,01	52,96	10,05	81,24	44,28	36,96	7,00	5,00	1,97	10,05	-	-	11,52	-	11,52	-	80,17	-	0,81			2,78
28.02.16	24,00	-	63,85	53,10	10,75	81,52	44,29	37,23	7,00	5,00	1,99	10,75	-	-	12,40	-	12,40	-	80,68	-	0,87			2,86
29.02.16	24,00	-	63,58	52,49	11,09	81,48	44,05	37,43	7,00	5,00	1,97	11,09	-	-	12,64	-	12,64	-	80,73	-	0,90			2,87
01.03.16	24,00	-	61,78	51,80	9,98	81,62	43,14	38,48	7,00	5,00	2,00	9,98	-	-	11,47	-	11,47	-	80,68	-	0,81			2,81
02.03.16	24,00	-	60,93	51,62	9,31	81,58	42,82	38,76	7,00	5,00	2,01	9,31	-	-	10,89	-	10,89	-	80,87	-	0,75			2,76
03.03.16	24,00	-	61,51	51,63	9,88	81,57	43,26	38,31	7,00	5,00	1,99	9,88	-	-	11,36	-	11,36	-	80,61	-	0,80			2,79
04.03.16	24,00	-	61,71	51,99	9,72	81,40	43,71	37,69	7,00	5,00	1,97	9,72	-	-	11,31	-	11,31	-	80,64	-	0,78			2,75
05.03.16	24,00	-	61,61	52,28	9,33	81,63	44,31	37,32	7,00	5,00	1,96	9,33	-	-	10,83	-	10,83	-	80,90	-	0,75			2,72
06.03.16	24,00	-	61,38	52,22	9,16	80,67	44,24	36,43	7,00	5,00	1,91	9,16	-	-	10,67	-	10,67	-	79,68	-	0,73			2,64
07.03.16	24,00	-	61,48	52,17	9,31	78,03	43,38	34,65	7,00	5,00	1,82	9,31	-	-	10,61	-	10,61	-	77,32	-	0,72			2,54
08.03.16	24,00	-	62,35	51,72	10,63	76,56	42,77	33,79	7,00	5,00	1,76	10,63	-	-	11,91	-	11,91	-	75,84	-	0,81			2,56
09.03.16	22,00	-	56,08	47,95	8,13	76,58	43,12	33,46	7,00	5,00	1,61	8,13	-	-	7,25	-	7,25	-	75,96	-	0,62			2,23
10.03.16	24,00	-	62,71	52,64	10,07	76,58	42,92	33,66	7,00	5,00	1,78	10,07	-	-	11,39	-	11,39	-	76,06	-	0,77			2,54
11.03.16	24,00	-	63,10	52,65	10,45	76,76	42,66	34,10	7,00	5,00	1,80	10,45	-	-	11,81	-	11,81	-	76,16	-	0,80			2,60
12.03.16	24,00	-	64,39	52,76	11,63	77,01	42,91	34,10	7,00	5,00	1,81	11,63	-	-	12,95	-	12,95	-	76,55	-	0,89			2,70
13.03.16	24,00	-	62,97	52,71	10,26	76,79	42,86	33,93	7,00	5,00	1,80	10,26	-	-	11,69	-	11,69	-	75,99	-	0,78			2,58
14.03.16	24,00	-	62,53	52,80	9,73	77,47	42,79	34,68	7,00	5,00	1,84	9,73	-	-	11,06	-	11,06	-	76,79	-	0,75			2,59
15.03.16	24,00	-	63,27	53,46	9,81	78,96	43,52	35,44	7,00	5,00	1,90	9,81	-	-	11,18	-	11,18	-	78,28	-	0,77			2,67
16.03.16	24,00	-	64,30	53,98	10,32	79,65	44,04	35,61	7,00	5,00	1,93	10,32	-	-	11,78	-	11,78	-	79,04	-	0,82			2,75
17.03.16	24,00	-	64,19	53,50	10,69	77,47	43,44	34,03	7,00	5,00	1,83	10,69	-	-	12,07	-	12,07	-	76,89	-	0,82			2,65
18.03.16	24,00	-	61,71	52,09	9,62	78,75	43,14	35,61	7,00	5,00	1,86	9,62	-	-	10,85	-	10,85	-	78,19	-	0,75			2,61
19.03.16	24,00	-	63,07	51,35	11,72	78,82	42,37	36,45	7,00	5,00	1,88	11,72	-	-	13,18	-	13,18	-	78,23	-	0,92			2,79
20.03.16	24,00	-	63,84	51,33	12,51	80,25	42,66	37,59	7,00	5,00	1,94	12,51	-	-	14,00	-	14,00	-	79,76	-	1,00			2,93
21.03.16	24,00	-	62,53	52,12	10,41	80,67	43,19	37,48	7,00	5,00	1,97	10,41	-	-	11,80	-	11,80	-	79,74	-	0,83			2,80
22.03.16	24,00	-	61,60	52,11	9,49	80,64	43,43	37,21	7,00	5,00	1,95	9,49	-	-	10,93	-	10,93	-	80,09	-	0,76			2,71
23.03.16	24,00	-	62,63	52,06	10,57	80,59	43,31	37,28	7,00	5,00	1,95	10,57	-	-	11,98	-	11,98	-	80,12	-	0,85			2,79
Среднее	23,93	-	62,37	52,29	10,08	79,61	43,46	36,15	7,00	5,00	1,90	10,08	-	-	11,45	-	11,45	-	78,89	-	0,80	-	-	2,69
Итого	694,00		1808,81	1516,41	292,40						55,05	292,40	0,00	0,00	331,99	0,00	331,99	0,00			23,06	0,00	0,00	78,12

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 02:00	24220,41	20213,09	4196,17	-	4291,69	-	930,60	-	-
	24.03.16 04:00	26031,01	21731,66	4196,17	-	4291,69	-	1008,76	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °С = -0,08 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **78,03** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **331,99** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

АО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
30 МАР 2016 г.
печать энергосбыта

Отрегулировать температуру "___" _____