Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 124 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8702.038.1
Строит.Адрес: Седова 124
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207115-ч(с)-0316.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207115 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,29

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,318 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1474
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,067
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,88

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	125,48	106,33	19,15	81,38	48,20	33,18	7,00	5,00	3,46	20,03	-	-	20,62	-	20,62	-	81,23	-	1,63			5,09
25.02.16	24,00	-	125,32	108,28	17,04	81,72	48,59	33,13	7,00	5,00	3,53	17,85	-	-	18,41	-	18,41	-	81,59	-	1,46			4,99
26.02.16	24,00	-	127,17	109,67	17,50	81,50	48,77	32,73	7,00	5,00	3,52	18,39	-	-	18,94	-	18,94	-	81,30	-	1,50			5,02
27.02.16	24,00	-	126,38	108,34	18,04	81,30	48,33	32,97	7,00	5,00	3,51	18,90	-	-	19,47	-	19,47	-	81,09	-	1,53			5,04
28.02.16	24,00	-	129,56	108,21	21,35	81,62	48,39	33,23	7,00	5,00	3,52	22,33	-	-	22,97	-	22,97	-	81,52	-	1,82			5,34
29.02.16	24,00	-	125,98	107,69	18,29	81,58	48,25	33,33	7,00	5,00	3,52	19,23	-	-	19,80	-	19,80	-	81,32	-	1,57			5,09
01.03.16	24,00	-	122,49	104,85	17,64	81,74	47,43	34,31	7,00	5,00	3,53	18,46	-	-	19,04	-	19,04	-	81,65	-	1,51			5,05
02.03.16	24,00	-	121,74	104,32	17,42	81,67	47,06	34,61	7,00	5,00	3,55	18,23	-	-	18,74	-	18,74	-	81,54	-	1,49			5,04
03.03.16	24,00	-	122,19	103,87	18,32	81,64	47,16	34,48	7,00	5,00	3,52	19,21	-	-	19,77	-	19,77	-	81,51	-	1,57			5,08
04.03.16	24,00	-	122,64	104,73	17,91	81,48	47,48	34,00	7,00	5,00	3,50	18,75	-	-	19,29	-	19,29	-	81,32	-	1,53			5,03
05.03.16	24,00	-	123,78	105,02	18,76	81,74	47,90	33,84	7,00	5,00	3,49	19,62	-	-	20,21	-	20,21	-	81,58	-	1,60			5,09
06.03.16	24,00	-	121,77	106,24	15,53	80,62	47,89	32,73	7,00	5,00	3,41	16,43	-	-	16,92	-	16,92	-	80,31	-	1,32			4,73
07.03.16	24,00	-	124,20	104,33	19,87	78,05	46,64	31,41	7,00	5,00	3,21	20,85	-	-	21,43	-	21,43	-	77,73	-	1,62			4,83
08.03.16	24,00	-	123,91	105,04	18,87	76,63	46,16	30,47	7,00	5,00	3,13	19,83	-	-	20,34	-	20,34	-	76,51	-	1,52			4,65
09.03.16	24,00	-	123,78	106,34	17,44	76,61	46,45	30,16	7,00	5,00	3,14	18,41	-	-	18,87	-	18,87	-	76,42	-	1,41			4,54
10.03.16	24,00	-	124,74	106,63	18,11	76,62	46,36	30,26	7,00	5,00	3,16	19,13	-	-	19,63	-	19,63	-	76,30	-	1,46			4,62
11.03.16	24,00	-	124,57	106,82	17,75	76,87	46,37	30,50	7,00	5,00	3,19	18,74	-	-	19,24	-	19,24	-	76,70	-	1,44			4,63
12.03.16	24,00	-	126,00	105,62	20,38	77,10	46,34	30,76	7,00	5,00	3,18	21,42	-	-	22,00	-	22,00	-	76,89	-	1,65			4,82
13.03.16	24,00	-	126,46	105,05	21,41	76,85	46,20	30,65	7,00	5,00	3,15	22,45	-	-	23,04	-	23,04	-	76,64	-	1,72			4,87
14.03.16	24,00	-	127,43	106,64	20,79	77,59	46,57	31,02	7,00	5,00	3,24	21,76	-	-	22,34	-	22,34	-	77,55	-	1,69			4,92
15.03.16	24,00	-	127,95	110,36	17,59	79,12	47,62	31,50	7,00	5,00	3,39	18,60	-	-	19,09	-	19,09	-	79,33	-	1,48			4,87
16.03.16	24,00	-	128,72	110,52	18,20	79,55	48,16	31,39	7,00	5,00	3,41	19,11	-	-	19,64	-	19,64	-	78,83	-	1,51			4,92
17.03.16	24,00	-	129,86	111,46	18,40	77,62	47,61	30,01	7,00	5,00	3,28	19,30	-	-	19,84	-	19,84	-	77,77	-	1,50			4,78
18.03.16	24,00	-	127,15	107,18	19,97	78,78	47,22	31,56	7,00	5,00	3,33	20,78	-	-	21,35	-	21,35	-	78,45	-	1,63			4,96
19.03.16	24,00	-	124,84	105,70	19,14	79,04	46,63	32,41	7,00	5,00	3,36	19,97	-	-	20,52	-	20,52	-	79,04	-	1,58			4,94
20.03.16	24,00	-	124,86	104,48	20,38	80,24	47,02	33,22	7,00	5,00	3,42	21,14	-	-	21,72	-	21,72	-	79,76	-	1,69			5,11
21.03.16	24,00	-	124,96	105,97	18,99	80,85	47,48	33,37	7,00	5,00	3,48	19,79	-	-	20,35	-	20,35	-	80,51	-	1,60			5,08
22.03.16	24,00	-	123,80	104,51	19,29	80,63	47,25	33,38	7,00	5,00	3,43	20,07	-	-	20,65	-	20,65	-	80,42	-	1,62			5,05
23.03.16	24,00	-	122,24	104,26	17,98	80,73	47,24	33,49	7,00	5,00	3,43	18,71	-	-	19,28	-	19,28	-	80,73	-	1,51			4,95
Среднее	24,00	-	125,17	106,50	18,67	79,69	47,34	32,35	7,00	5,00	3,38	19,57	-	-	20,12	-	20,12	-	79,50	-	1,56	-	-	4,93
Итого	696,00		3629,97	3088,46	541,51						97,99	567,49	0,00	0,00	583,51	0,00	583,51	0,00			45,13	0,00	0,00	143,11

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 01:00	7648,01	6515,12	1150,48	-	1187,41	-	334,34	-	-
	24.03.16 12:00	11327,01	9647,36	1723,48	-	1776,58	-	479,35	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °С = -0,16 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **142,95** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **583,51** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Отрегулировать температуру гвс

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 30 МАР 2016 г.