Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 130 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: ~~9055.038.1~~ 8700.038.1 Телефон:
Строит.Адрес: Седова 130
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207333-ч(с)-0316.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207333 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,29

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	374,86	363,72	11,14	81,38	73,98	7,40	7,00	5,00	2,80	10,13	-	-	10,42	-	10,42	-	81,08	-	0,82			3,62
25.02.16	24,00	-	380,39	367,01	13,38	81,62	74,19	7,43	7,00	5,00	2,83	12,39	-	-	12,75	-	12,75	-	81,48	-	1,01			3,84
26.02.16	24,00	-	378,17	367,06	11,11	81,29	73,87	7,42	7,00	5,00	2,81	10,35	-	-	10,65	-	10,65	-	81,05	-	0,84			3,65
27.02.16	24,00	-	378,12	364,84	13,28	81,31	73,78	7,53	7,00	5,00	2,82	12,71	-	-	13,08	-	13,08	-	81,05	-	1,03			3,85
28.02.16	24,00	-	377,49	363,61	13,88	81,62	74,04	7,58	7,00	5,00	2,81	13,56	-	-	13,97	-	13,97	-	81,39	-	1,10			3,91
29.02.16	24,00	-	366,70	355,03	11,67	81,35	73,53	7,82	7,00	5,00	2,85	11,10	-	-	11,41	-	11,41	-	81,10	-	0,90			3,75
01.03.16	24,00	-	365,18	353,65	11,53	81,57	73,60	7,97	7,00	5,00	2,87	11,10	-	-	11,41	-	11,41	-	81,43	-	0,91			3,78
02.03.16	24,00	-	365,93	352,19	13,74	81,54	73,65	7,89	7,00	5,00	2,85	13,20	-	-	13,59	-	13,59	-	81,40	-	1,07			3,92
03.03.16	24,00	-	366,12	353,16	12,96	81,52	73,69	7,83	7,00	5,00	2,83	12,41	-	-	12,76	-	12,76	-	81,35	-	1,01			3,84
04.03.16	24,00	-	368,73	357,57	11,16	81,50	73,81	7,69	7,00	5,00	2,82	10,61	-	-	10,90	-	10,90	-	81,24	-	0,86			3,68
05.03.16	24,00	-	368,63	356,12	12,51	81,35	73,70	7,65	7,00	5,00	2,80	11,83	-	-	12,17	-	12,17	-	81,27	-	0,96			3,76
06.03.16	24,00	-	368,70	356,07	12,63	79,35	72,02	7,33	7,00	5,00	2,65	12,25	-	-	12,61	-	12,61	-	79,27	-	0,97			3,63
07.03.16	24,00	-	367,92	354,34	13,58	76,92	69,99	6,93	7,00	5,00	2,50	13,21	-	-	13,56	-	13,56	-	76,80	-	1,01			3,51
08.03.16	24,00	-	366,76	353,19	13,57	76,65	69,72	6,93	7,00	5,00	2,48	13,37	-	-	13,74	-	13,74	-	76,48	-	1,02			3,50
09.03.16	24,00	-	370,69	358,57	12,12	76,49	69,55	6,94	7,00	5,00	2,48	12,38	-	-	12,70	-	12,70	-	76,36	-	0,95			3,43
10.03.16	24,00	-	371,43	358,72	12,71	76,52	69,51	7,01	7,00	5,00	2,53	12,78	-	-	13,10	-	13,10	-	76,08	-	0,97			3,51
11.03.16	24,00	-	373,44	361,33	12,11	77,00	69,91	7,09	7,00	5,00	2,60	11,79	-	-	12,09	-	12,09	-	76,71	-	0,91			3,51
12.03.16	24,00	-	372,60	360,07	12,53	77,00	70,00	7,00	7,00	5,00	2,57	12,21	-	-	12,54	-	12,54	-	76,84	-	0,94			3,50
13.03.16	24,00	-	371,14	356,76	14,38	76,66	69,69	6,97	7,00	5,00	2,52	14,31	-	-	14,69	-	14,69	-	76,41	-	1,09			3,61
14.03.16	24,00	-	374,35	362,06	12,29	78,17	71,02	7,15	7,00	5,00	2,59	12,50	-	-	12,85	-	12,85	-	78,11	-	0,98			3,57
15.03.16	24,00	-	378,27	366,22	12,05	80,53	73,16	7,37	7,00	5,00	2,70	12,43	-	-	12,79	-	12,79	-	80,15	-	1,00			3,69
16.03.16	24,00	-	380,57	367,99	12,58	77,39	70,54	6,85	7,00	5,00	2,51	12,97	-	-	13,29	-	13,29	-	77,21	-	1,00			3,51
17.03.16	24,00	-	371,18	360,33	10,85	78,59	71,46	7,13	7,00	5,00	2,55	11,31	-	-	11,61	-	11,61	-	78,39	-	0,89			3,44
18.03.16	24,00	-	364,69	353,37	11,32	78,42	71,15	7,27	7,00	5,00	2,55	11,80	-	-	12,10	-	12,10	-	78,17	-	0,92			3,48
19.03.16	24,00	-	363,95	351,69	12,26	80,25	72,64	7,61	7,00	5,00	2,67	12,63	-	-	12,97	-	12,97	-	79,71	-	1,01			3,68
20.03.16	24,00	-	365,00	349,71	15,29	79,90	72,30	7,60	7,00	5,00	2,66	15,70	-	-	16,13	-	16,13	-	79,30	-	1,24			3,90
21.03.16	24,00	-	370,67	359,00	11,67	80,52	72,92	7,60	7,00	5,00	2,72	12,01	-	-	12,34	-	12,34	-	80,32	-	0,97			3,69
22.03.16	24,00		366,54	353,47	13,07	80,22	72,62	7,60	7,00	5,00	2,68	13,45	-	-	13,81	-	13,81	-	79,78	-	1,07	-	-	3,76
23.03.16	24,00		366,54	353,47	13,07	80,22	72,62	7,60	7,00	5,00	2,68	13,45	-	-	13,81	-	13,81	-	79,78	-	1,07	-	-	3,76
Среднее	24,00	-	370,85	358,29	12,57	79,55	72,16	7,39	7,00	5,00	2,68	12,41	-	-	12,75	-	12,75	-	79,30	-	0,98	-	-	3,66
Итого	696,00		10754,76	10390,31	364,45						77,72	359,93	0,00	0,00	369,85	0,00	369,85	0,00			28,53	0,00	0,00	106,25

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °С -0,10 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **106,15** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **369,85** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

Наладить работу системы отопления

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел приборов учета и КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 30 МАР 2016 г.
печать энергосбыта

Отрегулировать температуру

Отрегулировать температуру