Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 144 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8730.038.1
Строит.Адрес: Седова 144
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207107-ч(с)-0316.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207107 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,29

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,174 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0946
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,043
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=56,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=17,28

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.02.16	24,00	-	80,88	65,74	15,14	80,98	45,78	35,20	7,00	5,00	2,32	15,14	-	-	16,81	-	16,81	-	80,57	-	1,22			3,54
25.02.16	24,00	-	82,19	66,20	15,99	81,35	46,16	35,19	7,00	5,00	2,34	15,99	-	-	17,69	-	17,69	-	81,01	-	1,30			3,63
26.02.16	24,00	-	81,40	66,14	15,26	81,12	46,06	35,06	7,00	5,00	2,33	15,26	-	-	16,94	-	16,94	-	80,66	-	1,23			3,56
27.02.16	24,00	-	15,68	14,15	1,53	81,10	46,20	34,90	7,00	5,00	0,50	1,53	-	-	1,85	-	1,85	-	79,26	-	0,12			0,62
28.02.16	24,00	-	14,76	10,33	4,43	81,35	45,95	35,40	7,00	5,00	0,37	4,43	-	-	4,76	-	4,76	-	81,19	-	0,36			0,73
29.02.16	24,00	-	81,86	65,61	16,25	81,18	45,41	35,77	7,00	5,00	2,36	16,25	-	-	17,95	-	17,95	-	80,73	-	1,31			3,67
01.03.16	24,00	-	80,95	65,28	15,67	81,31	44,77	36,54	7,00	5,00	2,39	15,67	-	-	17,35	-	17,35	-	80,92	-	1,27			3,66
02.03.16	24,00	-	81,56	64,97	16,59	81,25	44,59	36,66	7,00	5,00	2,39	16,59	-	-	18,30	-	18,30	-	80,85	-	1,34			3,73
03.03.16	24,00	-	81,85	65,07	16,78	81,23	45,00	36,23	7,00	5,00	2,37	16,78	-	-	18,47	-	18,47	-	80,91	-	1,36			3,72
04.03.16	24,00	-	81,62	65,37	16,25	81,06	45,44	35,62	7,00	5,00	2,34	16,25	-	-	17,95	-	17,95	-	80,68	-	1,31			3,65
05.03.16	24,00	-	82,16	65,81	16,35	81,34	46,01	35,33	7,00	5,00	2,33	16,35	-	-	18,04	-	18,04	-	81,01	-	1,32			3,66
06.03.16	24,00	-	82,16	65,67	16,49	80,14	45,72	34,42	7,00	5,00	2,27	16,49	-	-	18,15	-	18,15	-	79,67	-	1,31			3,59
07.03.16	24,00	-	83,84	65,65	18,19	77,58	44,74	32,84	7,00	5,00	2,17	18,19	-	-	19,75	-	19,75	-	77,09	-	1,40			3,57
08.03.16	24,00	-	83,60	65,34	18,26	76,27	44,24	32,03	7,00	5,00	2,10	18,26	-	-	19,75	-	19,75	-	75,98	-	1,39			3,49
09.03.16	24,00	-	80,72	65,48	15,24	76,26	44,47	31,79	7,00	5,00	2,09	15,24	-	-	16,67	-	16,67	-	75,91	-	1,16			3,25
10.03.16	24,00	-	80,88	65,51	15,37	76,29	44,21	32,08	7,00	5,00	2,11	15,37	-	-	16,86	-	16,86	-	75,87	-	1,17			3,28
11.03.16	24,00	-	82,97	65,37	17,60	76,60	44,12	32,48	7,00	5,00	2,13	17,60	-	-	19,15	-	19,15	-	76,27	-	1,34			3,47
12.03.16	24,00	-	83,95	65,57	18,38	76,81	44,33	32,48	7,00	5,00	2,14	18,38	-	-	19,92	-	19,92	-	76,47	-	1,41			3,54
13.03.16	24,00	-	85,01	65,55	19,46	76,55	44,15	32,40	7,00	5,00	2,13	19,46	-	-	21,05	-	21,05	-	76,34	-	1,49			3,61
14.03.16	24,00	-	81,64	65,59	16,05	77,31	44,21	33,10	7,00	5,00	2,18	16,05	-	-	17,57	-	17,57	-	77,12	-	1,24			3,41
15.03.16	24,00	-	82,60	66,47	16,13	78,86	44,94	33,92	7,00	5,00	2,26	16,13	-	-	17,70	-	17,70	-	78,77	-	1,27			3,53
16.03.16	24,00	-	83,53	67,18	16,35	79,11	45,36	33,75	7,00	5,00	2,28	16,35	-	-	17,98	-	17,98	-	78,40	-	1,28			3,56
17.03.16	24,00	-	83,81	66,57	17,24	77,35	44,83	32,52	7,00	5,00	2,17	17,24	-	-	18,78	-	18,78	-	77,34	-	1,33			3,50
18.03.16	24,00	-	83,19	65,26	17,93	78,39	44,28	34,11	7,00	5,00	2,24	17,93	-	-	19,56	-	19,56	-	77,97	-	1,40			3,64
19.03.16	24,00	-	83,11	64,81	18,30	78,78	43,44	35,34	7,00	5,00	2,29	18,30	-	-	20,08	-	20,08	-	78,65	-	1,44			3,73
20.03.16	24,00	-	82,39	64,80	17,59	79,77	44,02	35,75	7,00	5,00	2,33	17,59	-	-	19,36	-	19,36	-	79,13	-	1,39			3,72
21.03.16	24,00	-	81,68	65,19	16,49	80,51	44,77	35,74	7,00	5,00	2,34	16,49	-	-	18,15	-	18,15	-	79,98	-	1,32			3,66
22.03.16	24,00	-	81,26	65,15	16,11	80,17	44,48	35,69	7,00	5,00	2,33	16,11	-	-	17,78	-	17,78	-	79,70	-	1,28			3,62
23.03.16	24,00	-	82,18	65,50	16,68	80,37	44,81	35,56	7,00	5,00	2,34	16,68	-	-	18,37	-	18,37	-	80,13	-	1,34			3,67
Среднее	24,00	-	77,70	61,91	15,80	79,32	44,91	34,41	7,00	5,00	2,14	15,80	-	-	17,34	-	17,34	-	78,92	-	1,24	-	-	3,38
Итого	696,00		2253,43	1795,33	458,10						61,92	458,10	0,00	0,00	502,74	0,00	502,74	0,00			36,09	0,00	0,00	98,01

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 01:00	15109,77	11614,53	0,00	-	10460,69	-	330,52	-	-
	24.03.16 03:00	17366,20	13412,57	0,00	-	10814,42	-	428,65	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °С = -0,13 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **97,88** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **502,74** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

АО "ДомТелеком" Печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" ЖКС2 Невского "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 30 МАР 2016 г.

Отрегулировать температуру