Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 146 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8731.038.1
Строит.Адрес: Седова 146
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205764-ч(с)-0316.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205764 Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,29

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,174 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,09026
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=52,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,32

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	79,16	70,20	8,96	79,31	45,19	34,12	7,00	5,00	2,37	9,36	-	-	9,61	-	9,61	-	78,66	-	0,74			3,11
25.02.16	24,00	-	80,20	70,87	9,33	79,67	45,66	34,01	7,00	5,00	2,38	9,72	-	-	9,99	-	9,99	-	79,10	-	0,77			3,15
26.02.16	24,00	-	80,25	71,51	8,74	79,49	45,75	33,74	7,00	5,00	2,38	9,22	-	-	9,47	-	9,47	-	78,82	-	0,73			3,11
27.02.16	24,00	-	80,16	70,27	9,89	79,27	45,01	34,26	7,00	5,00	2,39	10,24	-	-	10,53	-	10,53	-	78,58	-	0,80			3,19
28.02.16	24,00	-	81,71	70,13	11,58	79,58	45,16	34,42	7,00	5,00	2,38	12,08	-	-	12,42	-	12,42	-	79,05	-	0,96			3,34
29.02.16	24,00	-	79,68	70,32	9,36	79,54	45,04	34,50	7,00	5,00	2,40	9,82	-	-	10,10	-	10,10	-	78,81	-	0,77			3,18
01.03.16	24,00	-	78,21	67,84	10,37	79,70	43,86	35,84	7,00	5,00	2,40	10,85	-	-	11,16	-	11,16	-	79,22	-	0,86			3,26
02.03.16	24,00	-	77,67	67,25	10,42	79,63	43,66	35,97	7,00	5,00	2,40	10,79	-	-	11,10	-	11,10	-	79,12	-	0,86			3,25
03.03.16	24,00	-	77,50	67,19	10,31	79,62	43,82	35,80	7,00	5,00	2,38	10,73	-	-	11,03	-	11,03	-	79,09	-	0,85			3,23
04.03.16	24,00	-	77,11	67,67	9,44	79,48	44,19	35,29	7,00	5,00	2,36	9,89	-	-	10,17	-	10,17	-	78,81	-	0,78			3,14
05.03.16	24,00	-	77,53	67,78	9,75	79,73	44,69	35,04	7,00	5,00	2,34	10,20	-	-	10,48	-	10,48	-	79,10	-	0,81			3,15
06.03.16	24,00	-	78,09	67,13	10,96	78,75	44,50	34,25	7,00	5,00	2,27	11,46	-	-	11,79	-	11,79	-	78,08	-	0,90			3,16
07.03.16	24,00	-	77,56	66,60	10,96	76,26	43,50	32,76	7,00	5,00	2,15	11,48	-	-	11,76	-	11,76	-	75,51	-	0,87			3,02
08.03.16	24,00	-	77,92	65,29	12,63	74,81	42,63	32,18	7,00	5,00	2,07	13,15	-	-	13,49	-	13,49	-	74,36	-	0,98			3,05
09.03.16	24,00	-	77,84	67,74	10,10	74,74	43,42	31,32	7,00	5,00	2,09	10,67	-	-	10,94	-	10,94	-	74,14	-	0,79			2,88
10.03.16	24,00	-	78,43	67,55	10,88	74,79	43,05	31,74	7,00	5,00	2,12	11,41	-	-	11,67	-	11,67	-	74,09	-	0,84			2,96
11.03.16	24,00	-	77,12	68,32	8,80	74,99	43,10	31,89	7,00	5,00	2,14	9,40	-	-	9,62	-	9,62	-	74,40	-	0,70			2,84
12.03.16	24,00	-	79,40	67,55	11,85	75,26	43,10	32,16	7,00	5,00	2,15	12,36	-	-	12,68	-	12,68	-	74,70	-	0,92			3,07
13.03.16	24,00	-	79,88	67,37	12,51	75,04	42,99	32,05	7,00	5,00	2,13	12,98	-	-	13,29	-	13,29	-	74,49	-	0,97			3,10
14.03.16	24,00	-	79,20	67,90	11,30	75,69	43,03	32,66	7,00	5,00	2,20	11,64	-	-	11,95	-	11,95	-	75,04	-	0,87			3,07
15.03.16	24,00	-	80,20	68,55	11,65	77,19	43,63	33,56	7,00	5,00	2,28	12,00	-	-	12,33	-	12,33	-	76,92	-	0,92			3,20
16.03.16	24,00	-	80,62	68,88	11,74	77,76	44,40	33,36	7,00	5,00	2,28	12,09	-	-	12,39	-	12,39	-	76,76	-	0,93			3,21
17.03.16	24,00	-	78,89	68,45	10,44	75,78	43,85	31,93	7,00	5,00	2,17	10,75	-	-	11,03	-	11,03	-	75,47	-	0,81			2,98
18.03.16	24,00	-	77,45	66,26	11,19	76,89	43,30	33,59	7,00	5,00	2,21	11,56	-	-	11,85	-	11,85	-	76,23	-	0,88			3,09
19.03.16	24,00	-	76,15	65,69	10,46	76,99	42,55	34,44	7,00	5,00	2,25	10,75	-	-	11,02	-	11,02	-	76,50	-	0,82			3,07
20.03.16	24,00	-	77,86	64,53	13,33	78,28	42,64	35,64	7,00	5,00	2,29	13,58	-	-	13,93	-	13,93	-	77,39	-	1,05			3,35
21.03.16	24,00	-	77,45	66,85	10,60	78,81	43,47	35,34	7,00	5,00	2,35	10,83	-	-	11,13	-	11,13	-	78,20	-	0,85			3,20
22.03.16	24,00	-	77,74	66,81	10,93	78,67	43,68	34,99	7,00	5,00	2,31	11,41	-	-	11,72	-	11,72	-	78,02	-	0,89			3,20
23.03.16	24,00	-	77,68	66,74	10,94	78,71	43,66	35,05	7,00	5,00	2,31	11,43	-	-	11,75	-	11,75	-	78,30	-	0,89			3,20
Среднее	24,00	-	78,57	67,90	10,67	77,74	43,88	33,86	7,00	5,00	2,27	11,10	-	-	11,39	-	11,39	-	77,14	-	0,86	-	-	3,13
Итого	696,00		2278,66	1969,24	309,42						65,95	321,85	0,00	0,00	330,40	0,00	330,40	0,00			24,81	0,00	0,00	90,76

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 02:00	9546,42	8315,88	1514,18	-	1551,67	-	367,44	-	-
	24.03.16 04:00	11827,87	10287,83	1836,14	-	1882,18	-	458,30	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °C = -0,09 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **90,66** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **330,40** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Отрегулировать температуру 126

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ 30 МАР 2016
печать энергосбыта
"___" _____ г.